



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শতাবের উন্নতি

অফিস টেলিফোনঃ ০২-৪৮০৩১৯৫০, ০২-৪৮০৩১৬৪৬, মোবাঃ-০১৮৭৯৮২৯৭০০, E-mail:- ee_fm2@dwasa.org.bd

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.৩৭.২০২৩.

তারিখঃ- ১০/১২/২০২৩ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী,
মডস জোন-১০,
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ- Installation of earthing system for Pump motor set, VFD panel board, LTCT meter panel, SCADA panel at 15(fifteen)nos. different sub stations under MODS Zone-10,DWASA কাজ সম্পাদন করণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ১৫(পনের)টি পাম্প-স্টেশনের পাম্প মোটর বডি, ভিএফডি প্যানেল, এলটিসিটি মিটার প্যানেল, স্ক্যাডা প্যানেল এর আর্থিং কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক সম্পাদিত কাজের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-

ক্রঃ নং	পাম্প স্টেশনের নাম	মন্তব্য
০১	১৪ নং কালভার্ট পানির পাম্প	
০২	মিরপুর-১০/সি পানির পাম্প	
০৩	ভাষানটেক অডিট ভবন পানির পাম্প	
০৪	কচুক্ষেত পানির পাম্প	
০৫	লালাসরাই পানির পাম্প	
০৬	দক্ষিণ কাফরুল পানির পাম্প	
০৭	উত্তর কাফরুল-১ পানির পাম্প	
০৮	উত্তর কাফরুল-২ পানির পাম্প	
০৯	উত্তর কাফরুল-৩ পানির পাম্প	
১০	ইব্রাহিমপুর-১ পানির পাম্প	
১১	ইব্রাহিমপুর-২ পানির পাম্প	
১২	ইব্রাহিমপুর-৪ পানির পাম্প	
১৩	শেরাটন স্ট্যাফ কোয়ার্টার পানির পাম্প	
১৪	১৪ নং এন.এইচ.বি পানির পাম্প	
১৫	১৪ নং হাউজিং পানির পাম্প	

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে গভীর নলকূপ পর্যবেক্ষণ করে পাম্প মোটর অপারেশন করার জন্য পাম্প চালকগন কে নির্দেশনা প্রদান সহ অন্য কোন পাম্প স্টেশনে যান্ত্রিক/তড়িৎ কোন সমস্যা থাকলে তা জানানোর অনুরোধ করা হ'ল।

শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ ২, ঢাকা ওয়াসা

10-12-23

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরপিইএলএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। পিএটু এমডি, ঢাকা ওয়াসা। (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।)
- ৫। অফিস কপি



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

পরিদর্শন রিপোর্ট

বিষয়ঃ- Installation of earthing system for Pump motor set, VFD panel board, LTCT meter panel, SCADA panel at 15(fifteen)nos. different sub stations under MODS Zone-10, DWASA
কাজের পরিদর্শন রিপোর্ট।

সূত্র : কার্যাদেশ নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.১১২.২০২৩.৩৩.৩৭.৩৭, তাং- ১৭/০৯/২০২৩ ইং

বিষয়ঃ মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ১৫ (পনের)টি পাম্প-স্টেশনের আর্থিং সিস্টেম এর কার্য সম্পাদন
তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ-

ক্রঃ নং	পাম্প-স্টেশনের নাম	মডস জোন	মন্তব্য
১	১৪ নং কালভার্ট পানির পাম্প	মডস জোন-১০	সিডিউল মোতাবেক আর্থিং কাজটি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনে তা সঠিক পাওয়া যায়।
২	মিরপুর-১০/সি পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৩	ভাষানটেক অডিট ভবন পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৪	কচুক্ষেত পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৫	লালাসরাই পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৬	দক্ষিণ কাফরুল পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৭	উত্তর কাফরুল-১ পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৮	উত্তর কাফরুল-২ পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
৯	উত্তর কাফরুল-৩ পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
১০	ইব্রাহিমপুর-১ পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
১১	ইব্রাহিমপুর-২ পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
১২	ইব্রাহিমপুর-৪ পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
১৩	শেরাটন স্ট্যাফ কোয়ার্টার পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
১৪	১৪ নং এন.এইচ.বি পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
১৫	১৪ নং হাউজিং পানির পাম্প	মডস জোন-১০	
সর্বমোট=১৫টি			

10-12-23
Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M. Division-2, Dhaka WASA

10-12-23

10/12/2023
(Sk. Anif Rahman Jetu)
Executive Engineer
F.M. Division-2, DWASA.