

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম	Rewinding, Repair, maintenance & servicing of 45KW pump motor with related works for outfall pumping station under PSTP(pump no:3)
ঠিকাদারের নাম	মেসার্স স্বাধীন এন্টারপ্রাইজ।
সূত্র	চুক্তি নং- 46.113.433.00.00.108.25-91, তারিখ:১০/১২/২০২৫ইং কার্যাদেশ নং-46.113.433.00.00.2025-26.64-185, তারিখ:২১/১২/২০২৫ইং
স্থান	আউটফল পাম্পিং স্টেশন।
কাজের তারিখ	২১/১২/২০২৫ - ২৬/০১/২০২৬।
পরিদর্শনের তারিখ	২৭ জানুয়ারী/২০২৬ ইং।

কাজের বর্ণনাঃ

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের আওতাধীন আউটফল পাম্পিং স্টেশনে ৯০ কিলোওয়াট ৩১.৮ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ২ সেট, ৪৫ কিলোওয়াট ৩৯৫ লিটার/সেকেন্ড ক্যাপাসিটির ৩ সেট, ১১ কিলোওয়াট ৫৯.৮ লিটার/সেকেন্ড ক্যাপাসিটির ২ সেট ২.২ কিলোওয়াট ০.৯ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ২ সেট ভ্যাকুয়াম পাম্প মোটর, ১.৫ কিলোওয়াট ০.২ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ১ সেট ফ্লোর-ডিওয়াটারিং সহ মোট ১০ সেট পাম্প মোটর রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত চলার ফলে ৪৫ কিলোওয়াট ৩৯৫ লিটার/সেকেন্ড ক্যাপাসিটির ৩ সেট পাম্প মোটর মধ্যে ১ সেট পাম্প মোটরের অর্থাৎ ৩ নং পাম্প মোটরে ইনসুলেশন দুর্বল হয়ে মোটর জ্বলে যায় ও পাম্প সাইডে ক্রটি দেখা দেয়। সেই কারনে পাম্প মোটর রি-ওয়াভিং, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ করা হয়েছে।

সুপারিশঃ উল্লেখিত পাম্প মোটর সেট ঠিকাদার কর্তৃক রি-ওয়াইল্ডিং, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ করে চালু করা হয়েছে। কাজটি দৃশ্যমান হিসেবে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

27/01/26
(सुभाट गिरा)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

29/05/22

(মোঃ হাসিবুল হাসান)

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

S. Siddique
(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)

(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)

নির্বাহী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

27/01/2026

(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।