

ঢাকা ওয়াসা

নথি নম্বরঃ ৪৬.১১৩.৬৩৫.০০.০০.২০২৫-২৬.২০৯

বিষয়ঃ “Rust cleaning & painting of 7 nos. Treated water inlet outlet pipe, common header pipe, pump motor outer surface & butterfly valve” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ থেকে ৫ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে সাপাশো ফেজ-২ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রি-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিটিয়ার এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক প্রাক পরিশোধিত পানি সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। সাপাশো ফেজ-২ এর ট্রিটেড ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের ৭ সেট পাম্প মোটর এর মাধ্যমে পরিশোধিত পানি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন কমপক্ষে ২২.৫০ কোটি লিটার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কে প্রেরণ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে বিদ্যমান ৪০০ কিলোওয়াট ও ২৯০০ কিউবিক মিটার / ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ টি ফিল্ড ও ২ টি ভেরিয়েবল স্পীড পাম্প পর্যায়ক্রমে ২৪ ঘণ্টা চলমান থাকে। লক্ষ্যমাত্রা ও চাহিদা অনুযায়ী পরিশোধিত পানি নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের লক্ষে ট্রিটেড ওয়াটার পাম্প মোটর সমূহের কার্যকারিতা সার্বক্ষণিক সঠিক থাকা প্রয়োজন। মেনুফেকচার গাইড লাইন অনুযায়ী পাম্প সমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিজস্ব লোকবলের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়, পাম্প মোটর সমূহ বছরে প্রায় ৪৭০০ ঘণ্টা অপারেশনাল থাকে। পাম্প এর ইনলেট আউটলেট পাইপ, পাম্প মোটর, কমন হেডার পাইপ, নেটওয়ার্ক পাইপ ও সংশ্লিষ্ট সকল বাটারফ্লাই ভাল্ভ সমূহ রং করণ কাজ সম্পন্ন করা জরুরী প্রয়োজন। জরুরী ভিত্তিতে কাজগুলো সম্পাদনের জন্য পিডব্লিওডি শিডিউল দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে, প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ৪,৯৩,২৭০/- (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশত সত্তর) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-২২৭ ও প্যাকেজ নং- UUGW-3 অনুযায়ী, অর্থাৎ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের পরিচালন ব্যয় উপখাত কোড নং ০১-০৪-০১১ অর্থাৎ পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) খাত হতে বহন করা যেতে পারে।

২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ এর বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Rust cleaning & painting of 7 nos. Treated water inlet outlet pipe, common header pipe, pump motor outer surface & butterfly valve” কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৪,৯৩,২৭০/- (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশত সত্তর) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি ৯৯(১) এর (ড) অনুসারে সরাসরি ক্রয় (ডিপিএম) পদ্ধতিতে ঢাকা ওয়াসার এনলিস্টেড ঠিকাদার নাকসি ট্রেড কর্পোরেশন এর অনুকূলে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত কাজটির অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

২৬/০২/২৫

এইচ এম নূর হক অপু
সিএমএমএস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৬/০২/২৫

মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

২৬/০২/২৫

সুজন চন্দ্র রমণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

২৬/০২/২৫

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

২৭/০২/২০২৫

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


২৭/০২/২০২৫

মোঃ মিজানুল হক
(মুগালতিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

২৭/০২/২০২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

০৩/০২/২৫



নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
নথি নম্বর নং ২২৫/২০২৫/২৬
তারিখ: ২৩/০২/২৫