

ঢাকা ওয়াসা

- ০১। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ০২। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
- ০৩। WASA Link এর কাপ।
- ০৪। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।
- ০৫। প্রতিবেদন।

বিষয়: Repairing Of HDPE Water Line Leakage & Removal dirty Water In Front Of House # 37, Road # 12, Baridhara K Block (DMA-810) under MODS Zone-8, Dhaka WASA.

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডুস জোন-৮ এর ডিএমএ-৮১০ এর আওতাধীন বারিধারা কে ব্লক রোড নং ১২, হাউজ নং ৩৭ এর সামনে পানির লাইন লিকেজের একটি অভিযোগ এলাকাবাসী ও WASA Link (260115101638792) থেকে পাওয়া যায়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, পানির লাইন লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে এবং পানির লাইনে যখন পানির প্রেসার কম থাকে তখন ড্রেনের ময়লা পানি লাইনে প্রবেশ করে। ফলে আলোচ্য এলাকা থেকে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি পাওয়ার অনেক অভিযোগ আসতেছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পানির লাইনের মাধ্যমে বারিধারা কে ব্লক ডিপ্লোমেটিক জোন তথা দূতাবাস এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয় বিধায় জরুরি ভিত্তিতে পানির লাইনের লিকেজ মেরামত করা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে কাজটি সম্পাদনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হলো। যার টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ট-৪৯,৯৫০.৫৩৬/- (উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তিন ছয়) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৫-২০২৬ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের কোড নং(০১-০৪-০০১) এবং প্যাকেজ নং-১.৬৯ থোক বরাদ্দ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

০২। এমতাবস্থায়, মডুস জোন-৮ এর ডিএমএ-৮১০ এর আওতাধীন বারিধারা কে ব্লক রোড নং ১২, হাউজ নং ৩৭ এর সামনে পানির লাইন লিকেজ মেরামত ও ময়লা পানি নিরসণ করণ কাজের জন্য সর্বমোট ট-৪৯,৯৫০.৫৩৬/- (উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তিন ছয়) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটি পিপিআর-২০২৫ এর ৯৯(১)ড বিধি অনুযায়ী আয়াত এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ডিপিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নথিখানা অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

22/02/2026
22/02/2026

আব্দুল হেলিম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৮
 ঢাকা ওয়াসা।

22/02/2026

তুষার চন্দ্র বর্মণ
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৮
 ঢাকা ওয়াসা।

22/02/2026

অনুপম কুমার মন্ডল
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৮
 ঢাকা ওয়াসা।

SE, MODS Zone-2

20/02/26
 প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মডুস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৬। স্বাক্ষর অনুমোদন করা হল।

SE, MODS-2

20/02/2026
 শওকত মাহমুদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 ঢাকা ওয়াসা।

CE/Dir