

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

Sub: Supply of Post Chlorination Motive Water Pump-Motor and related Service for Chlorination System of SWTP Phase-1 কাজের মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

সূত্র: ০১। চুক্তি নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.99.2025-26/e-NOA-56, Date: 23/12/2025

০২। কার্যাদেশ নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.99.2025-26.38, Date:24/12/2025


ঠিকাদারের নাম : Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited

সরবরাহের তারিখ : ০৫/০১/২০২৬ ইং।

সরবরাহের স্থান : সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৯/০১/২০২৬ ইং।

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালের পরিমান	জমা দেয়া মালের পরিমান	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমান	মন্তব্য
01.	Post Chlorination Motive Water Pump-Motor With base frame & Coupling Pump Type Single head Pump Speed-2900rpm Number of Stage:4 Nominal flow:24 m3/h Nominal head:79 m head H(Q=0:89 m Maximum Working Pressure:872.5 KPA Flow: Nominal 24 m3/h Max: 40 m3/h weight:130-150 kg Rated Power: 11 KW Electric Current: 20.2 Amp Impeller Max/Designed/Min 133mm Volt/Phase/HZ-400 3ph, 50Hz Brand: To be Mentioned Country of Origin: Italy	01 Set	01 Set	01 Set	যৌথ পরিদর্শনে মালামাল সন্তোষজনক পাওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।
02.	Installation Of Gasket Lead 1.19ID X1.56ODX.062 Thick for Vacuum Regulator, Remot SAP-R-6785. Brand: Denora Capacity Controi	01 Nos	01 Nos	01 Nos	

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর  গ্রহণকারীর স্বাক্ষর 

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ সিডিউলে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হ'ল।


29/01/26

ফাতেমা আক্তার

উপ-সহ: প্রকৌশলী


সাপাশো(পরি.) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


29/01/26

সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান

সহকারী প্রকৌশলী

সাপাশো (পরি.) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


29/01/26

মোঃ এমরানুল ইসলাম

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশো (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


29/01/26

সুজন চন্দ্র বর্মণ

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশো ফেজ-২, (ওএন্ডএম) বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।



29/01/26

মোঃ মোমতাজুর রহমান

নির্বাহী প্রকৌশলী

পিএন্ড ডি(ইএন্ডএম) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।




29.01.26

মিজা গোলাম কিবরিয়া

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পা ও প শোঃ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।