

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ মডস জোন-১

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭০.০২৮.২৪ নথির বিষয়: Repairing & Maintenance of 160mm & 225mm dia Water line leakage at 5/3/3 Monir Hossain Lane, Infornt of Maniknagar Pukurpar Water ATM Booth & 10/6 Kalichoron Saha Road Mill barrack Area Under Mods Zone-1, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing & Maintenance of 160mm & 225mm dia Water line leakage at 5/3/3 Monir Hossain Lane, Infornt of Maniknagar Pukurpar Water ATM Booth & 10/6 Kalichoron Saha Road Mill barrack Area Under Mods Zone-1, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৩/৩/২৪ ৫:৩১ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১ এর আওতাধীন হোল্ডিং নং-5/3/3 Monir Hossain Lane, Infornt of Maniknagar Pukurpar Water ATM Booth & 10/6 Kalichoron Saha Road Mill barrack এলাকায় পানির লাইনের লীকেজ হওয়া মর্মে স্থানীয় কাউন্সিলর এবং গ্রাহকগন ১৬১৬২-এ অভিযোগ করেন (ক্রঃ নং-২)। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সহকারী প্রকৌশলী সহ সংশ্লিষ্ট এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় বর্ণিত স্থান সমূহে ১৬০ ও ২২৫ মিমি ব্যাসের পানির লাইন লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে। এতে রাস্তার পথচারী ও যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ঢাকা ওয়াসার সন্মানিত গ্রাহকগনের ময়লা পানি পাওয়ার সহ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লিকেজ মেরামত করার ব্যপারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে বার বার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে বর্ণিত এলাকা সমূহের পানির লাইনের লিকেজ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ করা প্রয়োজন। সেই মোতাবেক উল্লেখিত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ঢাকা ওয়াসার রেইট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত হলো। প্রাক্কলনের টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৳ ৪৭,৯৪২.০০ (সাতচল্লিশ হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ) টাকা মাত্র (ক্রঃ নং-৪)। উক্ত কাজের যাবতীয় মালামাল ও লেবার ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে। বর্ণিত কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-P2(14) এর পানির লাইন রক্ষনাবেক্ষন খাত হতে নির্বাহ করা হবে। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। (১) ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। (২) ঢাকা ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ।
- ৩। (৩) লিকেজের ছবি।
- ৪। (৪) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।


অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৩/৩/২৪ ৫:৩২ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বর্ণনার অলোকে Repairing & Maintenance of 160mm & 225mm dia Water line leakage at 5/3/3 Monir Hossain Lane, Infornt of Maniknagar Pukurpar Water ATM Booth & 10/6 Kalichoron Saha Road Mill barrack Area Under Mods Zone-1, Dhaka WASA.কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) অনুযায়ী ঠিকাদার এ.এফ.এল এন্টারপ্রাইজ এর সাথে (DPM) সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য উপস্থাপিত ৳ ৪৭,৯৪২.০০ (সাতচল্লিশ হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা



১৩/৩/২৪ ৫:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১



১৩/৩/২৪ ৬:০২ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১



১৩/৩/২৪ ৯:৪৬ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১



১৪/৩/২৪ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

১৪/৩/২৪ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৫/৩/২৪ ১২:৪৫ অপরাহ্ন

Okay



১৫/৩/২৪ ১২:৪৫ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৬/৩/২৪ ২:১৭ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১



১৬/৩/২৪ ৩:০৯ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

১৬/৩/২৪ ৩:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা