ঢাকা ওয়াসা

০১। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
০২। এলাকাবাসীর আবেদন।
০৩। খসড়া নক্সা।
০৪। ক্যালকুলেশন শীট।
০৫। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ- Lowering of 160mm dia and 75mm dia at Hazi Elahi Box road, Prembagan under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ হতে ৫ সদয় দেখা যেতে পারে। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র জোনের আওতাধীন দক্ষিণখান থানাধীন প্রেমবাগান এলাকার হাজী এলাহী বক্স রোড ও তৎসংলগ্ন বৃহৎ এলাকার বাসিন্দাগন দীর্ঘদিন যাবৎ পানি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন (সংযুক্ত ক্রমিক নং-২)। অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, বর্নিত এলাকার পানির লাইনটি আশেপাশের পানির লাইনের তুলনায় অনেক উঁচু। অত্র এলাকায় কোন পানির পাম্প না থাকায় দূরবর্তী দক্ষিণ গাওইয়ার ও দক্ষিণ মোল্লারটেক পানির পাম্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয় এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। যার করনে উক্ত এলাকায় পানি সংকট বিদ্যমান আছে। পানি সংকট নিরসনের জন্য এলাকাবাসী অত্র জোনের মোবাইল মারফত অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ জানাচ্ছেন। ফলে আলোচ্য এলাকায় পানির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংযুক্ত খসড়া নক্শা অনুযায়ী পানির লাইনটি নিচু করা জরুরী প্রয়োজন। কাজটি করার জন্য ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত রেট সিডিউল-২০১১, PWD-2022 ও বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের সর্বমোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে = ৪,৯৭,৬৯৫.৯০১ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত পঁচানব্বই দশমিক নয় শূণ্য এক) টাকা মাত্র (সংযুক্ত ক্রমিক নং-৫)। কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রদার্স এর সাথে মৌখিকভাবে যোগাযোগ করা হলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আলোচ্য কাজটি প্রাক্কলিত দরে করতে মৌখিক সম্মতি প্রদান করে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাক্কলনে রাস্তা কাটার খরচ অর্ন্তভুক্ত করা হয় নাই। পরবর্তীতে রাস্তা খনন বাবদ ডিএনসিসি কর্তৃক ডিমান্ড নোট প্রেরন করা হলে অত্র বিভাগ হতে নিয়ম মোতাবেক পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আলোচ্য কাজটির ব্যয় মড্স জোন-৯ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- E2(38) Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) কোড-০১-০৪-০০১ খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

২। এমতাবস্থায়, **Lowering of 160mm dia and 75mm dia at Hazi Elahi Box road, Prembagan under MODS Zone-9, Dhaka WASA** কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) কাজটির ব্যয়ভার মড্স জোন-৯ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- E2(38) Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) কোড-০১-০৪-০০১ খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

খ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬/১ (ট) বিধি অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রদার্স এর অনুকূলে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করার অনুমোদন।

গ) উপস্থাপিত ৪,৯৭,৬৯৫.৯০১ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত পঁচানব্বই দশমিক নয় শূণ্য এক) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন। সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

07/10/2024
আব্দুর রকিব জোয়ার্দার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্স জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।

SAE
07/10/2024
মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
মড্স জোন-৯
ঢাকা ওয়াসা

EE
07/10/24
এস. এম. মাসুদ পারভেজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্স জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।

08/10/24
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা

EE-9

ঢাকা ওয়াসা

০৬। সংশোধিত ক্যালকুলেশন শীট।
০৭। সংশোধিত প্রাক্কলন।

৪। অনুচ্ছেদ ৩ এর আলোকে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সংশোধিত প্রাক্কলনের সর্বমোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে = ৪,৭৭,৬৭৬.৬৮২ (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর দশমিক ছয় আট দুই) টাকা মাত্র (সংযুক্ত ক্রমিক নং-৭)। কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রদার্স এর সাথে মৌখিকভাবে যোগাযোগ করা হলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আলোচ্য কাজটি প্রাক্কলিত দরে করতে মৌখিক সম্মতি প্রদান করে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাক্কলনে রাস্তা কাটার খরচ অর্ন্তভূক্ত করা হয় নাই। পরবর্তীতে রাস্তা খনন বাবদ ডিএনসিসি কর্তৃক ডিমান্ড নোট প্রেরন করা হলে অত্র বিভাগ হতে নিয়ম মোতাবেক পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আলোচ্য কাজটির ব্যয় মড্স জোন-৯ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- E2(38) Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) কোড-০১-০৪-০০১ খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

৫। এমতাবস্থায়, **Lowering of 160mm dia and 75mm dia at Hazi Elahi Box road, Prembagan under MODS Zone-9, Dhaka WASA** কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) কাজটির ব্যয়ভার মড্স জোন-৯ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- E2(38) Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) কোড-০১-০৪-০০১ খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

খ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬/১ (ট) বিধি অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রদার্স এর অনুকুলে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করার অনুমোদন।

গ) উপস্থাপিত ৪,৭৭,৬৭৬.৬৮২ (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর দশমিক ছয় আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন। সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

SDE	XEN	SE-MODS/Circle-2
২২/১০/২০২৪	২৩/১০/২০২৪	২৩/১০/২৪
আব্দুর রকিব জোয়ার্দার উপ-সহকারী প্রকৌশলী মড্স জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।	মোঃ ফারুক হোসেন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মড্স জোন-৯ ঢাকা ওয়াসা	এস. এম. মামুন পারভেজ নির্বাহী প্রকৌশলী মড্স জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।

CE

DMD(O&M)

২২/১০/২৪
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৩/১০/২৪
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

MD
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

৬। অনু-৫ এর প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৭/১০/২০২৪
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

DMD
CE
২৭/১০
(এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ঢাকা ওয়াসা
স্মারক নং-১১২৪/MD(O&M) তাং- ২৭/১০/২০২৪
২৮/মড্স জোন-৯
২৮/১০/২০২৪

SE/মজোন-২
২২/১০/২৪