



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার

আফতাবনগর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির রিপোর্ট

কাজের নাম	ঃ Procurement of various type motor, pump- motor, Geared motor, etc. for SDIP of Dasherkanadi STP.
কার্যাদেশ নং-	ঃ ৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০৪৯.২০২৫-৪৮১; তারিখঃ ০৯/১১/২০২৫।
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ M/S. Al-Rashid Enterprise
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	ঃ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।
সরবরাহের স্থান	ঃ প্ল্যান্টের উপ-ভান্ডার।
সরবরাহের তারিখ	ঃ ০৭/০৪/২০২৬ইং।
পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ২৫/০৬/২০২৬ইং

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামাল ও কাজের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামাল ও সম্পাদিত কাজের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Vertical Bavel reducer for Drying tower scrapper. Power (KW):1.1 kw. Brand: Guomao. Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
2.	Cycloidal Geared Motor for Sludge, Slurry Mixer. Power (KW):15 kw, Brand: Guomao. Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
3.	Helical Gearworm Reducer with Motor for ash auger. Power (KW):2.2 kw, (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
4.	A0 Signal Isolator, Type:1046,Input:(4-20mA), Output: (1-5V) Brand: Supcon Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	2 Nos	2 Nos	2 Nos	নাই
5.	High Water Tank Multistage pump with motor. Three Phase Induction Motor. . Brand: CNP Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
6.	Ozone Multistage pump with motor, Three Phase Induction Motor, Brand: CNP Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ২৫/০৬/২০২৬ তারিখে সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শন করা হল। মালামালের পরিমাণ সঠিক আছে, Technical specification অনুযায়ী যথাযথ আছে এবং গুণগত মান সন্তোষজনক; বিধায় সমুদয় মালামাল পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হ'ল।

Al Amin
25/06/26

মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার ও
সদস্য-সচিব, পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।

Mohammad Rashed
25/06/26

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (তড়িৎ ও যান্ত্রিক)
ও
সদস্য, পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।

Mirza Golam Kibria
25/06/26

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল ও
আহবায়ক, পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।