



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী এর কার্যালয়

সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

ধলপুর, ঢাকা-১২০৪


টেলিফোন-০২২২৩৩৪২৩১০, সেল : ০১৮৫০-৮৫৯৪৯১, ই-মেইলঃ ee.swtp2@dwasa.org.bd

মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্টের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত

কাজের নাম	:	Supply of spare parts for Combustion Chamber cleaning of Gas Generator SWTP-2 B1
কার্যাদেশ নং	:	৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০৩১.২৪.১২৩ তারিখঃ ০২/১০/২০২৪ ইং
চুক্তি নং	:	৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০৩১.২৪.০৮১ তারিখঃ ০৮/০৯/২০২৪ ইং
সরবরাহকারীর নাম	:	Integral Solutions, 374/1, West Rampura, Dhaka-1212
সরবরাহের স্থান	:	সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।
সরবরাহের তারিখ	:	০৮/১০/২০২৪ ইং
পরিদর্শনের তারিখ	:	০৭/১১/২০২৪ ইং

ক্র নং	মালামালের বিবরণ	ব্রান্ড অরিজিন	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	সুপারিশকৃত মালামালের পরিমাণ
01	Sealing (100092), Part No. 1248243	Italy	60 pcs	60 pcs	60 pcs
02	O-Ring, Part No. 300805	Vietnam	40 pcs	40 pcs	40 pcs
03	Exhaust Sealing, Part No. 7001950	Germany	20 pcs	20 pcs	20 pcs
04	Sealing, Part No. 290213	Austria	40 pcs	40 pcs	40 pcs
05	O-Ring, Part No. 622226	Germany	20 pcs	20 pcs	20 pcs
06	O-Ring, Part No. 225040	Italy	20 pcs	20 pcs	20 pcs
07	Cylinder head gasket, Part No. 448559	Austria	20 pcs	20 pcs	20 pcs
08	Turbo charger seal, Part no. 356298	Germany	2 pcs	2 pcs	2 pcs
09	Hex head screw, Part No. 356682	Italy	12 pcs	12 pcs	12 pcs
10	Hex nut, Part No. 328973	Italy	12 pcs	12 pcs	12 pcs

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাহ্যিক পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী মালামাল সমূহ স্থাপন পূর্বক কার্যকারিতা পরীক্ষা করণের সুপারিশ করা হয়। স্থাপনকালে দেখা যায় যে সিলিন্ডার নং ৭, ১৩ ও ১৪ এর Exhaust valve clearance কম (হবি সংযুক্ত)। যৌথ পরিদর্শন কমিটি উল্লেখিত Exhaust valve clearance পরীক্ষা করতঃ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক Gas Generator (B1) চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। জেনারেটর চালুর পর পরীক্ষা করতঃ সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ / বাতিলের সুপারিশ করা হবে।




মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।




মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।



লেঃ কর্নেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
নিরাপত্তা ও পোয়েন্ডা বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (যান্ত্রিক ও তড়িৎ) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।



মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।