



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী এর কার্যালয়

সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

খলপুর, ঢাকা-১২০৪

টেলিফোন-০২২২৩৩৪২৩১০, সেল : ০১৮৫০-৮৫৯৪৯১, ই-মেইল: ee.swtp2@dwasa.org.bd

মালামাল পরিদর্শন ও টেস্ট রিপোর্টের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত

কাজের নাম	:	Supply of spare parts for Combustion Chamber cleaning of Gas Generator SWTP-2 B3	
কার্যাদেশ নং	:	৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০৩২.২৪.১২৪	তারিখঃ ০২/১০/২০২৪ ইং
চুক্তি নং	:	৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০৩২.২৪.০৮২	তারিখঃ ০৮/০৯/২০২৪ ইং
সরবরাহকারীর নাম	:	Necon Tech, Rupayan Taj (F-1), Nayapaltan, Box Culvert Road, Dhaka-1000	
সরবরাহের স্থান	:	সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের তারিখ	:	০৮/১০/২০২৪ ইং	
পরিদর্শনের তারিখ	:	২০/১১/২০২৪ ইং	

ক্র নং	মালামালের বিবরণ	ব্রান্ড অরিজিন	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	সুপারিশকৃত মালামালের পরিমাণ
01	Sealing (100092), Part No. 1248243	Italy	60 pcs	60 pcs	60 pcs
02	O-Ring, Part No. 300805	Vietnam	40 pcs	40 pcs	40 pcs
03	Exhaust Sealing, Part No. 7001950	Germany	20 pcs	20 pcs	20 pcs
04	Sealing, Part No. 290213	Austria	40 pcs	40 pcs	40 pcs
05	O-Ring, Part No. 622226	Germany	20 pcs	20 pcs	20 pcs
06	O-Ring, Part No. 225040	Italy	20 pcs	20 pcs	20 pcs
07	Cylinder head gasket, Part No. 448559	Austria	20 pcs	20 pcs	20 pcs
08	Turbo charger seal, Part no. 356298	Germany	2 pcs	2 pcs	2 pcs
09	Hex head screw, Part No. 356682	Italy	12 pcs	12 pcs	12 pcs
10	Hex nut, Part No. 328973	Italy	12 pcs	12 pcs	12 pcs

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাহ্যিক পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী মালামাল সমূহ স্থাপন পূর্বক কার্যকারিতা পরীক্ষা করণের সুপারিশ করা হয়। স্থাপনকালে সিলিন্ডার নং ১৪ ও ২০ এর Exhaust valve clearance কম থাকায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি পরীক্ষা করতঃ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক Gas Generator (B3) চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করে জেনারেটর টেস্ট রান সম্পন্ন করা হয়। টেস্ট রান সন্তোষজনক হওয়ায় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

সাদ্দ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (যান্ত্রিক ও তড়িৎ) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।


মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপাশো সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা


- ২২। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরবরাহকারীর নিকট প্রেরিত চিঠি।
২৩। যৌথ পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত চিঠি।
২৪। মালামাল পরিদর্শন ও স্থাপন কাজের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ।


অনুচ্ছেদ ১.২৭

সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ থেকে ২৪ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী মালামাল ০৮/১০/২০২৪ ইং তারিখে বিভাগীয় ভাডারে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৩০/১০/২০২৪ ইং তারিখ বেলা ১১.০০ টায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হয়েছে এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সরবরাহকারী কর্তৃক ০৩/১১/২০২৪ ইং মালামাল সরবরাহ পরবর্তী স্থাপন কাজ শুরু হয়, কাজ চলাকালীন সময়ে দেখা যায় Gas Generator B3 Cylinder 14 & 20 Exhaust valve clearance উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিচ্যুতি রয়েছে, যা ওয়ার্কশপে নিয়ে স্পেশাল টুলস এর মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী সিলিন্ডার হেড এ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিচ্যুতি আছে, যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। উক্ত বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয় ও উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে নথিতে অনুমোদন নেয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায়, “Supply of spare parts for Combustion Chamber cleaning of Gas Generator of SWTP-2 B3” কাজের সমুদয় মালামাল পরিদর্শন ও স্থাপন কাজের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির চূড়ান্তভাবে সুপারিশের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা যেতে পারে। সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।


28/10/24
এইচ এম নূর হক অপু
সিএমএমএস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



28/10/24
মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



24/11/24
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা, ওয়াসা।



24/11/24
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

অনুচ্ছেদ ১.২৮।

এক্সপেন্ডিচার


24.11.24
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।


24.11.24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


24.11.24
XEN (SWTP-2)