

(৭)



পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও জলীয় সম্পদ মন্ত্রণালয়
 ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
 এক্সএম ডিবিএল: মারি পু
 www.djdc.gov.bd
 বিদ্যুৎ ভবন-১ কামাল গনি রোড, ঢাকা-১০০০



অফিস
 নম্বর

তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
 ০৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৭৮৭.০০০০.০২১.৭৩.০০৬.২৪.১০৬৬

বিষয়: Xen-Water(R&D) Div-2, Mods-zone-7, Dag-rs-3190, Nurpur, Dhania Dhaka-1236 এর এলটিসিটি মিটারিং ইউনিট পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১৭.২৩২.২২৪.০৬.০০.১১৯.২০১৭.১০৬৬ তারিখ: ১৭/১০/২০১৪ ইং।

সম্পর্কিত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১/১০/২০১৪ইং তারিখে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের কর্তৃক প্রদত্ত Xen-Water(R&D) Div-2, Mods-zone-7, Dag-rs-3190, Nurpur, Dhania Dhaka-1236 (প্রদত্ত নং- ২২২৬৭৫৬১) এর আওতাধীন বিদ্যমান পুরাতন এলটিসিটি মিটারিং ইউনিট নতুন এলটিসিটি মিটারিং ইউনিট (মিটার নং- DH002359) দ্বারা পরিবর্তন করে মিটারিং ইউনিটটি ব্যবহার ভাবে চালু করা হয়।

পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

তারিখ: ০৪-১১-২০২৪
 প্রাপ্তন আচার্য
 এপ্রিভিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

এপ্রিভিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক্সএম, জুরাইন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)।


স্মারক নম্বর: ২৭৮৭.০০০০.০২১.৭৩.০০৬.২৪.১০৬৬/১ (২)

তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
 ০৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জনকর্তৃক/অফিসি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো (কোর্টমার জবানবন্দারে নয়):

১. প্রক-প্রকৌশলী, এক্সএম,এস (সিটিং) দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি);
২. প্রধান প্রকৌশলী, মিটারিং দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি);
৩. প্রধান প্রকৌশলী, এক্সএম,এস (কাজমা) দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি);
৪. অফিসিওর ইঞ্জিনিয়ার, এক্সএম, জুরাইন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি);
৫. সিসি প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার, এক্সএম, জুরাইন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) এবং
৬. সিসি প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার, এক্সএম, জুরাইন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)।

স্বাক্ষরিত
 ০৪.০৩.২৫
 মোঃ আবজাল হোসেন
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডেল জোন-৭, ঢাকা ওয়ার্ড



ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(An Enterprise of the Government of the People's Republic of Bangladesh)

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
এনওসিএস শ্যামপুর, ডিপিডিসি
শ্যামপুর ১৩২/৩৩/১১ কেডি গ্রীড উপকেন্দ্র
স্টাফ কোয়ার্টার, ভবন নং-১, ঢাকা।
০২-৪৭৪৪২২৪৩

সূত্র নং- ৮৭.২৬৩.৩০১.০০.০২৭.২০২৪.১৭৫

তারিখঃ ০২/১০/২০২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭
ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা।

বিষয় : নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৭, মেরাজনগর ওয়াটার পাম্প নং-০৩, এর এলটিসিটি মিটারিং ইউনিট পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১/১০/২৪ ইং তারিখে NOCS কর্তৃক গ্রাহক নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৭, মেরাজনগর ওয়াটার পাম্প নং-০৩ (গ্রাহক নং-১২১৮২৬১৩) এর আদিনায় বিদ্যমান পুরাতন এলটিসিটি মিটারিং ইউনিটটি নতুন এলটিসিটি মিটারিং ইউনিট (মিটার নং-DH002358) দ্বারা পরিবর্তন করে সংযোগ চালু করা হয়। পরবর্তীতে মিটারিং ডিভিশন কর্তৃক মিটারের ডিন ফেইজে ভোল্টেজ ও কারেন্ট সঠিক পাওয়ায় মিটারিং ইউনিটটি যথাযথভাবে সীল করা হয়।


পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



০২/১০/২৪
(মোহাম্মদ মাস্টান উদ্দিন)

নির্বাহী প্রকৌশলী
এনওসিএস শ্যামপুর, ডিপিডিসি।

বিতরণ :

১. প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) ডিভিশন, ডিপিডিসি।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মিটারিং ডিভিশন, ডিপিডিসি।
৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এনওসিএস সার্কেল শ্যামপুর, ডিপিডিসি।
৪. সহকারী প্রকৌশলী, অত্র দপ্তর।
৫. অফিস কপি।

সত্যায়িত

মোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা



Test ID11367

DPDC Dhaka 10209829

Session: 5768
Report: 5125
Begin: 09-Oct-24 12:16:21PM
End: 09-Oct-24 12:59:47PM
Date: 09-Oct-24

Meas. Position definition (Test Sequence: 00.1.1 3P Active CI-0.5s Reactive CI-0.5s DLMS, Creator: , Creation date: 05-Oct-23)

Meas.pos: 1,2,3,4,5,6,7

Type:

02_Secure_230V_5A_10A_imp_8000 (Date: 12-Aug-20)

Basic Current

5 [A]

Constant 1

8000 [1/kVh]

Max. Meas. Time (Start Test)

266 [s]

Voltage Ratio

1

manufacturer

Secure

Type:

230 [V]

Max. Current

10 [A]

Constant 2

8000 [1/kVh]

Max. Meas. Time (Creeping)

783 [s]

Test)

1

Current Ratio

1


Identifications							
Total Evaluation							
Test point1:Preparation							

Test point2:Meter Serial No							
Meter Serial No. OP [0.0 96.1 0.255]							
Test point3:Dial Test Active							

Save data							
Dosage energy							
Start reading							
End reading							
Error							
Evaluation							
Test point4:Active energy load points							

Scanning head adjustment							
Percentage Error							
Evaluation							
1% lb upf							
Percentage Error							
Evaluation							

স্বাক্ষরিত
০২.১০.২৪
নোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মহুস জোন-৭, ঢাকা ওয়াশা



Test ID11367

DPDC Dhaka 10209829

Meas. Position definition (Test Sequence: 00.1.1 3P Active CI-0.5s Reactive CI-0.5s DLMS, Creator: , Creation date: 29-Oct-24)

Meas.pos. 1,2,3,4,5

Type:

02_Secure_230V_5A_10A_imp_8000 (Date: 12-Aug-20)

Nominal Voltage

230 [V]

Max. Current

10 [A]

Constant 2

8000 [1/kvarh]

Max. Meas. Time (Creeping Test)

783 [s]

Current Ratio

1

Basic Current

5 [A]

Constant 1

8000 [1/kWh]

Max. Meas. Time (Start Test)

266 [s]

Voltage Ratio

1

manufacturer

Secure

Identifications

Total Evaluation

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

pass

pass

pass

pass

pass

Test point1:Preparation

Test point2: Meter Serial No

Meter Serial No.

Meter Serial No. OP [0.0.96.1.0.255]

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

DH005150

DH003044

DH005151

DHKM3104

DH002360

Test point3:Dial Test Active

Save data

Dosage energy

Start reading

End reading

Error

Evaluation

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

0.100193

0.100193

0.100193

0.100193

0.100193

0.03

0.02

0.03

0.01

0.02

0.13

0.12

0.13

0.11

0.12

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

pass

pass

pass

pass

pass

Test point4:Active energy load points

Scanning head adjustment

Percentage Error

Evaluation

1% lb upl

Percentage Error

Evaluation

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

0.01%

-0.25%

0.01%

-0.02%

-0.28%

pass

pass

pass

pass

pass

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

0.15%

-0.06%

0.10%

0.10%

-0.10%

pass

pass

pass

pass

pass

Session: 5,816

Date: 04-Dec-24

৬। অফিস কপি।

স্বাক্ষরিত
04.12.24
মোঃ আবদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডেল জোন-৭, ঢাকা ওয়ার্ড

ঢাকা ওয়াসা


মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

চুক্তি নং-	৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৯.২৪-সি-০২	তারিখঃ ২৫/০৮/২০২৪ইং এবং
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	২৫/০৮/২০২৪ ইং ।	
সরবরাহ আদেশ আরক নং-	৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৯.২৪-৭৪	তারিখঃ ২৫/০৮/২০২৪ইং ।
কাজের নাম	ঃ Supply, Installation and Commissioning of LT (CT) energy meter of Para Dogair, Polashpur Kadomtoli, Merajnagar-3 and Nurpur Water Pump House under Mods Zone-7, Dhaka WASA.	
সরবরাহকারীর নাম	ঃ M/S. Fatema Traders 228-229, Malibagh, Dhaka-1217.	
সরবরাহের স্থান	ঃ মডস জোন-৭ এর অফিস বিল্ডিং এর উপ-ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা ।	
সরবরাহের তারিখ	ঃ ১৭/০৯/২০২৪ইং ।	
যৌথ পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ২৩/০৯/২০২৪ইং	

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয়া মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে বাকিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1	The following device/equipments will be supplied at the Departmental store of MODS Zone-7, Dhaka WASA by the supplier at his own cost i.e. carrying, loading, Unloading and all taxes The supplying device/equipments will be suitable for use at 11/0.41 kV electric line and have 01(One) year warranty. L.T (CT) energy metering unit: As per technical specification: 400 volt, 50Hz, 3 phases, LT (CT) energy metering Unit (200/5 LT-CT)	04 (Four) Nos	04 (Four) Nos	04 (Four) Nos	Nil

পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল)
পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর :

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। মালামাল সমূহের সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।


২৩/০৯/২০২৪


মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৩/০৯/২৪


মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৩.৯.২৪

সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী

পি এন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৩/০৯/২৪

মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

সত্যায়িত
১৪.০৩.২০
মোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা
পারফরমেন্স টেস্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৯.২৪-সি-০২ তারিখঃ ২৫/০৮/২০২৪ইং এবং
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ২৫/০৮/২০২৪ ইং ।

সরবরাহ আদেশ আরক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৯.২৪-৭৪ তারিখঃ ২৫/০৮/২০২৪ইং ।

কাজের নাম : Supply, Installation and Commissioning of LT (CT) energy meter of Para Dogair, Polashpur Kadomtoli, Merajnagar-3 and Nurpur Water Pump House under Mods Zone-7, Dhaka WASA.

সরবরাহকারীর নাম : M/S. Fatema Traders
228-229, Malibagh,
Dhaka-1217.

সরবরাহের স্থান : মড্‌স জোন-৭ এর অফিস বিল্ডিং এর উপ-ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা ।

সরবরাহের তারিখ : ১৭/০৯/২০২৪ইং ।


যৌথ পরিদর্শনের তারিখ : ২৩/০৯/২০২৪ইং ।

L.T (CT) energy metering unit স্থাপন সম্পন্নতার তারিখ : ১২/১২/২০২৪ ইং ।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1	The following device/equipments will be supplied at the Departmental store of MODS Zone-7, Dhaka WASA by the supplier at his own cost i.e. carrying, loading, Unloading and all taxes The supplying device/equipments will be suitable for use at 11/0.4! kV electric line and have 01(One) year warranty. L.T (CT) energy metering unit: As per technical specification: 400 volt, 50Hz, 3 phases, LT (CT) energy metering Unit (200/5 LT-CT)	04 (Four) Nos	04 (Four) Nos	04 (Four) Nos	Nil


L.T (CT) energy metering unit
স্থাপন কাজ সম্পন্নতার পর পারফরমেন্স
টেষ্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন কমিটির
মতামত ও স্বাক্ষরঃ

১. আরক নং-৮৭.২৬৩.৩০১.০০.০০২৭.২০২৪.১৭৫; তারিখঃ ০২/১০/২০২৪ইং
২. আরক নং-২৭.৮৭.০০০০.৫২১.৭৩.০০৬.২৪.১৫৬৪; তারিখঃ ০৪/১১/২০২৪ইং
৩. রিপোর্ট নং-৫১২৫; তারিখঃ ০৯/১০/২০২৪ইং
৪. রিপোর্ট নং-৫১৬৬; তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ইং
অনুযায়ী পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে
গ্রহণ করার সুপারিশ করা হল ।


16/10/2025

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী

মড্‌স জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি ।


06.11.25


সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী


পি এন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি ।


16/10/25

মোঃ আনওয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী

মড্‌স জোন-১, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি ।


04.10.25
সত্যসিদ্ধ
মোঃ ফারুক আলম
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা


24/10/25

মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মড্‌স সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি ।


ঢাকা ওয়াসা


- (১) যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন।
- (২) এনার্জি মিটার টেস্টিং ও ইনস্টলেশনের জন্য ডেমরা (০২)টি, জুরাইন ও শ্যামপুর ডিপিডিসি বরাবর পত্র প্রেরণ।
- (৩) ডিপিডিসি হতে প্রাপ্ত টেস্ট ও ইনস্টলেশন রিপোর্ট।
- (৪) টেস্ট ও ইনস্টলেশন এর ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন।


বিষয়ঃ পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টসহ সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ প্রসঙ্গে।

১। ক্রমিক নং-১ হতে ৪ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। চুক্তি নং-৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৯.২০২৪-সি-০২, তারিখ- ২৫/০৮/২০২৪ইং এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ-২৫/০৮/২০২৪ইং এবং সরবরাহ আদেশ স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৯.২৪-৭৪, তারিখ-২৫/০৮/২০২৪ইং এর আওতায় M/S. Fatema Traders কর্তৃক 04(Four)set L.T (CT) energy metering unit গত ১৭/০৯/২০২৪ইং তারিখে অত্র বিভাগের উপ-ভাডারে সরবরাহ করা হয়েছে। আলোচ্য কাজের মালামাল সমূহ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করতঃ চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী বিভিন্ন ডিপিডিসিতে পারফরমেন্স টেস্টে ও স্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-২)। ডিপিডিসি হতে প্রাপ্ত টেস্ট ও ইনস্টলেশন রিপোর্ট (ক্রমিক নং-৩) সন্তোষজনক পাওয়া যাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় (ক্রমিক নং-৪)।


২। এই অবস্থায় অনুচ্ছেদ ১ এর বর্ণনালোকে সরবরাহকৃত মালামালের টেস্ট ও ইনস্টলেশন রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়া যাওয়ায় সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।



20.01.2025
মোঃ আমিনুর রহমান সিদ্দিকী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭
ঢাকা ওয়াসা।


20.01.2025
মোঃ আফজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭
ঢাকা ওয়াসা।


20/01/2025
মোঃ জিব্রান নিয়্যা
নির্বাহী প্রকৌশলী (সি.এস.)
মডস জোন-৭
ঢাকা ওয়াসা।

সি.এ. মোঃ এ-১


২০/০১/২০
মোঃ ফিরোজ আলম
ভূতাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।


23/01
2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

সত্যায়িত

মোঃ আফজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭
ঢাকা ওয়াসা।