

- (২০) সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত Third-party inspection letter.
- (২১) Third-party inspection approved note.
- (২২) Third-party inspection করণ প্রসঙ্গে সরবরাহকারীকে পত্র প্রেরণ।
- (২৩) Third-party inspection Report.
- (২৪) মালামালসমূহ জমা রাখা প্রসঙ্গে সরবরাহকারী হতে পত্র প্রেরণ।
- (২৫) মালামালসমূহ জমা রাখা প্রসঙ্গে ভান্ডার বিভাগে পত্র প্রেরণ।
- (২৬) জমাকৃত মালামালের চালান এবং জমার প্রতিবেদন।
- (২৭) সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে পত্র।
- (২৮) মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট প্রসঙ্গে SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD বরাবর পত্র।
- (২৯) SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট।
- (৩০) সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট অনুমোদন এবং সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল গ্রহণ প্রসঙ্গে।

১৬। সংযুক্তি-১৭ হতে ৩০ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। অলোচ্য "Supply of empty Chlorine gas (liquid) cylinder full set with all accessories for Dhaka WASA" শীর্ষক ক্রয় কাজের চুক্তি নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০৮.২০২৫/সি-১০; তাংঃ ২৫/০৩/২০২৬ খ্রীঃ, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ০৭/০৪/২০২৬ খ্রীঃ এবং সরবরাহ আদেশ স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০৮.২০২৫-১৩৩১; তারিখঃ ০৭/০৪/২০২৬ খ্রীঃ (সংযুক্তিঃ নং-১৭ ও ১৯) এর আওতায় "Sigma Electrical Engineering" কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার জন্য Empty Chlorine gas (liquid) cylinder গত ১৮/০৮/২০২৬খ্রীঃ তারিখে কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এ সরবরাহ সম্পন্ন করেছেন। সরবরাহকৃত মালামালসমূহ ঢাকা ওয়াসার যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গত ১৯/০৮/২০২৬খ্রীঃ তারিখে পরিদর্শন করতঃ পরিদর্শন শেষে চুক্তি মোতাবেক বাছাইকৃত নমুনা হিসেবে গৃহীত ৫(পাঁচ) সেট Empty Chlorine gas (liquid) cylinder পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD বরাবর প্রেরণ করা হয়। SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD হতে নমুনাগুলোর পারফরমেন্স টেস্ট সম্পন্ন করতঃ গত ০১/০৯/২০২৬খ্রীঃ তারিখে সংগ্রহ বিভাগ-১ এ প্রেরণ করে (সংযুক্তিঃ নং-২৯)। উক্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয় (সংযুক্তিঃ নং-৩০)।

১৭। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ-১ এর বর্ণনালোকে মালামালের পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সুপারিশক্রমে সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৩.০৯.২৬
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

মীম তানজিনা
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাহমুদুল হাসান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মান.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


(৩৫)

ঢাকা ওয়াসা
পারফরমেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন


চুক্তি নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০০৮.২০২৫/সি-১০; তাং: ২৫/০৩/২০২৬ খ্রীঃ, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ০৭/০৪/২০২৬ খ্রীঃ।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০০৮.২০২৫-১৩৩১; তারিখ: ০৭/০৪/২০২৬ খ্রীঃ।
কাজের নাম	:	Supply of empty Chlorine gas (liquid) cylinder full set with all accessories for Dhaka WASA
সরবরাহকারীর নাম	:	Sigma Electrical Engineering, 10/2, Modon Pal Lane, Nawabpur, Dhaka-1000.
ব্যবহারকারী	:	মডস জোন-২ এবং সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্র্যান্ট, ঢাকা ওয়াসা।
সরবরাহের স্থান	:	ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলা, ঢাকা।
সরবরাহের তারিখ	:	১৮/০৮/২০২৬ খ্রীঃ।
যৌথ পরিদর্শনের তারিখ	:	১৯/০৮/২০২৬ খ্রীঃ।
পারফরমেন্স রিপোর্টের তারিখ	:	৩/০৯/২০২৬ খ্রীঃ।


ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	সরবরাহকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাকি মালামালের পরিমাণ
1.	1000 Kg Empty Chlorine Gas Cylinder (Liquid) as per technical specification., Brand : Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co. Ltd., Origin : China Cylinder Sl.No.: CK260201 — CK260230	30 Set	30 Set	30 Set	Nil

SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কমিটির মতামত ও স্বাক্ষরঃ	SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD হতে নমুনা হিসেবে প্রেরিত Empty Chlorine Gas Cylinder (Liquid) পারফরমেন্স টেস্ট সম্পন্ন করতঃ গত ০৩/০৯/২০২৬ খ্রীঃ তারিখে সংগ্রহ বিভাগ-১ এ প্রেরণ করে। উক্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হল।
---	---



১৩/০৭.২০২৬

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



৩.৭.২৬


০৩/০৭/২০২৬

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


০৩/০৭/২৬

মোঃ নফিজ ইমতিয়াজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড
প্র্যান্ট, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


০৩/০৭/২৬

মোঃ আব্দুল্লাহ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আব্বায়ক
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


ঢাকা ওয়াসা
মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

চুক্তি নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০০৮.২০২৫/সি-১০; তাং: ২৫/০৩/২০২৬ খ্রীঃ,
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	:	০৭/০৪/২০২৬ খ্রীঃ।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০০৮.২০২৫-১৩৩১; তারিখঃ ০৭/০৪/২০২৬ খ্রীঃ।
কাজের নাম	:	Supply of empty Chlorine gas (liquid) cylinder full set with all accessories for Dhaka WASA
সরবরাহকারীর নাম	:	Sigma Electrical Engineering, 10/2, Modon Pal Lane, Nawabpur, Dhaka-1000.
ব্যবহারকারী	:	মডস জোন-২ এবং সাভার করোনীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট, ঢাকা ওয়াসা।
সরবরাহের স্থান	:	ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলা, ঢাকা।
সরবরাহের তারিখ	:	১৮/০৮/২০২৬ খ্রীঃ।
যৌথ পরিদর্শনের তারিখ	:	১৯/০৮/২০২৬ খ্রীঃ।


ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	সরবরাহকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাকি থাকা মালামালের পরিমাণ
1.	1000 Kg Empty Chlorine Gas Cylinder (Liquid) as per technical specification., Brand : Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co. Ltd., Origin : China Cylinder Sl.No.: CK260201 — CK260230	30 Set	30 Set	30 Set	Nil


পরিদর্শন কমিটির
বাস্তব (ফিজিক্যাল)
পরিদর্শন রিপোর্ট ও
স্বাক্ষর :

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ ১৯/০৮/২০২৬ খ্রীঃ তারিখ পরিদর্শন করা হল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল।
স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০০৮.২০২৫-১৮৩, তাং-১৯/০৮/২০২৬ খ্রীঃ মোতাবেক SR CHEMICAL INDUSTRIES LTD বরাবর বাছাইকৃত নমুনার (Empty Chlorine Gas Cylinder (Liquid)) পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ করা হল।
সমুদয় মালামাল সন্তোষজনক পারফরমেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।



১৭/০৮/২০২৬

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



১৭.০৮.২৬


১৭/০৮/২০২৬

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


১৭/০৮/২০২৬


মোঃ নফিজ ইমতিয়াজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার করোনীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড
প্ল্যান্ট, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


১৭/০৮/২০২৬

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


SAE/AE

03/09-26



SR CHEMICAL
INDUSTRIES LTD.
GROW WITH GREEN

Ref. NO. SRCIL/DWASA/CL2/H-01-09
Date: 03/09/2026



To,
Executive Engineer
Procurement Division - 01,
Dhaka Wasa


Sub: Test Certificate of Chlorine Cylinder.

Dear Sir,
Following Ref No. 46.113.427.00.00.008.2025-183 , Dated : 19.08.2026 ,
We have tested the cylinder and found the following data:

SL. No.	CYLINDER NUMBER	TESTED DATE	DUE DATE	THICKNESS TEST	TEST PRESSURE (Kg/sq.cm)	DURATION	OBSERVATION	ORIGINAL TARE WEIGHT (Kgs)	EXISTING TARE WEIGHT (Kgs)	% LOSS TARE WEIGHT	INTERNAL INSPECTION	EXTERNAL INSPECTION	REMARKS
1	CK-260229	25.08.2026	25.08.2028	Shell-11.5 head-11.9	30	30 Min	OK	551	551	0.00	OK	OK	Passed
2	CK-260206	26.08.2026	26.08.2028	Shell-11.6 head-11.8	30	30 Min	OK	551	551	0.00	OK	OK	Passed
3	CK-260214	26.08.2026	26.08.2028	Shell-11.5 head-11.7	30	30 Min	OK	551	551	0.00	OK	OK	Passed
4	CK-260220	27.08.2026	27.08.2028	Shell-11.7 Head-11.8	30	30 Min	OK	551	551	0.00	OK	OK	Passed
5	CK-260208	28.08.2026	28.08.2028	Shell-11.5 head-11.9	30	30 Min	OK	551	551	0.00	OK	OK	Passed

After getting the above data we have recommended the cylinder to fill by liquid chlorine and we also test the seal nut and found best condition. So that the overall condition is satisfactory.

Best Regards ,


Md. Foridul Hasan
Officer (Chlorine Unit)
SR Chemical Ind. Ltd.



SR GROUP: 46,Lake Road, Nikunja 1, Dhaka 1229, Bangladesh, Phone : +88 09666774444

www.srgroup-bd.com