





যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

কাজের নাম	ঃ Supply of spare parts with related works for chlorine system maintenance.
ঠিকাদারের নাম	ঃ মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স
কার্যাদেশ নং	ঃ ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.১৪০.২৫-২০২, তারিখ : ১৯/০১/২০২৬ইং।
মালামাল সরবরাহের তারিখ	ঃ ০২/০২/২০২৬
পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ০৩/০২/২০২৬ইং তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।
পরিদর্শনের স্থান	ঃ পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগীয় স্টোর।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ	জমাকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
০১.	Gate valve Ø 50 mm for gas line as per existing sample.	০১টি	০১টি	০১টি
০২.	Gate valve Gate valve Ø 100 mm as per existing sample.	০১টি	০১টি	০১টি
০৩.	Non-return valve Non-return valve Ø 100 mm as per existing sample.	০১টি	০১টি	০১টি
০৪.	Non-return valve Non-return valve Ø 50 mm as per existing sample.	০১টি	০১ সেট	০১ সেট
০৫.	Ball valve Ball valve Ø 25 mm as per existing sample.	০১টি	০১ সেট	০১ সেট
০৬.	Copper tubing connection pipe Copper tubing connection pipe to vacuum regulator chlorine gas as per existing sample.	০১টি	৯০টি	৯০টি
০৭.	Auxiliary valve Auxiliary valve as per existing sample.	০১ সেট	০১টি	০১টি
০৮.	vacuum regulator 500 pound per day (PPD), 10 kg/hr vacuum regulator. Brand- Hydroinstrument, country-USA as per existing sample.	০১ সেট	০১টি	০১টি
০৯.	Lead gasket Lead gasket as per existing sample.	৯০টি	০২টি	০২টি
১০.	Manifold Manifold as per sample.	০১টি	০৪টি	০৪টি
১১.	Booster pump Booster pump, P- 4 kw, capacity 16.2 cum/hr, Head-50 meter, volt-400, Phase- 50 HZ, RPM-2850-2900,	০১টি	০১টি	০১টি

	Country of origin-poland as per existing sample.			
১২.	MS flange MS flange outer dia 150 mm inner dia 100 mm as per existing sample.	০২টি	০১টি	০১টি
১৩.	MS flange MS flange outer dia 100 mm inner dia 50 mm as per existing sample.	০৪টি	০১টি	০১টি

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব
(ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট :-


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা
স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক
পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল।



ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ-
মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স।



(মোঃ মাহমুদুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।