ঢাকা ওয়াসা

(১) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের কপি।
(২) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি গঠনের অফিস আদেশ।
(৩) HydroChina Corporation হতে প্রেরণকৃত প্রয়োজনীয় Spare Parts এর চাহিদাপত্র।
(৪) Submersible Pump Motor & Mixer with related Spare Parts সমূহের স্থিরচিত্র।
(৫) Survey Report of Pump Motor & Mixer of Dasherkandi Sewage Treatment Plant (Brand: Xylem).
(৬) প্রস্তুতকৃত খসড়া স্পেসিফিকেশন।

ক্রমিক নং -১ হতে ৬ দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরবাসীর শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চীনা EXIM Bank এর অর্থায়নে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation কর্তৃক EPC/Turnkey পদ্ধতিতে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বাস্তবায়ন শেষে গত ০১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ হতে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধানে Operation & Maintenance কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পয়ঃশোধনাগার। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটির Operation কার্যক্রম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ১টি SLS, ১টি Inlet Pumping Station, PST, AAO Tank, SST, Sludge Pump House ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের SLS -এ ৮টি ও Inlet Pumping Station -এ ১০টি, Sludge Pumping Station-এ ২২টি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষমতার Xylem ব্রান্ড এর সর্বমোট ৬৬টি Submersible Pump Motor বিদ্যমান রয়েছে। AAO Tank -এ ৮০টি, Sludge Storage Tank -এ ৪টি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষমতার Xylem ব্রান্ড এর সর্বমোট ৮৪টি Submersible Mixer বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ সার্বক্ষণিক চলমান থাকে। বর্তমানে কিছু কিছু Submersible Pump Motor & Mixer -এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বেশ কিছু Submersible Pump Motor & Mixer বর্তমানে নষ্ট হয়ে আছে। যার ফলে চলমান পয়ঃশোধন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ণিত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ মেরামতযোগ্য; বিধায় উক্ত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় Spare Parts ক্রয় করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation প্রয়োজনীয় Spare Parts এর চাহিদাপত্র আলোচ্য দপ্তরে প্রেরণ করেছে (ক্রমিক নং-৩ দ্রঃ)। তৎপ্রেক্ষিতে ১টি Survey Report প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ৪ ও ৫ দ্রঃ)। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় Spare Parts ক্রয়ের নিমিত্তে ১টি খসড়া Specification প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৬ দ্রঃ)। প্রস্তুতকৃত খসড়া Specification টি যাচাই-বাছাই করে ১টি চূড়ান্ত Specification প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

19.11.24
মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

A.E
19.11.2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

E.E
13/11/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

E.E, DSTP

19/11/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

(৭) সভার নোটিশ।

(৮) হাজিরা সীট।

০৪। ক্রমিক নং- ৭ ও ৮ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Submersible Pump Motor & Mixer with related Spare Parts সমূহ ক্রয়ের নিমিত্তে স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হ'ল; যা কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

প্রধান প্রক�ৌশলী ও ব্যবস্থাপক

24/11/2024
মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE, DSTP

24/11/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

(৯) Submersible Pump Motor & Mixer with related Spare Parts সমূহের অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন।

(১০) দর সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রেরিত পত্রের স্মারক নং -৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০৭৬.২০২৪.৩৪৮; তারিখঃ ২৭/১১/২০২৪।

(১১) The Alpha Engineering হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ইং।

(১২) Ashora Associates হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ০৮/১২/২০২৪ইং।

(১৩) Hammerhead Bangladesh Engineering Services Ltd. হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ১০/১২/২০২৪ইং।

০৬। ক্রমিক নং- ৯ হতে ১৩ দেখা যেতে পারে। অনুমোদিত Specification অনুযায়ী দর সংগ্রহের লক্ষ্যে পত্র মারফত স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহ করা হয় (ক্রমিক নং- ৯ হতে ১৩ দ্রঃ)। সংগৃহীত দর সমূহের আলোকে একক দর প্রস্তুতের জন্য ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

11.12.2024
মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

A.E
11.12.2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

E/E
11/12/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

প্রধান প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপক

০৭। মতে [illegible]

11/12/24

EE, DSTP

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

(১৪) সভার নোটিশ।

(১৫) হাজিরা সীট।

(১৬) ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহের আলোকে প্রস্তুতকৃত দরের তুলনামূলক বিবরণী।

০৮। ক্রমিক নং- ১৪ হতে ১৬ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Submersible Pump Motor & Mixer with related Spare Parts ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদিত Specification অনুযায়ী স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহের মাধ্যমে ১টি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৬ দ্রঃ)। দর সমূহ যাচাই-বাছাই করে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একক দরের প্রস্তাব তৈরী করা হল; যা কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

প্রধান প্রকৌশলী ও অনুমোদিত

12/12/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

12/12/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

(১৭) অনুমোদিত দর।

(১৮) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।

১০। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পয়ঃশোধনাগার। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটির Operation কার্যক্রম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ১টি SLS, ১টি Inlet Pumping Station, PST, AAO Tank, SST, Sludge Pump House ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের SLS -এ ৮টি ও Inlet Pumping Station -এ ১০টি, Sludge Pumping Station-এ ২২টি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষমতার Xylem ব্রান্ড এর সর্বমোট ৬৬টি Submersible Pump Motor বিদ্যমান রয়েছে। AAO Tank -এ ৮০টি, Sludge Storage Tank -এ ৪টি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষমতার Xylem ব্রান্ড এর সর্বমোট ৮৪টি Submersible Mixer বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ সার্বক্ষণিক চলমান থাকে। বর্তমানে কিছু কিছু Submersible Pump Motor & Mixer -এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বেশ কিছু Submersible Pump Motor & Mixer বর্তমানে নষ্ট হয়ে আছে। যার ফলে চলমান পয়ঃশোধন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ণিত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ মেরামতযোগ্য; বিধায় উক্ত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় Spare Parts ক্রয় করা প্রয়োজন। সেপ্রেক্ষিতে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দর অনুযায়ী ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৮ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত মোট মূল্য ২,৪৭,৬৫,৪৯৪.০০ (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত চুরানব্বই টাকা) মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water & Sewer Treatment Plant) খাত হতে নির্বাহ করা হবে। যা গত ১৭/১২/২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বাজেট মিটিংয়ে বর্ণিত খাতে আলোচ্য পয়ঃশোধনাগার হতে প্রস্তাবিত অর্থ হতে ৩৭কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে হিসাব বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। উক্ত মিটিংয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১১। আলোচ্য Procurement of Submersible Mixer with related spare parts and Spare parts of Submersible Pump Motor for Dasherkandi STP, Dhaka WASA কাজটি CPTU প্রনীত Standard Tender Document (STD) e-PG3 অনুসরণে e-GP তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হবে। দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT1.1 এ procuring Entity হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র আহবান, NOA ইস্যু, চুক্তি সম্পাদন, কার্য সম্পাদন নোটিশ জারী ইত্যাদি সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT15.1 (a) এ সরবরাহকারীর যোগ্যতা হিসেবে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (General Supply Experience) ৫ (পাচঁ) বৎসর এবং ITT15.1 (b) এ সমপ্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা (Similar Experience) সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে ২টি কাজে প্রতিটি নূন্যতম ১৭৫.০০ লক্ষ করে ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে অথবা সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে যে কোন একটি কাজে নূন্যতম ২৩০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial solvency ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে। এছাড়া দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA /Germany/ EU/Japan or equivalent উল্লেখ রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনবোধে PE অফিস কর্তৃক Bidding Criteria পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

ঢাকা ওয়াসা

১২। এমতাবস্থায়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of Submersible Mixer with related spare parts and Spare parts of Submersible Pump Motor for Dasherkandi STP, Dhaka WASA" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরনে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ২,৪৭,৬৫,৪৯৪.০০ (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত চুরানব্বই) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

AE

EE

18.12.2024
মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

18.12.2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

18/12/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE (W&STP)

২৩/১২/২০২৪

ce

১৩। for comments please.

23/12/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

Convenor,
Task Force-2

সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স-২

২৪/১২/২০২৪
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৭.১২.২০২৪
এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাসুদুর হাবিব, সদস্য, টাস্কফোর্স-২

=০৬২

১৪। টাস্ক ফোর্স-২ এর আহ্বায়ক মহোদয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

- উপস্থাপিত প্রাক্কলনের Part A, Serial 1 -এ ০২টি Submersible mixer ক্রয়ের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এবিষয়ে ফাইলটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, নোটের ০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "বর্ণিত Submersible Pump Motor & Mixer সমূহ মেরামতযোগ্য" । এছাড়াও, HydroChina হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ "We are facing a critical shortage of spare parts for the Xylem pump and mixer, which are significantly affecting our processes". এবক্তব্যের প্রেক্ষিতে চাহিদাপত্রে দরকারি Spare-parts র তালিকা উদ্ধৃত করা হয়, যেখানে mixer ক্রয়ের কথা উল্লেখ নেই। সংযুক্তি-৫ এর সার্ভে রিপোর্টের serial নং ০৪, তথা Submersible Mixer র অবস্থা যাচাই করতঃ অনুসন্ধানি মন্তব্যেও বিষয়টি স্পষ্ট নয়।
- Submersible mixer -ক্রয়ের জন্য উদ্ধৃত quotation সমূহে 'Ashora Associate' কর্তৃক প্রদানকৃত lowest quote দেখা যায় ১৯,৫৮,০০০/- টাকা, তবে অনুমোদিত দরে উল্লেখ করা হয় ১৯,৯৮,০০০/- টাকা।
- দাখিলকৃত সার্ভে রিপোর্টে চাহিত বেশ কিছু আইটেমসমূহের ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নেই, যেমনঃ সার্ভে রিপোর্টের serial no. 1 ও 2 এ উল্লেখ করা হয়ঃ "Need some MAS 711 motor protective device." যার কারণে কয়টি স্পেয়ার পণ্য প্রয়োজন, তা কিছুটা অনিশ্চিত। এছাড়াও, রিপোর্টে উক্ত আইটেমসমূহের warranty period এর তথ্য উল্লেখ নেই।

১৫। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হলোঃ

- Submersible mixer ক্রয়ের যৌক্তিকতা প্রদান করা যেতে পারে।
- সার্ভে রিপোর্টে চাহিত আইটেমসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণ ও warranty period -এর তথ্য উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ করে ফাইলে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- অনুমোদিত দরে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতঃ পুনরায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর নথিটি উপস্থাপন করা হলো।

M. Secr. (TF-2)

আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স টিম-2

প্রঃ৪/ম.ন.প্র:
০৭/০১/২৫

02.01.2025
Md. Najmus Sakib
Assistant Engineer
DWSNIP, DWASA

02.01.2025
এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

০২/০১/২৫
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
রেজিঃ নং ২৬
তাং ০৬/০১/২০২৫

C.E
SE (WSTPC)
02.01.2025
XEN (DSTP)

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প্যাঃ ও পঃশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

=০৭২

ঢাকা ওয়াসা

১৬। অনুচ্ছেদ- ১৫ এর আলোকে বিভাগীয় মতামত নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হ'লঃ

ক্রঃ নং	পর্যবেক্ষণের আলোকে টাস্কফোর্স টিম-২ এর প্রস্তাবসমূহ	বিভাগীয় মতামত
১।	Submersible Mixer ক্রয়ের যৌক্তিকতা প্রদান করা যেতে পারে।	আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Submersible Mixer এর কোন Spare Parts, Store -এ সংরক্ষিত নেই। এছাড়া, অতিরিক্ত কোন Submersible Mixer নেই। ফলে কাজের স্বার্থে Submersible Mixer এর Spare Parts ক্রয়ের পাশাপাশি ২টি Submersible Mixer, Spare হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারে ৬৮টি Submersible Mixer রয়েছে।
২।	সার্ভে রিপোর্টে চাহিত আইটেমসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণ warranty period -এর তথ্য উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ করে ফাইলে সংযুক্ত করা যেতে পারে।	আলোচ্য প্রকল্পটি G to G ভিত্তিতে EPC/Turnkey পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Defect Liability Period সহ ১ বছর O&M গত ৩০/০৬/২০২৩ ইং তারিখে শেষ হয়েছে। ফলে বিদ্যমান যন্ত্রাংশের Warranty Period প্রকল্পের Defect Liability Period শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে।
৩।	অনুমোদিত দরে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতঃ পুনরায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।	অনুমোদিত দরে ভুলক্রমে Lowest quoted rate উল্লেখ করা হয়নি। পুনরায় প্রাক্কলনটি সংশোধন করা হ'ল।

১৭। এমতাবস্থায়, বর্ণিত ছকে বিভাগীয় মতামতের আলোকে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation & Maintenance কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of Submersible Mixer with related spare parts and Spare parts of Submersible Pump Motor for Dasherkandi STP, Dhaka WASA" শীর্ষক কাজটি PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে e-GP প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরনে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ২,৪৬,৮৫,৪৯৪.০০ (দুই কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশত চুরানব্বই) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water & Sewer Treatment Plant) খাত হতে নির্বাহ করা হবে। যা গত ১৭/১২/২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বাজেট মিটিংয়ে বর্ণিত খাতে আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের প্রস্তাবিত অর্থ হতে ৩৭কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে হিসাব বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। উক্ত মিটিংয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

তাং- ১৫/০১/২০২৫ ...সিসি

AE
07.01.2025
মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

07.01.2025
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE
07/01/2025
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE/DMD(O&M)

SE (WRS/PC)

07.01.2025
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

MD.

১৬। অনু-১৭ এর প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।
8/1/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

৯/১/২৫
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

DMD(O&M)