

ঢাকা ওয়াসা


সংযুক্তি:


- ১। ২০২৬-২০২৭ ইং অর্থ বছরের মডস জোন-৮ এর সংশোধিত বাজেটের কপি।
- ২। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
- ৩। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন।
- ৪। প্রতিবেদন।
- ৫। কাজের ছবি।

বিষয়: Repairing of HDPE Water Line Leakage & Removal dirty Water In Road no-19 & 08, Block no- G & I, Bashundhara (DMA-801) under MODS Zone-8, Dhaka WASA কাজ প্রসঙ্গে।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-০৮ এর আওতাধীন বসুন্ধরা 'জি' এবং 'আই'- ব্লকের রোড # ১৯ ও ০৮, বাড়ি নং- ৪২৯ এবং ৩৬৮ সামনে পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত/ময়লা পানির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। যার অভিযোগ নং- ০৪ ও ০২। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলাকা সমূহে সূষ্ঠভাবে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানে পি.এল.আই ও পি.এল.এম সহকারে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বর্ণিত রোডে বসুন্ধরা গ্রুপের উন্নয়ন মূলক (বিদ্যুৎ খুঁটির) কাজ করতে গিয়ে পূর্বের হাউজ লাইনটি মেইন পাইপ লাইনে ক্ষতিগ্রস্ত/লিকেজের কারণে উক্ত এলাকার সম্মানিত গ্রাহকগণ পানি পাচ্ছে না, এছাড়াও পানির লাইনের লিকেজের স্থান হতে ময়লা পানি প্রবেশের সম্ভাবনা আছে, এতে ঢাকা ওয়াসারও রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত/লিকেজের পানির লাইন মেরামতের ব্যাপারে সম্মানিত গ্রাহকগণ বারবার ফোন করছেন। উক্ত সমস্যা সমূহ সমাধান করার লক্ষ্যে পানির লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত/লিকেজের মেরামত কাজের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ট- ৪৭,৮০৮.২৫৩ (সাতচল্লিশ হাজার আটশত আট দশমিক দুই পাঁচ তিন) টাকা মাত্র। উক্ত প্রাক্কলনে মালামালের দর PWD ও পূর্বানুমোদিত দর অনুযায়ী ধরা হয়েছে। উক্ত কাজের ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৬- ২০২৭ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এর "পানির লাইন রক্ষনাবেক্ষণ" খাতের কোড নং-(০১-০৪-০০১) হতে নির্বাহ করা হবে।


২। এমতাবস্থায়, Repairing of HDPE Water Line Leakage & Removal dirty Water In Road no-19 & 08, Block no- G & I, Bashundhara (DMA-801) under MODS Zone-8, Dhaka WASA কাজটি জরুরী ভাবে সম্পাদন করার জন্য উপস্থাপিত ট- ৪৭,৮০৮.২৫৩ (সাতচল্লিশ হাজার আটশত আট দশমিক দুই পাঁচ তিন) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি পি.পি.আর-২০২৫ এর ধারা ৯৯/১(ড) মোতাবেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার রুসাফা কর্পোরেশন এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় (DPM) চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক দেয়া যেতে পারে।



০৭/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ আব্দুল হতিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-০৮
ঢাকা ওয়াসা।


০৭/০৮/২০২৬
মোঃ গোলাম মোস্তফা খানকার
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
মডস জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা।


০৭/০৮/২০২৬
অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮
ঢাকা ওয়াসা।


০৮/০৮/২০২৬
প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।


০৮/০৮/২০২৬
মোঃ আমিনুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা।


০৮/০৮/২০২৬
মোঃ আমিনুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা।