



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার

আফতাবনগর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

26

পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির রিপোর্ট

কাজের নাম

ঃ “Supply of necessary spare parts & Lubricant for maintenance of 1MW & 1.7MW generators for Dasherakandi STP”.

কার্যাদেশ নং-

ঃ ৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০২৬.২০২৫-৪৮৬; তারিখঃ ০৯/১১/২০২৫ইং।

সরবরাহকারীর নাম

ঃ A H TECH LTD.

ব্যবহারকারী বিভাগের নাম

ঃ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।

সরবরাহের স্থান

ঃ প্ল্যান্টের উপ-ভান্ডার।

সরবরাহের তারিখ


ঃ ০১/১২/২০২৫ইং।

পরিদর্শনের তারিখ

ঃ ১০/০১/২০২৬ইং

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Air filter (for 1MW Generator)	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs	নাই
2.	Air filter (for 1.7MW Generator)	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs	নাই
3.	Fuel filter (for 1.7MW Generator)	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs	নাই
4.	Flushing oil	50 Ltr	50 Ltr	50 Ltr	নাই
5.	Radiator coolant	50 Ltr	50 Ltr	50 Ltr	নাই
6.	Cotton cloth	20 Kg	20 Kg	20 Kg	নাই
7.	Thinner	5 Ltr	5 Ltr	5 Ltr	নাই
8.	Generator Dynamo	1 Pcs	1 Pcs	1 Pcs	নাই
9.	Silica Gel	5 Kg	5 Kg	5 Kg	নাই


পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ১০/০১/২০২৬ তারিখে সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শন করা হল। মালামালের পরিমাণ সঠিক আছে, Technical specification অনুযায়ী যথাযথ আছে এবং গুণগত মান সন্তোষজনক; বিধায় সমুদয় মালামাল পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হ'ল।


১৭/১১/২৫

মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার ও
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


১০/০১/২০২৬

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (তড়িৎ ও যান্ত্রিক)
ও
সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


১৬/০১/২০২৬

মিজা মোল্লাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল ও
আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

৩০

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার

আফতাবনগর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির রিপোর্ট

কাজের নাম : “Supply of necessary spare parts & Lubricant for maintenance of 1MW & 1.7MW generators for Dasherkanadi STP”.

কার্যাদেশ নং- : ৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০২৬.২০২৫-৪৮৬; তারিখঃ ০৯/১১/২০২৫ইং।

সরবরাহকারীর নাম : A H TECH LTD.

ব্যবহারকারী বিভাগের নাম : দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।

সরবরাহের স্থান : প্ল্যান্টের উপ-ভান্ডার।

সরবরাহের তারিখ : ০১/১২/২০২৫ইং।

সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শনের তারিখ : ১০/০১/২০২৬ইং।

সম্পাদিত কাজের পরিদর্শনের তারিখ : ১৬/০৩/২০২৬ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Air filter (for 1MW Generator)	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs	নাই
2.	Air filter (for 1.7MW Generator)	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs	নাই
3.	Fuel filter (for 1.7MW Generator)	4 Pcs	4 Pcs	4 Pcs	নাই
4.	Flushing oil	50 Ltr	50 Ltr	50 Ltr	নাই
5.	Radiator coolant	50 Ltr	50 Ltr	50 Ltr	নাই
6.	Cotton cloth	20 Kg	20 Kg	20 Kg	নাই
7.	Thinner	5 Ltr	5 Ltr	5 Ltr	নাই
8.	Generator Dynamo	1 Pcs	1 Pcs	1 Pcs	নাই
9.	Silica Gel	5 Kg	5 Kg	5 Kg	নাই

কাজের বর্ণনাঃ

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ১টি 1.75MW ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর এবং ১২৫০০কেবিএ ২টি ট্রান্সফর্মার উপরোক্ত ক্রমিক নং- ২ হতে ৯ এ বর্ণিত মালামাল ব্যবহার করে টেন্ডার সিডিউল মোতাবেক রিপেয়ারিং, সার্ভিসিং ও টেস্টিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

Wan Khan
16.03.2026.
নন্দন বিশ্বাস

সহকারী অপারেটর ও মেইনটেনেন্স প্রকৌশলী,
এসটিপি ও এসএলএস
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।

88
16.03.2026

মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।

Shamir
16.03.2026

মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।

W. Ashim
16/3/26

মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।

মতামতঃ বর্তমানে ১টি 1.75MW ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর এবং ১২৫০০কেবিএ ২টি ট্রান্সফর্মার সচল আছে। সেপ্রেক্ষিতে কাজটি সন্তোষজনক পাওয়া যায়; বিধায় গ্রহণ করা হ'ল।

16/3/26

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল ও
আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।