ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২১.০১১.২৩ নথির বিষয়: Supply, installation and commissioning of motorized butterfly valve for remote operation at Golapbag mor (south side) of SWTP transmission network

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Supply, installation and commissioning of motorized butterfly valve for remote operation at Golapbag mor (south side) of SWTP transmission network কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৬/৪/২৩ ৭:২৭ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ হতে ৭ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। সবিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ এবং ফেজ-২ এর প্রায় ৪৬ কিলোমিটার পানির মেইন ট্রান্সমিশন লাইন বিদ্যমান। যার মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটারের অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগর বাসীর নিকট সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট ও পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার হতে ঢাকা মহানগরীতে পানি সরবরাহ করা হয়। সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর ট্রিটেড ওয়াটার ১৮০০ মিঃমিঃ ডায়ার পাইপের মাধ্যমে গোলাপবাগ মোড়ে মিলেছে। সেখানে গোলাপবাগ মোড় সাউথ সাইড ও গোলাপবাগ মোড় নর্থ সাইড এ স্থাপিত ১৪০০ মিঃমিঃ ডায়া বাটারফ্লাই ভাল্ব এর মাধ্যমে পানি দুই দিকে প্রবাহিত হয়েছে, যা সংযুক্ত ক্রমিক-২ ও ৩ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগারের উৎপাদন কম/বেশীর কারনে অথবা মডস জোন-১, ২ ও ৭ এর চাহিদার কারনে অথবা সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর উৎপাদন কম/বেশীর কারনে মাঝে-মধ্যে প্রায়ই গোলাপবাগ মোড় সাউথ সাইডের ১৪০০ মিঃমিঃ ডায়া বাটারফ্লাই ভাল্ব কন্ট্রোল করতে হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য ভাল্বটি ম্যানুয়াল এবং প্রায় ২০ বছরের অধিক পুরাতন হওয়ায় ভাল্ব অপারেট করতে অনেক সময় লেগে যায়। আলোচ্য ভাল্বটি রাস্তার মাঝখানে অবস্থান হওয়ায় ট্রাফিক পুলিশের বাধার কারনে সবসময় instant operation সম্ভব হয় না। এছাড়া ভাল্বটি পুরাতন হওয়ায় মাঝে-মধ্যেই ত্রুটি দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শে সেখানে ১৪০০ মিঃমিঃ ডায়া মোটরাইজড বাটারফ্লাই ভাল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আলোচ্য কাজটি করা হলে বিদ্যমান সাপাশো ই-পিআরভি এর স্ক্যাডা সিস্টেমের মাধ্যমে রিমোটলি ভাল্ব কন্ট্রোল করা যাবে। এর ফলে ট্রাফিকের ঝামেলা ছাড়াই ভাল্বটি instant operation সম্ভব হবে। সে আলোকে আলোচ্য মালামালের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক একটি প্রাক্কলন (সংযুক্ত ক্রমিক নং-৭) প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে সর্বমোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৮৭৫,০৫,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার মাত্র) টাকা। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের বাজে বরাদ্দের স্ক্যাডা স্থাপন ব্যয় (কোড ০২-০১-০০৯) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে, যা ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৭):

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১। অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ফটোকপি।.
২। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ২। সাপাশো ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের লাইভ ড্যাশবোর্ড এর স্ন্যাপশট।.
৩। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৩। গোলাপবাগ মোড় ১৪০০ মিঃমিঃ ডায়া বাটারফ্লাই ভাল্ব এর এজবিল্ট ড্রয়িং।.
৪। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪। ১৪০০ মিঃমিঃ ডায়া মোটরাইজড বাটারফ্লাই ভাল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের অনুমোদিত দরের ফটোকপি।.
৫। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৫। আলোচ্য কাজের প্রয়োজনীয় মালামালের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।.
৬। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৬। আলোচ্য কাজের খসড়া Standard Tender Document.
৭। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৭। মোটরাইজড বাটারফ্লাই ভাল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের প্রাক্কলন।.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৬/৪/২৩ ৭:২৯ অপরাহ্ন

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-১ এর ৬১ ধারা অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM, e-GP) এ দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে। যার দরপত্র ডকুমেন্ট হিসেবে e-PG-3-3A/3B ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৬/৪/২৩ ৭:৩০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply, installation and commissioning of motorized butterfly valve for remote operation at Golapbag mor (south side) of SWTP transmission network সংগ্রহ ও তৎসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজের লক্ষ্যে উপস্থাপিত ৮৭৫,০৫,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM, e-GP) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১৬/৪/২৩ ৭:৩২ অপরাহ্ন মোঃ হাসানুজ্জামান উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৬/৪/২৩ ৭:৩৭ অপরাহ্ন মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৬/৪/২৩ ৮:১৯ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	~~১৬/৪/২৩ ৮:১৯ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৭/৪/২৩ ৯:৩০ পূর্বাহ্ন

প্রস্তাবিত মোটরাইজড ভালব এর পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে হবে নক্সাসহ আলাপ করুন।

১৭/৪/২৩ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৭/৪/২৩ ২:৩৮ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	~~১৭/৪/২৩ ২:৩৮ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ হাসানুজ্জামান~~ ~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার~~ ~~(রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৭/৪/২৩ ৮:৫৬ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক ০৮ হতে ১২ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ নং-১.৩ এ নির্দেশনার আলোকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের আলাপ হয়েছে। আলোচ্য মোটরাইজড ভাল্ব এর পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে হবে তার প্রস্তাবিত নক্সা ক্রমিক নং-৮ এ সংযুক্ত করা হ'ল, যা দয়া করে দেখা যেতে পারে। আলোচ্য পাওয়ার সাপ্লাই সংশ্লিষ্ট ডিপিডিসি এর লাইন হতে ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক এনার্জি মিটারের মাধ্যমে সংযোগ নেয়া হবে এবং প্রতি মাসের বৈদ্যুতিক বিল মোটরাইজড ভাল্ব কমিশনিং হতে প্রথম ১২ মাস ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিশোধের বিষয়টি সংশোধীত প্রাক্কলনে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী মাস হতে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক বিল ঢাকা ওয়াসা হতে পরিশোধ করা যেতে পারে। এছাড়া আলোচ্য মোটরাইজড ভাল্ব রিমোটলি অপারেশন/ কন্ট্রোল প্রভৃতি কাজে ডাটা কানেক্টিভিটির জন্য ০২টি সিম কার্ড (প্রাইমারী ও রিডান্ডেন্সি) ব্যবহার করা হবে। এক্ষেত্রেও প্রতি মাসে সিমের ইন্টারনেট/ ডাটা বিল মোটরাইজড ভাল্ব কমিশনিং হতে প্রথম ১২ মাস ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিশোধের বিষয়টি সংশোধীত প্রাক্কলনে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী মাস হতে প্রাপ্ত সিমের ইন্টারনেট/ ডাটা বিল ঢাকা ওয়াসা হতে পরিশোধ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আলোচ্য কাজের সংশোধিত প্রাক্কলনে মোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৳৭৫,৫৫,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাত্র) টাকা মাত্র (সংযুক্ত ক্রমিক নং-১০) । আলোচ্য কাজের খসড়া Standard Tender Document ও অত্র বিভাগের আগামী ২০২৩-২৪ইং অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের কপি যথাক্রমে ক্রমিক নং-১১ ও ১২ এ যুক্ত করা হয়েছে, যা দয়া করে দেখা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

১। আলোচ্য কাজের পাওয়ার সাপ্লাই স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম (প্রস্তাবিত নক্সা).

২। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৯। আলোচ্য কাজের প্রয়োজনীয় মালামালের সংশোধিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।.

৩। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১০। মোটরাইজড বাটারফ্লাই ভাল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের সংশোধিত প্রাক্কলন।.

৪। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১১। আলোচ্য কাজের খসড়া Standard Tender Document.

৫। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১২। অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের ফটোকপি।.

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৭/৪/২৩ ৯:০১ অপরাহ্ন

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-১ এর ৬১ ধারা অনুযায়ী উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM, e-GP) এ দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে। যার দরপত্র ডকুমেন্ট হিসেবে e-PG-3-3A/3B ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

ঢাকা ওয়াসা

বিভাগের আগামী ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের অটোমেশন এন্ড ডিজিটালাইজেশন (কোড ০২-০১-০০৭) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে, যা আগামী ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৭/৪/২৩ ৯:২০ অপরাহ্ণ

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply, installation and commissioning of motorized butterfly valve for remote operation at Golapbag mor (south side) of SWTP transmission network সংগ্রহ ও তৎসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজের লক্ষ্যে উপস্থাপিত ৳৭৫,৫৫,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাত্র) টাকার সংশোধিত প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM, e-GP) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২৭/৪/২৩ ৯:৩২ অপরাহ্ণ
মোঃ হাসানুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৭/৪/২৩ ৯:৪৬ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৮/৪/২৩ ৭:২৩ পূর্বাহ্ণ
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২৮/৪/২৩ ৭:২৩ পূর্বাহ্ণ~~
~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~
~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~
~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৮/৪/২৩ ৯:৫৮ পূর্বাহ্ণ

উপরোক্ত সংযুক্তি ও বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৬ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

২৮/৪/২৩ ৯:৫৮ পূর্বাহ্ণ
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৩০/৪/২৩ ৬:১১ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~৩০/৪/২৩ ৬:১১ অপরাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ২/৫/২৩ ৯:৩৭ অপরাহ্ণ

Needs discussion on the specifications.

২/৫/২৩ ৯:৩৭ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

৭/৫/২৩ ৬:৪১ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৭/৫/২৩ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

~~৭/৫/২৩ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ~~
~~মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা~~
~~সহকারী প্রকৌশলী~~
~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার~~
~~(রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ৮/৫/২৩ ৫:১৬ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ: ১.৮ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী, সাপাশো(রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের আলাপ হয়েছে। আলোচ্য মোটরাইজড ভাল্ব এর অনুরুপ সাপাশো (পরিচালন) বিভাগ কর্তৃক ক্রয় প্রক্রিয়া জন্য কারিগরী ও আর্থিক কমিটি কতৃর্ক ঢাকা ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবান করে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্ত ক্রমিক)।

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। কারিগরী ও আর্থিক কমিটির সভার কার্যবিবরনী.

২। আর্থিক ও কারিগরী কমিটি কর্তৃক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন.

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ৮/৫/২৩ ৫:১৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply, installation and commissioning of motorized butterfly valve for remote operation at Golapbag mor (south side) of SWTP transmission network সংগ্রহ ও তৎসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজের লক্ষ্যে উপস্থাপিত ৳৭৫,৫৫,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাত্র) টাকার সংশোধিত প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM, e-GP) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

৮/৫/২৩ ৫:১৭ অপরাহ্ন মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	৮/৫/২৩ ৫:১৮ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১১/৫/২৩ ৭:৪২ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~১১/৫/২৩ ৭:৪২ পূর্বাহ্ন~~ ~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ১১/৫/২৩ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.10.

১১/৫/২৩ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর	~~১১/৫/২৩ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন~~ ~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~ ~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~ ~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ২৭/৫/২৩ ৪:৪১ পূর্বাহ্ন

Okay

২৭/৫/২৩ ৪:৪১ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর