



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

www.dwasa.org.bd Phone: 41010230

কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি রিপোর্ট

চুক্তি নং-	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০/২০২৫-২৬/ই-জিপি/সিএ-১৯;	তারিখঃ ০৫/০৩/২০২৬ খ্রিঃ।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-৭৯৩;	তারিখঃ ১২/০৩/২০২৬ খ্রিঃ।
কাজের নাম	Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1)।	
সরবরাহকারীর নাম	মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ, রূপায়ন তাজ (অফিস সুট-ই ১/এফ-১), প্লট # ১, ১/১, নয়া পল্টন, বঙ্গ কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০।	
সংগ্রহকারী বিভাগ	সংগ্রহ বিভাগ-২।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২।	
সরবরাহের স্থান	ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগ, পাগলা।	
সরবরাহের তারিখ	১৩/০৮/২০২৬ খ্রিঃ।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ	Country of Origin
১।	Supply of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) water level measurement sensor with LED Display unit. Panel Box and Ducting System (Wall Mounted).	২৯(উনত্রিশ)টি	২৯(উনত্রিশ)টি	Finland


সরবরাহকৃত 90 kW VFD সমূহের তালিকা

Sl. No.	VFD serial no.	Sl. No.	VFD serial no.	Sl. No.	VFD serial no.	Sl. No.	VFD serial no.	Sl. No.	VFD serial no.
1	1262251322	7	9261700531	13	9261701141	19	9261701147	25	9261701153
2	1262251769	8	9261701136	14	9261701142	20	9261701148	26	9261701154
3	1262251819	9	9261701137	15	9261701143	21	9261701149	27	9261701155
4	1262251841	10	9261701138	16	9261701144	22	9261701150	28	9261701156
5	1262253023	11	9261701139	17	9261701145	23	9261701151	29	9261701157
6	9261700379	12	9261701140	18	9261701146	24	9261701152		

কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হইল। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হইতে প্রাপ্ত পারফরম্যান্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।


মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব,
কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি।
২৪.০৮.২৬



মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী,
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য,
কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি।


মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক
কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি।

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৬.৭৫, তারিখঃ ২৩/০৮/২০২৬ খ্রিঃ; মোতাবেক এফ. এম. বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত পারফরম্যান্স টেস্ট রিপোর্টটি সন্তোষজনক। পারফরম্যান্স টেস্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হ'ল।


মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব,
কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি।
২৩.০৮.২৬


মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী,
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য,
কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি।


মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক
কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি।



পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম. বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩।

টেলিফোনঃ- অফিসঃ ০২২২৩৩৮৫১৯৪, মোবাইলঃ ০১৮১৯২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৭২৬৯১৫৩৮০

স্মারক নং ৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৬.৭৫

তারিখঃ ২৩/০৮/২০২৬ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২,
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য সরবরাহকৃত 90 KW VFD With Submersible Level Sensor হতে 90 KW VFD With Submersible Level Sensor, LED Display Unit, Pannel Box and Ducting System এর কার্যকারিতা রিপোর্ট প্রদান প্রসংসে।

চুক্তি নং ও তারিখ : ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০/২০২৫-২৬/ই-জিপি/সিএ-১৯, তারিখ: ০৫/০৩/২০২৬ ইং।

কার্যাদেশ নং ও তারিখ : ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০/২০২৬-৭৯৩, তারিখ: ১২/০৩/২০২৬ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এফ এম বিভাগ-১ কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য সরবরাহকৃত 90 KW VFD With Submersible Level Sensor হতে 90 KW VFD With Submersible Level Sensor, LED Display Unit, Pannel Box and Ducting System এর কাজের আওতায় সংগ্রহ বিভাগ-২ কর্তৃক অনুরোধের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার M/S Faisal Enterprise. কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট করা হয়েছে এবং ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

(মোঃ রাহাত শিকদার)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি : (সদয় অবগতির জন্য):

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি এন্ড ডি (যান্ত্রিক ও তড়িৎ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। অফিস কপি, এফ এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

AE
23.08.26

ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ, এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটগোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোন অফিসঃ ০২২২৩৩৮৫ ১৯৬ ০২৪৮৩১৬৫২০, মোবাইলঃ-০১৮১৯ ২২১৪৮৩, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০১৮৩০০০০৯২৭, ০১৮৩০০০০৯৬৭

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৬.৭৫

তারিখঃ ২৩/০৮/২০২৬

Performance Test Reports

Name of the Work : ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য সরবরাহকৃত 90 KW VFD With Submersible Level Sensor হতে 90 KW VFD With Submersible Level Sensor, LED Display Unit, Pannel Box and Ducting System এর কার্যকারিতা রিপোর্ট।

Name of the Contractor : M/S Faisal Enterprise.


Contract No & Date : ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০/২০২৫-২৬/ই-জিপি/সিএ-১৯, তারিখ: ০৫/০৩/২০২৬ ইং।


Work Order No. & Date : ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০/২০২৬-৭৯৩, তারিখ: ১২/০৩/২০২৬ ইং।

Performance test Duration : 19/08/2026 to 22/08/2026.

Sl No	Name of Goods	Qty	Remarks
1	90 KW VFD With Submersible Level Sensor, LED Display Unit, Pannel Box and Ducting System.	06(Six)	Satisfactory

The above mentioned 90 KW VFD with Submersible Level Sensor, LED Display Unit, Pannel Box and Ducting System were installed at Pirjongi Mazar, Bonosree-8, Doyagong-2, Doyagong-3, Bolda Garden and Tipu Sultan Road-1 Pump Station. It was observed for four days and found its performance satisfactory. So, the Performance report may be accepted.


23/8/2026
Md. Mosabberul Alam
Sub-Assistant Engineer
FM Division-1
Dhaka WASA


23/8/26
Md. Golam Mostafa
Assistant Engineer
FM Division-1
Dhaka WASA


23/8/26
Md. Rahat Shikdar
Executive Engineer
FM Division-1
Dhaka WASA