ঢাকা ওয়াসা

১। এফ. এম. বিভাগ হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র।
২। ডিমান্ড এনালাইসিস।
৩। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।
৪। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
৫। সর্বশেষ গৃহীত দর।
৬। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1)।

০১। সংযুক্তি ক্রঃ নং-১ হতে ৫ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ-১ এর আওতাধীন এলাকায় ৬৫০ টির অধিক এবং এফ. এম. বিভাগ-২ এর আওতাধীন এলাকায় ৬৫৯ টির অধিক বিভিন্ন সাইজের গভীর নলকূপ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লিখিত গভীর নলকূপগুলোর আধুনিক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) প্রয়োজন। গভীর নলকূপ এর বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) ব্যবহার করা হলে মোটর কন্ট্রোল কিউবিক্যাল, পিএফআই ইউনিট, এভিআর ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে অটো এনার্জি সেভিং মোড এবং বিল্ট-ইন অটোমেশন এপ্লিকেশন থাকায় বিদ্যুত সাশ্রয় হবে ও পাম্প-মোটর নিরাপদ থাকবে। এই ধরনের মালামাল মজুদ রাখা জরুরী এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ বিধায় মজুদের লক্ষ্যে ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) দ্রুত সংগ্রহ কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন।

০২। এফ. এম. বিভাগ হতে ৯০ কিলোওয়াট ভিএফডি চাহিদার প্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতঃ এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ২৯ (উনত্রিশ) সেট ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। অত্র বিভাগ হতে সংযুক্তি ক্রঃ নং-৪ এ উপস্থাপিত সর্বশেষ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্প্রতি গৃহীত ৯০ কিলোওয়াট ভিএফডি এর VAT, TAX, Transportation, Installation, Warranty Service and all other Expanses সহ প্রতিটির দর ৮,৫৩,০০০/-(কথায় আট লক্ষ তিপান্ন হাজার) টাকা এবং রিলেটেড সার্ভিস বাবদ প্রতিটি ভিএফডি এর জন্য ডাক্টিং সিস্টেম সহ ভিএফডি ইন্সটলেশন ও কমিশনিং, ওয়াটার লেভেল সেন্সর স্থাপন ও এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন বাবদ দর ১০,০০০/- (কথায় দশ হাজার) টাকা (সংযুক্তি ক্রঃ নং-৫ দ্রঃ)। সেই মোতাবেক ২৯ (উনত্রিশ) সেট ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহের জন্য প্রাক্কলন প্রনয়ন করা হয়েছে যেখানে Cost of Goods বাবদ ২৯ (উনত্রিশ) সেট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৪৭,৩৭,০০০.০০ (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ সাতত্রিশ হাজার দশমিক শূন্য শূন্য টাকা মাত্র) এবং Cost of Related Service বাবদ ২৯ (উনত্রিশ) সেট ডাক্টিং সিস্টেম সহ ভিএফডি ইন্সটলেশন ও কমিশনিং, ওয়াটার লেভেল সেন্সর স্থাপন ও এলইডি ডিসপ্লে স্থাপনের প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৯০,০০০.০০ (দুই লক্ষ নব্বই হাজার দশমিক শূন্য শূন্য টাকা মাত্র) টাকা। তদানুযায়ী ২৯ (উনত্রিশ) সেট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ কাজের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ২,৫০,২৭,০০০.০০ (দুই কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার দশমিক শূন্য শূন্য টাকা মাত্র) টাকা (সংযুক্তি ক্রঃ নং-৬ দ্রঃ)। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রমিক নং-০৮ এর "VFD purchases (ভিএফডি ক্রয়)" খাত হতে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

০৩। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে। কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1(b) "The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum 180.00 Lakh under maximum 1(one) contract in the last 5(Five) of years. i.e. years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP system" রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16.1 (a) তে দরদাতার নুন্যতম লিকুইড এসেট ১৮০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৪.০। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যহত রাখার স্বার্থে অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ৩.০ এর বর্ণনা অনুযায়ী Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

(ক) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের জন্য উপস্থাপিত ৳ ২,৫০,২৭,০০০.০০ (দুই কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার দশমিক শূন্য শূন্য টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

(খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রমিক নং-০৮ এর "VFD purchases (ভিএফডি ক্রয়)" খাত হতে নির্বাহের অনুমোদন।

(গ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন পুর্বক ই-জিপি সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রনয়ন করতঃ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

(ঘ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত,আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

(ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

০৪/০৯/২৫
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৪/০৯/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

04.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RPE&M)

04.9.25
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

14/09
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

4/9/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O&M)

MD,
০৭.০৯.২৫
মোঃ শাহজাহান মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

৭) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫০৪, তারিখ-২৬/১১/২৫ ইং। বিষয়ঃ STD PGS ই-জিপি সিষ্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM- এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরনে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

৮) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫৮৫: তারিখ-২৮/১২/২৫ ইং। বিষয়ঃ STD PGB ই-জিপি সিষ্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM- এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরনে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

০৫। ক্রমিক নং-০৭ ও ০৮ এর আলোকে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-০২ হতে আলোচ্য Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ করার জন্য PPR-2008 অনুযায়ী OSTETM এ অনুমোদন নেওয়া হয়।

গত ২৮/০৯/২০২৫ ইং তারিখ হতে PPR-2025 কার্যকর হওয়ায় e-GP System এ দরপত্র দলিল তৈরী করতে গিয়ে দেখা যায় যে, Bangladesh Public Procurement Authority (BPPA) কর্তৃক OSTETM এর Standard Tender Document (STD) অদ্যবদি ই-জিপি সিস্টেমে Upload করা হয়নি, যার কারনে Tender টি করা যাচ্ছে না।

আলোচ্য সমস্যাটি সমাধানের জন্য গত ২৬/১১/২০২৫ ইং এবং ২৮/১২/২০২৫ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক BPPA বরাবর OSTETM (e-GP) এর পরিবর্তে ম্যানুয়াল OSTETM দরপত্র আহবানের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরন করা হয় (সংযুক্ত-০৬ ও ০৭)। কিন্তু BPPA কর্তৃক অদ্যবদি ম্যানুয়াল OSTETM এ দরপত্র আহবানের অনুমতি এবং e-GP সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) Upload না করায় জরুরী সংগ্রহ কাজের দরপত্রের কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হচ্ছে না। e-GP সিস্টেমের হেল্প ডেস্কে ফোনে যোগাযোগ করে Standard Tender Document (STD) Upload এর ব্যাপারে কোন নিদিষ্ট সময়সীমা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসা একটি জরুরী সেবা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষ। ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ভিএফডি সমূহ জরুরী ভাবে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া পবিত্র রমজান মাস ও শুষ্ক মৌসুম অনাগত, আলোচ্য মালামাল সমূহ সংগ্রহে এখনি উদ্দ্যোগ গ্রহন করা না হলে ঢাকা ওয়াসার গ্রাহক সেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিক বিবেচনা করে আলোচ্য সরবরাহ কাজটি OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা জরুরী প্রয়োজন।

০৬। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আলোচ্য Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division Dhaka WASA (Lot-1) সরবরাহ কাজটি PPR-2025 অনুসরণ পূর্বক OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

18.01.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RP E&M)

18.1.26
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

22.01.2026
মোঃ মিজানুল হক
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
ও
প্রতিকল্প কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম)
ঢাকা ওয়াসা।

অনুমোদিত
22/01/2026
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা

০৯। APP Package Details।

১০। Notice ও Tender Document।

০১। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২৫/০১/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৫/০১/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

26.01.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১১। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

১২। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

১৩। Tender Opening Report।

১৪। Tender Evaluation Report।

১৫। Approval of Approving Authority।

০২। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের ক্রমিক নং-১৫ এর approval এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী M/s. Faisal Enterprise, রুপায়ন তাজ (অফিস স্যুট-ই ১/এফ-১), প্লট # ১, ১/১, নয়া পল্টন, বক্স কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০, এর অনুকূলে e-Gp System এ Notification of Award (NOA) প্রদান করা যেতে পারে।

০৫/০৩/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৫/০৩/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

05.03.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৬। Contract No. 46.113.428.00.00.100/2025-26/eGP/CA-19; Date: 05-Mar-2026. মোতাবেক M/s. Faisal Enterprise এর অনুকূলে Notification of Award (NOA) প্রদান।

ঢাকা ওয়াসা

১৭। Performance Security from United Commercial Bank PLC, Dilkusha Branch।

১০। ক্রমিক নং- ১৭ দেখা যেতে পারে। M/s. Faisal Enterprise, Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি, দিলকুশা শাখা হতে ২৩,৬৩,৫০০.০০০ টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি (PERFORMANCE GUARANTEE NO: 26/2026, Dt. 12 Mar 2026) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১৭ দ্রঃ)। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টিটির মেয়াদ ২৯ জুলাই ২০২৭ ইং পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। যেহেতু M/s. Faisal Enterprise কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

AE/ E/E/

১২/০৩/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১২/৩/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

12.03.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৮। স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

১১। M/s. Faisal Enterprise, Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক M/s. Faisal Enterprise এর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা।

AE/ E/E/

১২/০৩/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১২/৩/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

12.03.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৯। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-৭৯৩; তারিখঃ ১২/০৩/২৬ ইং মোতাবেক Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।

২০। স্মারক নং- FE/PD2/DWASA/test/2026/443; তারিখঃ ২০/০৪/২০২৬ ইং; বিষয়ঃ মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ হতে প্রাপ্ত Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদন এর আবেদন।

২১। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন এর কপি।

১২। ক্রমিক নং- ১৭ ও ১৮ দয়া করে দেখা যেতে পারে। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS Finland এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রঃ নং-২০ দঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS Agency Finland এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ বরাবর পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০৭|০৫|২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৭/৫/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

07.05.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২২। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-৮৯৬; তারিখঃ ০৭/০৫/২০২৬ ইং, বিষয়ঃ সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ বরাবর Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের SGS Agency Finland এর মাধ্যমে Third Party Inspection প্রসঙ্গে প্রেরিত পত্র।

২৩। Third Party Inspection Report।

২৪। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সময় বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ হতে প্রাপ্ত পত্র।

ঢাকা ওয়াসা

১৩। ক্রমিক নং- ১৯ হতে ২৪ দয়া করে দেখা যেতে পারে। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের জন্য গত ১২/০৩/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রঃ নং- ১৮ দ্রঃ)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারীর অনুকূলে ১২০ (একশত বিশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারন পূর্বক ১২/০৩/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৯ দ্রঃ)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমূদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ০৯/০৭/২০২৬ ইং। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ এর আবেদন ও ঢাকা ওয়াসার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনমোদন সাপেক্ষ্যে ০৭/০৫/২০২৬ইং SGS Agency, Finland এর মাধ্যমে Third Party Inspection সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-২২ দ্রঃ)। গত ২৫/০৬/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ৬০ (ষাট) দিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রমিক নং-২৪ দ্রঃ)। ইউক্রেন-রাশিয়া এবং ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের কারনে সমুদ্র পথে পন্যবাহী জাহাজ চলাচলে দীর্ঘ সময় ব্যয় সংক্রান্ত জটিলতার কারনে সরবরাহকারী যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ সম্ভব হবে না বলিয়া পত্রে উল্লেখ করেন। সেই কারনে যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ দেওয়া সম্ভব হবে না বলিয়া চুক্তিতে উল্লেখিত ১২০(একশত বিশ) দিনসহ আরও অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের সময় বর্ধিত করনের আবেদন করেন। সরবরাহকারীর আবেদনের বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনের সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতঃ ৩৬ (ছত্রিশ) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৩৬ (ছত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি GCC Clause-33.4 অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

১৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ-১৩ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সমূদয় মালামাল সরবরাহের সময় ৩৬ (ছত্রিশ) দিন বৃদ্ধির সময় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

02/07/26
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

02/7/26
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

02.07.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৫। Contract Amendment No-1 প্রসঙ্গে সরবরাহকারীকে প্রেরিত পত্র।

২৬। Contract Amendment No-1।

২৭। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের ভি.এফ.ডি. Installation এর জন্য পাম্প হাউজের তালিকা চহিদা পত্র।

২৮। ভান্ডার বিভাগে মালামাল জমা প্রদানে প্রসঙ্গে সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত পত্র।

১৬। ক্রমিক নং- ২৮ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে ঠিকাদার মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের মালামালসমূহ আগামী ১৩/০৮/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে মালামাল ঢাকা ওয়াসার পাগলাস্থ কেন্দ্রীয় ভান্ডারে সরবরাহ করবেন বলে পত্র মারফত জানিয়েছেন। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর জন্য পত্র প্রস্তুত করতঃ সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

১২/০৮/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১২/৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

12.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৯। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-১০৯; তারিখঃ ১২/০৮/২০২৬ খ্রিঃ (নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ এ প্রেরীত পত্র)।

৩০। মালামাল জমার চালান।

৩১। মালামাল জমার প্রতিবেদন।

১৭। ক্রমিক নং- ২৯ ও ৩০ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের মালামালগুলো অদ্য ১৩/০৮/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রিয় ভান্ডারে সরবরাহ করেছেন। উক্ত সরবরাহকৃত মালামাল আগামী ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১১.০০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের লক্ষ্যে দিনক্ষণ ধার্য্য করে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র দেয়া যেতে পারে। পত্র প্রস্তুত করতঃ সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

১৬/০৮/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১৬/৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

16.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

৩২। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-১১৩, তারিখঃ ১৬/০৮/২০২৬ খ্রিঃ মোতাবেক সরবরাহককৃত Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের মালামাল পরিদর্শনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরীত পত্র।

১৮। সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের ২৯(উনত্রিশ)টি 90 kW VFD with water level measurement sensor, LED Display unit, Panel Box and Ducting System (Wall Mounted) গত ২৭/০৮/২০২৬ ইং তারিখ কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক যৌথ পরিদর্শনে বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গিয়াছে। সরবরাহকৃত মালামালের মধ্য হতে কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক Random Sample হিসাবে ০৬(ছয়) টি 90 kW VFD with water level measurement sensor, LED Display unit, Panel Box and Ducting System (Wall Mounted) মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান এর নিকট প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

AE E/E

১৮/০৮/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১৮/০৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

18.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

৩৩। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-১১৬; তারিখঃ ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ০৬(ছয়) টি 90 kW Installation এর জন্য VFD with water level measurement sensor, LED Display unit, Panel Box and Ducting System (Wall Mounted) প্রদান প্রসঙ্গে।

১৯। সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক সরবরাহকৃত Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের মালামালসমূহ ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে। সরবরাহকৃত ভিএফডি হতে কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক Random Sample হিসাবে ০৬(ছয়) টি ভি.এফ.ডি এফ. এম. বিভাগ-১ কর্তৃক কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ.এম. বিভাগ-১ বরাবর প্রেরণের চিঠি প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

AE E/E

১৮/০৮/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১৮/০৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

18.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

৩৪। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০০.২০২৬-১১৭; তারিখঃ ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিঃ মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক সরবরাহকৃত 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) এর ০৬(ছয়) টি ভি.এফ.ডি এর পারফরমেন্স রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে প্রেরীত পত্র।

৩৫। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০. ২০২৬.৭৫ ; তারিখঃ ২৩/০৮/২০২৬ইং, ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত কার্যকারিতা রিপোর্ট প্রসঙ্গে।

৩৬। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির মালামালের পরিদর্শন রিপোর্ট।

২০। Procurement of 90 kW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজে সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ এর সাথে গত ১২/০৩/২০২৬ ইং তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী ২৯(উনত্রিশ)টি 90 kW VFD with water level measurement sensor, LED Display unit, Panel Box and Ducting System (Wall Mounted) ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন (ক্রঃ নং-৩০ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল গত ১৮/০৮/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি পরিদর্শন করেন। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনে বাহ্যিক ভাবে মালামালগুলো সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেষ্ট করার লক্ষ্যে ০৬(ছয়) টি 90 kW VFD with water level measurement sensor, LED Display unit, Panel Box and Ducting System (Wall Mounted) এফ. এম. বিভাগ-১ এ প্রেরণ করা হয়। এফ. এম. বিভাগ-১ হতে পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রঃ নং-৩৫ দ্রঃ)। এফ. এম. বিভাগ-১ হতে সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়ায় কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি মালামালগুলো চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন (ক্রঃ নং-৩৬)।

২১। এমতাবস্থায়, এফ. এম. বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় এবং কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ হতে সরবরাহকৃত ২৯(উনত্রিশ)টি 90 kW VFD with water level measurement sensor, LED Display unit, Panel Box and Ducting System (Wall Mounted) এর পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট অনুমোদনসহ মালামালসমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৩/০৮/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৩/০৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

23.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RPE&M)

22/ Ok,

23.8.2026
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

SAE (T)

23.08.26