ঢাকা ওয়াসা

১। এফ. এম বিভাগ ১ ও ২ হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র ও প্রাপ্ত ডিমান্ড বিশ্লেষন।
২। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
৩। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
৪। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত দরের কপি।
৫। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA।

১.০। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ-১ এর আওতাধীন এলাকায় ৬৫০ টির অধিক এবং এফ. এম. বিভাগ-২ এর আওতাধীন এলাকায় ৬৫৯ টির অধিক বিভিন্ন সাইজের গভীর নলকূপ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরে পাম্প-মোটর সংগ্রহ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এফ. এম বিভাগ-১ ও ২ হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পাম্প-মোটর সংগ্রহের চাহিদাপত্র সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে (সংযুক্তি ক্রঃ নং-১ দ্রঃ)। আগামী শুষ্ক মৌসুম ও পবিত্র রমজান মাসে সম্মানীত গ্রাহকদের পানির চাহিদা বিবেচনায় প্রাপ্ত পাম্প-মোটরের চাহিদাপত্র নিয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হলে তিনি ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ১৮ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহের উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.০। ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ১৮ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত দরের (সংযুক্তি ক্রঃ নং-৪ দ্রঃ) এর ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সংযুক্তি ক্রঃ নং-৫ এ উপস্থাপন করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনটিতে প্রতি সেট ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটরের অনুমোদিত দর ৳ ১৭,৯৬,০০০.০০/- হিসাবে ১৮ (আঠারো) সেট পাম্প-মোটরের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳ ৩,২৩,২৮,০০০.০০/- (তিন কোটি তেইশ লক্ষ আটাশ হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা। রিলেটেড সার্ভিস বাবদ পাম্প-মোটর Installation করতে ৳ ২০,০০০.০০ হারে মোট সরবরাহের ২ সেট পাম্প-মোটর Installation বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ৪০,০০০.০০/- (চল্লিশ হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা। মালামাল ক্রয় ও রিলেটেড সার্ভিস সহ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ৩,২৩,৬৮,০০০.০০/- (তিন কোটি তেইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা মাত্র। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে "পাম্প-মোটর ক্রয়" খাতের ক্রমিক নং-০৫ হতে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

৩.০। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে। ITT 15.1(b) "The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum 230.00 Lakh under maximum 1(one) contract in the last 5(Five) of years. i.e. years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP system" রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16.1 (a) তে দরদাতার নুন্যতম লিকুইড এসেট ২৩০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে পাম্প-মোটর সমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নূন্যতম ০৩(তিন) বছর রাখা যেতে পারে।

৪.০। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নোট অনুচ্ছেদ- ১.০ হতে ৩.০ এর বর্ণনানুযায়ী Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের নিমিত্ত্বে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ৳ ৩,২৩,৬৮,০০০.০০/- (তিন কোটি তেইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে "পাম্প-মোটর ক্রয়" খাতের ক্রমিক নং-০৫ হতে ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঘ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন পুর্বক One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

ঙ) ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে পাম্প-মোটর সমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নূন্যতম ০৩(তিন) বছর রাখার অনমোদন।

চ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

AE
০৪/০৯/২৫
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৪/০৯/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
04.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RP&M)
০৪.৯.২৫
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

২৫৫৭
তাং- ০৭/০৯/২০২৫

০৪/০৯
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O&M)

4/9/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD,
07-09-25
মোঃ শাহজাহান মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

০৬। APP Package Details।

০৭। Notice ও Tender Document।

০৬। Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

17.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

০৮। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

০৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

১০। Tender Evaluation Report.

১১। Approval of Approving Authority.

০৭। Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের ক্রমিক নং-১১ এর approval এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং, হাউজ-২৩, রোড-০১, পূর্ব মেরুল, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ এর অনুকূলে e-Gp System এ Notification of Award (NOA) প্রদান করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

29.12.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১২। Contract No. 46.113.428.00.00.047.25/eGP/CA-14; Date: 29/12/2025; বিষয়ঃ ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার এর অনুকূলে Notification of Award (NOA) প্রদান।

১৩। Performance Security from Prime Bank Limited, Gulshan Branch, Dhaka।

০৮। ক্রমিক নং-১৩ দেখা যেতে পারে। দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত বাবদ ১,৯১,৮০০০.০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি (FEX-2515-0001-2026, Date: 06/01/2026) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১৩ দ্রঃ)। যেহেতু দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

০৮/০১/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SAE
০৮-০১-২৬
সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E
08.01.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৪। স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

০৯। দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনুকুলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

০৮/০১/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SAE
০৮-০১-২৬
সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E
08.01.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৫। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫- ৬০৮; তারিখঃ ০৮/০১/২০২৬ইং; বিষয়ঃ Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।

ঢাকা ওয়াসা

১৬। তারিখঃ ১৫/০২/২০২৬ ইং, বিষয়ঃ দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং হতে প্রাপ্ত ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদন এর আবেদন।

১৭। Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন এর কপি।

১০। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৬ ও ১৭ দয়া করে দেখা যেতে পারে। Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Turkey এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নং- ২০ দ্রঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Turkey এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং বরাবর পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২৬/০২/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৬/০২/২৬
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

26.02.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৮। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-৭৫০; তারিখঃ ২৬/০২/২০২৬ ইং, বিষয়ঃ সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং বরাবর Procurement of 100 cubic meter per hour 125 meter head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজে SGS, Turkey এর মাধ্যমে Third Party Inspection প্রসঙ্গে প্রেরিত পত্র।

১৯। স্মারক নং-TAE/DWASA-PD2/2026/04/26, তারিখ: ২৬/০৪/২০২৬ ইং, দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং হতে প্রাপ্ত SGS, Inspection রিপোর্ট।

২০। Procurement of 100 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজে ০৭/০৮/২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট-৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করণ প্রসঙ্গে দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং হতে প্রাপ্ত পত্র।

১১। সংযুক্ত ক্রমিক নং-২০ দেখা যেতে পারে। Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য গত ০৮/০১/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী অনুকূলে ১৮০ (একশত আশি) দিনের সময়সীমা নির্ধারন পূর্বক ০৮/০১/২০২৬ ইং তারিখে

সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৫ দ্রঃ)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমূদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ০৭/০৭/২০২৬ইং। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর আবেদন ও ঢাকা ওয়াসার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ্যে ২৬/০২/২০২৬ ইং SGS Turkey এর মাধ্যমে Pre-Shipment Inspection সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৮ দ্রঃ)। গত ২০/০৬/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ০৭/০৮/২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট-৩০ (ত্রিশ) দিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রমিক নং-২০ দ্রঃ)। রাশিয়া-ইউক্রেন ও আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের কারনে মালামাল পরিবহনে দীর্ঘ সময় ব্যয় সংক্রান্ত জটিলতার কারনে সরবরাহকারী যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ সম্ভব হবে না বলিয়া পত্রে উল্লেখ করেন। সেই কারনে যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ দেওয়া সম্ভব হবে না বলিয়া চুক্তিতে উল্লেখিত ১৮০(একশত আশি) দিনসহ আরও অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় বর্ধিত করনের আবেদন করেন। সরবরাহকারীর আবেদনের বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনের সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতঃ ৩০ (ত্রিশ) দিনের পরিবর্তে ২০ (বিশ) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য ২০ (বিশ) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি GCC Clause-34.4 অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

১২। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১১ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সমূদয় মালামাল সরবরাহের সময় চুক্তিতে উল্লেখিত ১৮০(একশত আশি) দিনসহ আরও অতিরিক্ত ২০ (বিশ) দিন বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

OK

25.06.26

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

২১। Contract Amended করার বিষয়ে সরবরাহকারীকে প্রেরীত পত্র।

১৩। ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুচ্ছেদ নং-৭ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংশোধন করা যেতে পারে। Contract Amended করার স্বার্থে প্রস্তুত করতঃ স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হলো।

২৫/০৬/২৪
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDE
২৫.০৬.২৪
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

EE

25.06.24
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২২। Amended Contract-1.

২৩। স্মারক নং-TAE/DWASA-PD2/DC-PUMP/62126; তারিখঃ ২০/০৭/২০২৪ ইং, বিষয়ঃ সরবরাহকারীর দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাপ্ত পাম্প মোটর জমা প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে।

১৪। ক্রমিক নং-২০ দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-১৫ এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ১৮ (আঠারো) টি সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর আগামী ২১/০৭/২০২৬ ইং তারিখ হতে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রিয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করিবেন মর্মে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃ নং-২০ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২০/০৭/২৪
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDE
২০.০৭.২৪
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

20.07.24
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৪। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-৬৩; তারিখঃ ২০/০৭/২০২৬ ইং, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর জমা রাখা প্রসঙ্গে।

২৫। জমার প্রতিবেদন।

১৫। ক্রমিক নং-২৩ দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-২৪ এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ১৮ (আঠারো) টি সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর ২১/০৭/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রিয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করেছেন (ক্রঃ নং-২৫ দ্রঃ)। সবরাহকৃত মালামাল কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক যৌথ পরিদর্শনের লক্ষ্যে আগামী ২২/০৭/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় দিনক্ষণ নির্ধারণ করে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDE
সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

21.07.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৬। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-৬৯; তারিখঃ ২১/০৭/২০২৬ খ্রিঃ, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজের যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১৬। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর টেষ্টের জন্য কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক যৌথ পরিদর্শনে নমুনা স্বাক্ষরকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDE
সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

22.07.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

২৭। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-৭৩; তারিখঃ ২২/০৭/২০২৬ খ্রিঃ, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর এর ০২ (দুই) সেট সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটরের টেষ্ট প্রসঙ্গে।

১৭। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর টেষ্টের জন্য কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক যৌথ পরিদর্শনে নমুনা স্বাক্ষরকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর সমূহ টেষ্ট কার্য্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান, সি.এ.টি.এস.এম আই.এ.টি (এম ই), মিলিটারি ইনষ্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

22/07/26 | SDE 22.07.26 | E/E | 22.07.26

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৮। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-৭৪; তারিখঃ ২২/০৭/২০২৬ খ্রিঃ, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর এর ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটরের টেষ্ট প্রসঙ্গে।

১৮। সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য সরবরাহকৃত সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর হইতে নমুনা হিসেবে ০২ (দুই) সেট ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটরের টেষ্টসমূহ স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল (ক্রমিক নং-২৫ দ্রঃ)। প্রেরিত সাবমার্সিবল পাম্প-মোটরের টেষ্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং টেষ্টে রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। এমতাবস্থায়, পাম্প-মোটর গুলি দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতিনিধির নিকট ফেরৎ প্রদানের, সি.এ.টি.এস, ফ্যাকাল্টি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এফ.এম.ই.) এম.আই.এস.টি. বরাবর একটি চিঠি প্রস্তুত করতঃ সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

৩১/০৮/২৬ | SDE 31.08.26 | E/E | 31.08.26

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৯। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-১২৬; তারিখঃ ৩১/০৮/২০২৬ ইং, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর এর ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর ফেরৎ প্রদান প্রসঙ্গে।

১৯। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য সরবরাহকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০ মিটার হেড সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর হইতে নমুনা হিসেবে ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর টেষ্টের জন্য এম.আই.এস.টি. এ প্রেরণ করা হয়েছিল (ক্রমিক নং-৩১ দ্রঃ)। প্রেরিত সাবমার্সিবল পাম্প-মোটরের টেষ্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং পাম্প-মোটর সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পাম্প-মোটরগুলি ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রাঃ) এর প্রতিনিধির নিকট ফেরৎ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

31.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

৩০। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-১২৭; তারিখঃ ৩১/০৮/২০২৬ ইং, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০ মিটার হেড ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রাঃ) এর প্রতিনিধির নিকট ফেরৎ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

২০। সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার গভীর নলকূপে স্থাপনের জন্য ০২ (দুই) সেট ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

31.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

৩১। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-১২৮; তারিখঃ ৩১/০৮/২০২৬ খ্রিঃ, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর এর ০২ (দুই) সেট সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর প্রদান প্রসঙ্গে।

২১। সরবরাহকারী দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডারে সরবরাহ করেছেন। সরবরাহকৃত পাম্প-মোটর হতে ১০% অর্থাৎ ০২ (দুই) সেট পাম্প-মোটর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার নলকূপে স্থাপনের বিষয়টি চুক্তি পত্রে উল্লেখ আছে। সেই প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডারে হতে অনলাইন রিকোইজিশন এর মাধ্যমে ০২ (দুই) সেট পাম্প-মোটর সমন্বয় পূর্বক স্থাপনের সহযোগীতা করণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ.এম. বিভাগ-২ বরাবর প্রেরণের জন্য চিঠি প্রস্তুত উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

-১১৮

ঢাকা ওয়াসা

৩২। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৪৭.২০২৫-১২৮; তারিখঃ ৩১/০৮/২০২৬ খ্রিঃ, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর এর ০২ (দুই) সেট পাম্প-মোটর বিদ্যমান গভীর নলকূপে স্থাপন প্রসঙ্গে।

৩৩। MIST (ME) 23.12.0902.006.021.008.31.08.2026/Pump94 DATE: 31-08-2026, MIST হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্ট।

৩৪। এফ. এম. বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত পাম্প-মোটর স্থাপন রিপোর্ট।

৩৫। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির মতামত।

২২। ঢাকা ওয়াসার জন্য ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর করার লক্ষ্যে দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহিত গত ০৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। চুক্তি মোতাবেক দি আলফা ইঞ্জিনিয়ারিং গত ২১/০৭/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সমুদয় মালামাল সমুহ সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং- ২৫ দ্রঃ)। গত ২২/০৭/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে মালামাল সমুহ যৌথ পরিদর্শন শেষে Random Sampling মাধ্যমে Sample সংগ্রহ করে টেষ্টের জন্য C.A.T.S. MIST (ME), Institute of Science and Technology তে প্রেরন করা হয় (ক্রঃ নং-২৮ দ্রঃ)। MIST হতে টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-৩৩ দ্রঃ) এবং এফ. এম. বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত পাম্প-মোটর স্থাপন রিপোর্ট (ক্রমিক নং-৩৪দ্রঃ) । মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্ট এর উপর কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির মতামত পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-৩৫ দ্রঃ)।

টেষ্ট রিপোর্ট এর ফলাফল নিম্নরুপঃ

<u>100 m^3/hr. 125 Meter Head Pump-motor</u>:-

Serial Number	Discharge	Head	Combined Efficiency	Average	DWASA Requirement	Remarks
Pump-260244622 Motor-555808575260323 43PA2	101.89 m^3/hr	132.91 m	67.06 %	67.045 %	Overall efficiency 67.00 %	Ok
	100.00 m^3/hr	135.34 m	67.03 %			
Pump-260244763 Motor-555808752603229 9PA2	102.50 m^3/hr	132.77 m	67.09 %	67.085%	Overall efficiency 67.00 %	Ok
	100.00 m^3/hr	135.56 m	67.08 %			

এছাড়া অন্যান্য Parameter ঠিক আছে।

২৩। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত তুলনামুলক বিবরনী এর আলোকে Military Institute of Science and Technology (MIST) হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির কমিটির সুপারিশ মতে আলোচ্য পাম্প মটর টেষ্ট রিপোর্ট অনুমোদনসহ মালামাল সমুহ চুড়ান্তভাবে গ্রহন করা যেতে পারে।

০৬/০৯/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDE
০৬.০৯.২৬
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E

06.09.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE(R&M)

24। ok.

7.9.2026
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা

EE/Pro-2