



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্ট

চুক্তি নং-	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১১১/৮Gp/২০২৫-২৬/সিএ-৪৬;	তারিখঃ ১১/০৬/২৬ ইং।
সরবরাহ আদেশ নং-	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১১১.২০২৬-১১১৩	তারিখঃ ২৪/০৬/২৬ ইং।
কাজের নাম	Procurement of Necessary Spare Parts with others Equipment for Generator Division, Dhaka WASA	
সরবরাহকারীর নাম	মেসার্স হাওলাদার এন্টারপ্রাইজ, ১৯৪/এ, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সংগ্রহকারী বিভাগের নাম	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের স্থান	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের তারিখ	১৮/০৮/২০২৬ ইং।	মৌখিক পরিদর্শনের তারিখঃ ০৭/০৯/২০২৬ ইং।

ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	দেয় মালামালের পরিমাণ	অবশিষ্ট মালামালের পরিমাণ	Country of Origin
১।	AVR, Brand: General, KVA:20-250. As per Technical Specification.	৪৫টি	৪৫টি	নাই	China
২।	Self-Starter, Generator Brand: VOLVO PENTA, KVA:150. As per Technical Specification.	২৫টি	২৫টি	নাই	Sweden
৩।	Self-Starter, Generator Brand: CUMMINS, KVA:175. As per Technical Specification.	১৮টি	১৮টি	নাই	USA
৪।	Self-Starter, Generator Brand: IVECO, KVA: 175. As per Technical Specification.	১৫টি	১৫টি	নাই	Italy
৫।	Self-Starter, Generator Brand: VOLVO MESON, KVA: 200. As per Technical Specification.	৮ টি	৮ টি	নাই	Sweden
৬।	Self-Starter, Generator Brand: GFS, KVA: 200. As per Technical Specification.	৮ টি	৮ টি	নাই	China
৭।	PUMP HEAD, Generator Brand: DEUTZ, KVA: 250. As per Technical Specification.	২৫ টি	২৫ টি	নাই	Germany
৮।	Control Module, Generator Brand: DEUTZ, KVA: 250. As per Technical Specification.	২০ টি	২০ টি	নাই	Germany
৯।	Solenooid Valve, Generator Brand: VOLVO PENTA, KVA: 150. As per Technical Specification.	১০০ টি	১০০ টি	নাই	Sweden
১০।	Automatic Battery Charger, Volt: 24, Generator Brand: DEUTZ, KVA: 250. As per Technical Specification.	৬৫ টি	৬৫ টি	নাই	China
১১।	Harness Cable, Generator Brand: DEUTZ, KVA: 250.	২০ টি	২০ টি	নাই	Germany


Shan


	As per Technical Specification.				
১২।	Royal Bolt. As per Technical Specification.	১০০০ টি	১০০০ টি	নাই	China
১৩।	PIB Tape. As per Technical Specification.	৫০ টি	৫০ টি	নাই	China
১৪।	Plastic Tape. As per Technical Specification.	২০০ টি	২০০ টি	নাই	China

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হইল। জেনারেটর বিভাগ হইতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/ বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।


০৭.০৭.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



০৭.০৭.২৬
মিজ শারমিন আক্তার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



২৭.৭.২০১৬
মোঃ আজিমুল হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের উপর
যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত ও
স্বাক্ষরঃ

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এর স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.২০২৬/৮৪, তারিখ:১৫/০৯/২০২৬ইং মোতাবেক প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টটি সন্তোষজনক। টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।


১৫.০৭.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


১৫.০৭.২৬
মিজ শারমিন আক্তার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


১৫.৭.২০১৬
মোঃ আজিমুল হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

জেনারেটর বিভাগ,

সেগুন বাগিচা অফিস কম্পাউন্ড, ঢাকা ওয়াসা।

মোবাইল নং- ০১৮১৯৪০৬০২২, অভিযোগ কেন্দ্র-০২-২২৬৪১৫৫৩

email: generatordivision191@gmail.com



স্মারক নংঃ ৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.২০২৬/ ৮-৪

তারিখঃ ১৫/০৯/২০২৬

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ Procurement of Necessary Spare Parts with others Equipment for Generator Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামালের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতঃ রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র স্মারক নংঃ- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১১১.২০২৬-১৫২ তারিখঃ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ এর কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার মেসার্স হাওলাদার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের মালামাল সমূহ হতে ১টি করে প্রেরিত নমুনা কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। স্থাপনকৃত নমুনাগুলো লোড টেস্ট এর মাধ্যমে সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। যার তথ্য নিম্নরূপঃ

SL No	Name of pump stations	Description of materials	Qty	Voltage (Volt)	Current (Amps)	Frequency (Hz)	Production (L/min)	Remarks
1	Segunbagicha Water Pump	AVR (General)	1(One)	400	70	45	1750	Satisfactory
2	Segunbagicha Water Pump	Self Starter (Volvo penta)	1(One)	400	70	45	1750	Satisfactory
3	Mirpur Office compound	Self Starter (Cummins)	1(One)	400	65	46	1620	Satisfactory
4	Mirpur Office compound	Self Starter (Iveco)	1(One)	400	68	46	1650	Satisfactory
5	Mirpur Office compound	Self Starter (Volvo meson)	1(One)	400	60	46	1600	Satisfactory
6	Segunbagicha Office compound	Self Starter (GFS)	1(One)	400	72	45	1650	Satisfactory
7	Lichu Bagan water pump	Pump Head (Deutz)	1(One)	400	95	48	2100	Satisfactory
8	Lichu Bagan water pump	Control Module (Deutz)	1(One)	400	95	48	2100	Satisfactory
9	Segunbagicha Water Pump	Soloid Valve (Volvo penta)	1(One)	400	70	45	1700	Satisfactory
10	Lichu Bagan water pump	Automatic Battery Charger (Deutz)	1(One)	400	95	48	2100	Satisfactory
11	Lichu Bagan water pump	Harness Cable (Deutz)	1(One)	400	95	48	2100	Satisfactory
12	Segunbagicha Water Pump	Royal Bolt	1(One)	N/A	N/A	N/A	N/A	Satisfactory
13	Segunbagicha Water Pump	PIB tape	1(One)	N/A	N/A	N/A	N/A	Satisfactory
14	Segunbagicha Water Pump	Plastic tape	1(One)	N/A	N/A	N/A	N/A	Satisfactory

SAE
১৫/০৯/২৬

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর,পি ইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

৩। অফিস কপি।

রুবিনা সুলতানা

২৬/০৮/২৬

রুবিনা সুলতানা

নির্বাহী প্রকৌশলী (অ: দ:)

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

১৬/০৯/২৬ ১৫/০৯/২৬ ১৫/০৯/২৬ ১৫/০৯/২৬