

- (১৭) মালামালসমূহ জমা রাখা প্রসঙ্গে সরবরাহকারী হতে পত্র প্রেরণ।
- (১৮) মালামালসমূহ জমা রাখা প্রসঙ্গে এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা বরাবর পত্র।
- (১৯) জমাকৃত মালামালের চালান এবং জমার প্রতিবেদন।
- (২০) সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে পত্র।
- (২১) মালামাল স্থাপন করতঃ পারফরমেন্স টেস্ট প্রসঙ্গে এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা বরাবর পত্র।
- (২২) এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট।
- (২৩) সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

০৬। সংযুক্তি-১৪ হতে ২৩ দয়া করে দেখা যেতে পারে। অলোচ্য "Procurement of VFD Spare Parts for Dhaka WASA" শীর্ষক ক্রয় কাজের চুক্তি নং-৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫/সি-০৩; তাং ১৭/০২/২০২৬ খ্রীঃ, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ২৩/০২/২০২৬ খ্রীঃ এবং সরবরাহ আদেশ স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫-১১৫৩; তারিখঃ ২৩/০২/২০২৬ খ্রীঃ, (সংযুক্তিঃ নং-১৪ ও ১৬) এর আওতায় M/S. Faisal Enterprise কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার জন্য VFD Spare Parts গত ২১/০৫/২০২৬খ্রীঃ তারিখে এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা সরবরাহ সম্পন্ন করেছেন (সংযুক্তিঃ নং-১৯)। সরবরাহকৃত মালামালসমূহ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গত ২৫/০৬/২০২৬খ্রীঃ তারিখে পরিদর্শন করতঃ সংগৃহীত প্রতিটি আইটেম হতে ০১টি করে নমুনা চুক্তির শর্তানুযায়ী ঢাকা ওয়াসার যে কোন পাম্প স্টেশনের VFD তে স্থাপন করতঃ পারফরমেন্স টেস্টের জন্য ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ-২ এ প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তিঃ নং-২১)। ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট (সংযুক্তিঃ নং-২২.) সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় (সংযুক্তিঃ নং-২৩.)।

৭। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ-৬ এর বর্ণনালোকে ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট অনুমোদন ও সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।
২৪.৬.২৬

মীম তানজিনা
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।
২৪.০৬.২৬

মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।
২৪.৬.২৬

মোঃ আরতিফ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আর.পি.ই.এন্ড.এম.সার্ভিস
ঢাকা ওয়াসা।
২৪.৬.২৬

ঢাকা ওয়াসা
মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

(২৩)

চুক্তি নং-

৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০৪৯.২০২৫/সি-০৩; তারিখ ১৭/০২/২০২৬ খ্রীঃ, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ২৩/০২/২০২৬ খ্রীঃ।

সরবরাহ আদেশ স্বাক্ষর নং-

৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০৪৯.২০২৫-১১৫৩; তারিখঃ ২৩/০২/২০২৬ খ্রীঃ।

কাজের নাম

Procurement of VFD Spare Parts for Dhaka WASA.

সরবরাহকারীর নাম

M/S. Faisal Enterprise, Rupayan Taj (Office Suit-E1 & F1), Plot#1, 1/1, Naya Paltan, (Box Calvert Road), Dhaka-1000, Bangladesh

ব্যবহারকারী

এফ.এম. বিভাগ-১/২ ঢাকা ওয়াসা।

সরবরাহের স্থান

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সরবরাহের তারিখ


২১/০৬/২০২৬ খ্রীঃ।

যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৬ খ্রীঃ।


ক্রম নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে সরবরাহকৃত মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে বাকি থাকা মালামালের পরিমাণ
1	IGBT MODULE FOR 90KW VFD As per Technical Specification	25 Nos	25 Nos	25 Nos	Nil
2	INPUT PROTECTION PLATE (3 PHASE) As per Technical Specification.	24 Nos	24 Nos	24 Nos	Nil
3	THREE WIRE COOLING FAN FOR 90KW VFD As per Technical Specification.	25 Nos	25 Nos	25 Nos	Nil
4	THREE WIRE COOLING FAN FOR 90KW VFD As per Technical Specification.	25 Nos	25 Nos	25 Nos	Nil
5	RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD DIODE MODULE As per Technical Specification.	20 Nos	20 Nos	20 Nos	Nil
6	RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD DIODE MODULE As per Technical Specification.	20 Nos	20 Nos	20 Nos	Nil
7	LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD DISPLAY UNIT As per Technical Specification.	25 Nos	25 Nos	25 Nos	Nil
8	LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD DISPLAY UNIT As per Technical Specification.	25 Nos	25 Nos	25 Nos	Nil
9	MAIN CIRCUIT BOARD/ MOTHER BOARD/ CPU BOARD As per Technical Specification.	30 Nos	30 Nos	30 Nos	Nil
10	CONTROL CIRCUIT (POWER DRIVER BOARD) PWBA [MA BOARD] As per Technical Specification.	20 Nos	20 Nos	20 Nos	Nil


পরিদর্শন কমিটির বাস্তব
(ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও
স্বাক্ষর :

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ ২৫/০৬/২০২৬ খ্রীঃ পরিদর্শন করা হল এবং তা বাস্তবিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা বরাবর সরবরাহকৃত মালামাল হতে বাছাইকৃত নমুনা স্থাপন করতঃ পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ করা হল। সমুদয় মালামাল সন্তোষজনক পারফরমেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।



মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৫.৬.২৬



শেখ আরিফ রহমান জিহু
নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা ও আঞ্চলিক
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা হতে
প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে
পরিদর্শন কমিটির মতামত ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত নমুনাগুলোকে এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা এ পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রেরিত নমুনাগুলোর পারফরমেন্স টেস্ট সম্পন্ন করতঃ সংগ্রহ বিভাগ-১ এ প্রেরণ করে (সংযুক্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট)। উক্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হল।



মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৫.৬.২৬


শেখ আরিফ রহমান জিহু
নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা ও আঞ্চলিক
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

(22)

ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

অফিস ফোন : ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইল-০১৮৭৯৮২৯৭০০, নিঃপ্রঃ অফিস : ০২৪৮০৩১৬৪৬, মোবাইল-০১৮১১৪৪৪১৩৬, E-mail:- cc_fmd2@yahoo.com

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.২০২৬.

তারিখঃ- ২৬/০৬/২০২৬ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ Procurement of VFD Spare Parts for Dhaka WASA কাজের প্রেরিত মালামাল সমূহের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে

- সূত্র : (১) চুক্তি নং ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫/সি-০৩, তারিখ-১৭.০২.২০২৬ইং, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ২৩.০২.২০২৬ইং
 (২) কার্যাদেশ নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫-১১৫৩, তারিখ-২৩/০২/২০২৬ ইং
 (৩) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫-১৭২৮, তারিখ- ২৫/০৬/২০২৬ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Procurement of VFD Spare Parts for Dhaka WASA কাজের আওতায় সংগ্রহ বিভাগ-১ এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার M/S. Faisal Enterprise কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট করা হয়েছে এবং ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে।

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর পি ই এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। M/S. Faisal Enterprise, রূপায়ন ভাঙ্গ (অফিস সুইট ই-১ ও এফ-১), প্লট-১, ১/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
- ৪। অফিস কপি।

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

অভিযোগ কেন্দ্র : ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইল-০১৮৭৯৮২৯৭০০, নিঃস্রা অফিস : ০২৪৮০৩১৬৪৬, মোবাইল-০১৮১১৪৪৪১৩৬, E-mail:- ec_fmd2@yahoo.com

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.২০২৬.

তারিখঃ- ২৪/০৬/২০২৬ ইং

Performance Test Report**Name of the Work :** Procurement of VFD Spare Parts for Dhaka WASA.

Name of the Contractor: M/S. Faisal Enterprise

Contract No. : ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫/সি-০৩, তার-১৭.০২.২০২৬ইং,
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ২৩.০২.২০২৬ইং


Work order No. : ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০৪৯.২০২৫-১১৫৩, তার-২৩/০২/২০২৬ ইং


Performance test date : ২৫.০৬.২০২৬ ইং


Description of executed works:

SL No.	Name of goods	Qty	Remarks
01.	IGBT MODULE FOR 90KW VFD As per Technical Specification	01 Nos.	Satisfactory
02.	INPUT PROTECTION PLATE (3 PHASE) As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
03.	THREE WIRE COOLING FAN FOR 90KW VFD As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
04.	THREE WIRE COOLING FAN FOR 90KW VFD As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
05.	RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD DIODE MODULE As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
06.	RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD DIODE MODULE As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
07.	LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD DISPLAY UNIT As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
08.	LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD DISPLAY UNIT As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
09.	MAIN CIRCUIT BOARD/ MOTHER BOARD/ CPU BOARD As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory
10.	CONTROL CIRCUIT (POWER DRIVER BOARD) PWBA [MA BOARD] As per Technical Specification.	01 Nos.	Satisfactory

The above-mentioned materials were installed in Mods Zone-4 office compound pump station. It was observed for two days and found its performance satisfactory. So, the Performance report may be accepted.


Sub-Assistant Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA


Assistant Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA


Executive Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA