

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৮

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৩.৯৯.০৮৫.২৩ নথির বিষয়: মডস জোন-৮ এর আওতাধীন ডিএমএ-৮০৪ এর পশ্চিম পদরদিয়া মুন্সি বাড়ি রোডের পানির লাইনের লিকেজ মেরামত করন কাজ প্রসঙ্গে।


নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-৮ এর আওতাধীন ডিএমএ-৮০৪ এর পশ্চিম পদরদিয়া মুন্সি বাড়ি রোডের পানির লাইনের লিকেজ মেরামত করন কাজ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৬/৭/২৩ ১:০৬ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র জোনের আওতাধীন ডিএমএ-৮০৪ এর পশ্চিম পদরদিয়া মুন্সি বাড়ি রোড, দাগ নং-২১৪০ এর পানির লাইনের লিকেজ মেরামত করার জন্য এলাকায় হতে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগের পিএলআই/পিএলএমসহ সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, পদরদিয়া-০২ পানির পাম্প স্থাপিত হওয়ার পর পাম্প চালু করার পর থেকে আশে-পাশে পানির চাপ বেশী থাকার কারণে পানির লাইন লিকেজ হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে, পাশের ডোবা ও ড্রেনের ভিতরে প্রবাহিত হয় ফলে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে। পানির অপচয় রোধ এবং জরুরী ভিত্তিতে লিকেজ মেরামত করার লক্ষ্যে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হলো। যার টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট = ৪৯,৪০২/- (উনপঞ্চাশ হাজার চারশত দুই) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয় ভার অত্র বিভাগের ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের যাহার কোড নং ০১-০৪-০০১ এর পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৬/৭/২৩ ১:০৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজের জন্য সর্বমোট টাঃ- = ৪৯,৪০২/- (উনপঞ্চাশ হাজার চারশত দুই) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটি পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬/১(ট) বিধি অনুযায়ী অভিজিতা সম্পন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাফিউ ইন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ডিপিএম পদ্ধতিতে কাজটি সম্পন্ন করার অনুমোদনের জন্য নথিখানা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।



৬/৭/২৩ ১:১০ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮



৬/৭/২৩ ১:১৩ অপরাহ্ন
মোঃ গোলাম মোস্তফা খন্দকার
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮



৬/৭/২৩ ১:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮



৬/৭/২৩ ৮:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

৬/৭/২৩ ৮:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২০/৭/২৩ ৪:১৬ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



২০/৭/২৩ ৪:১৬ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২০/৭/২৩ ৫:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮

২০/৭/২৩ ৫:৩৮ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮