



M/S. N.S. ENTERPRISE

Govt. First Class Contractor & Supplier (Mechanical Electricals & Dhaka Wasa) (ABC)

Ref:



Date: 20.09.2023

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ Repair-maintenance of 2000 KVA electric Sub-Station at WASA Bhaban under FMD-2, DWASA কাজ শেষে ১ম ও চূড়ান্ত বিলের জন্য আবেদন।

সূত্রঃ কার্যাদেশ নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৭৬.২০২৩.১৯.১৯ তাং-০৪/০৯/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, Repair-maintenance of 2000 KVA electric Sub-Station at WASA Bhaban under FMD-2, DWASA কাজটি ১৯/৯/২০২৩ইং তারিখ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছি।

এমতাবস্থায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার সদয় মর্জি হয়।

M/S. N.S. Enterprise
[Signature]
Proprietor



M/S. N.S. ENTERPRISE

Govt. First Class Contractor & Supplier (Mechanical Electricals & Dhaka Wasa) (ABC)

Ref:



Date : 19.09.2023

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ- Repair-maintenance of 2000 KVA electric Sub-Station at WASA Bhaban under FMD-2, DWASA কাজের ওয়্যারেন্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বারক নং:- ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৭৬.২০২৩.১৯.১৯ তাং-০৪/০৯/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজটি ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ ও পরামর্শ মোতাবেক যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছি। আলোচ্য কাজটির সিডিউল মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের ওয়্যারেন্ট প্রদান করছি। উক্ত সময়ের মধ্যে কাজটির মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে তা মেরামত অথবা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করব।


এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটির চূড়ান্ত বিল প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

M/S. N.S. Enterprise
Anisur
Proprietor

Repair-maintenance of 2000 KVA electric Sub-Station at WASA
Bhaban under FMD-2, DWASA সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন

সম্পাদিত কাজের/ মালামালের বিবরণ	মন্তব্য
➤ ২০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন রুমে ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করা হয়েছে। ➤ সাব-স্টেশন রুমে স্থাপিত এয়ার কন্ডিশনগুলি সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ করা হয়েছে। ➤ ২০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন এর বিসিবিগুলোর প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহসহ সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ করা হয়েছে। ➤ ৬০০ কেভিএআর পিএফআই প্লান্ট এর প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ সহ সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ করা হয়েছে। ➤ ২০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এর প্রতিটি ফ্লোরের ডিবি রুম ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনার প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ শেষে প্রয়োজনীয় ক্লিনিং ওয়ার্ক করা হয়েছে। ➤ সাব-স্টেশন এর বৈদ্যুতিক কানেকশনগুলো চেকিং, সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ➤ ২০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এ বিদ্যমান ট্রান্সফরমার-১ এবং ট্রান্সফরমার-২ এর ওয়েল রিফিলসহ সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ➤ ২০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনার প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ শেষে প্রয়োজনীয় ক্লিনিং ওয়ার্ক করা হয়েছে।	উক্ত কাজের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে ওয়াসা ভবনে আলোচ্য কাজ সমূহ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।


 19.9.23
 মোঃ আনিসুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


 19.9.23
 রিয়াদ আহমেদ
 সহকারী প্রকৌশলী
 এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।


 ১৯/৯/২৩
 সুজন চন্দ্র বর্মেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা