

যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

কাজের নাম	: Supply of coarse screen with other accessories and related works for lift pump inlet chamber under PSTP.
ঠিকাদারের নাম	: মেসার্স আল-ওয়াসি এন্টারপ্রাইজ।
কার্যাদেশ নং	: ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.১০৫.২৫-১৫১, তারিখ ৪ ১০/১২/২০২৫ইং।
মালামাল সরবরাহের তারিখ	: ০৭/০১/২০২৬
পরিদর্শনের তারিখ	: ০৮/০১/২০২৬ইং বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।
পরিদর্শনের স্থান	: পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগীয় স্টোর।


ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ	ভরাকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
০১.	Flat bar screen Type: Flat S.S bar screen, Operation: Auto & Manual raking, Size: W1500mm x H6300mm(101.72 sqft), Installation angle: 45 degree, Spacing between bars: 50mm	101.720 sft	101.720 sft	101.720 sft

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব
(ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট :-

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা স্পেসিফিকেশন
অনুযায়ী সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি
কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল।


ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ-
মেসার্স আল-ওয়াসি
এন্টারপ্রাইজ।


(মোঃ মামুনুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


০৮.০১.২০২৬
(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।