

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৯

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.০৬৪.২৩ নথির বিষয়: Repairing of leakage and removal of polluted water at Uttarkhan Masaterpara area under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing of leakage and removal of polluted water at Uttarkhan Masaterpara area under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৮/৮/২৩ ১২:৪৭ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৯ এর আওতাধীন উত্তরখান মাস্টার পাড়া রোড এলাকায় ৬"এবং৮" ব্যাসের পানির লাইন গুলো অনেক পুরাতন হওয়ায় এলাকাবাসী লিকেজ ও ময়লা পানি পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উক্ত এলাকা সমূহে সুষ্ঠুভাবে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার পি. এল. আই ও পি. এল. এম সহকারে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য উত্তরখান মাস্টার পাড়া রোড এলাকায় ৬"এবং৮"ব্যাসের পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে এবং এলাকায় পানি সংকট বিরাজ করছে। উক্ত সমস্যা ও পানি সংকট সমাধান করার লক্ষ্যে পানির লাইনটি মেরামত করণ কাজের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হলো। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৪৯,১৩৩.০৬০/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত তেতত্রিশ দশমিক শুন্য ছয় শুন্য) টাকা মাত্র। কাজটি অনুমোদিত হলে আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৯ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার Water Line maintenance খাতের ক্রমিক নং-E-2 (34) হতে নির্বাহ করা হবে।


সংযুক্তিসমূহ (২):

১। প্রাক্কলন.

২। ২০২৩-২৪ ইং অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার কপি।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৮/৮/২৩ ১২:৪৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Repairing of leakage and removal of polluted water at Uttarkhan Masaterpara area under MODS Zone-9, Dhaka WASA. কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত ৪৯,১৩৩.০৬০/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত তেতত্রিশ দশমিক শুন্য ছয় শুন্য) টাকার প্রাক্কলনটি পি. পি. আর-২০০৮ এর ধারা ৭৬/১(ট) মোতাবেক ঠিকাদার মেসার্স হাওলাদার ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ভৌতসেবা হিসেবে সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



৮/৮/২৩ ১:১১ অপরাহ্ন
জহিরুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯



৮/৮/২৩ ৪:১৯ অপরাহ্ন
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯



৯/৮/২৩ ৯:৩৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯



৯/৮/২৩ ২:৪৩ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

৯/৮/২৩ ২:৪৩ অপরাহ্ন


মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৯/৮/২৩ ৫:০৪ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



৯/৮/২৩ ৫:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



৯/৮/২৩ ৫:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯



৯/৮/২৩ ৫:৫৭ অপরাহ্ন
জহিরুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯