ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৭

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯৯.০১৮.২৩** নথির বিষয়: Repairing and maintenance of delivery water line at Gobindopur, North Rayerbagh, Nama Shyampur and others water pump under MODS Zone-7 area, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Repairing and maintenance of delivery water line at Gobindopur, North Rayerbagh, Nama Shyampur and others water pump under MODS Zone-7 area, Dhaka WASA.**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১২/৪/২৩ ১০:১৬ পূর্বাহ্ন

মড্স জোন-৭ এর আওতাধীন গোবিন্দপুর, উত্তর রায়েরবাগ, নামা শ্যামপুর পানির পাম্পসহ আরও কিছু সংখ্যক পানির পাম্পের এম.এস ডেলিভারী লাইন ও ডাউন পাইপ দীর্ঘকাল ব্যবহার জনিত কারণে বিভিন্ন স্থানে মরিচা পড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। এবং উক্ত ছিদ্র হতে প্রচুর পরিমানে পানি নিঃসরিত হয়ে পাম্প কম্পাউন্ডে জমা হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। এছাড়াও পানি পাম্প কম্পাউন্ডের সন্মুখস্থ রাস্তায় পতিত হয়ে প্লাবিত করছে। এভাবে প্রতিনিয়ত প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে এবং জন দুর্ভোগ তৈরি করছে। পানির অপচয় রোধে এবং জনদুর্ভোগ কমানোর জন্য অতি সত্বর উল্লেখিত পানির পাম্পসমূহের ডেলিভারী লাইন ও ডাউন পাইপ মেরামত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যাতীত উল্লেখিত পানির পাম্পসমূহের ডেলিভারী লাইনের গেইট ভালব সমূহও দীর্ঘ ব্যাবহারের কারণে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। যার কারণে পানির প্রবাহ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হচ্ছে না। এহেন পরিস্থিতিতে পানির ব্যাক প্রেসারে যেকোন মুহূর্তে পাম্পের মটর ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। উক্ত সমস্যার সমাধান কল্পে অতি সত্বর ত্রুটিপূর্ন গেইট ভালব মেরামত/পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১২/৪/২৩ ১০:৫৩ পূর্বাহ্ন

উল্লেখিত জরুরী কাজগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, ঢাকা ওয়াসার পূর্ব অনুমোদিত দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ সদয় অনুমোদনার্থে উপস্থাপন করা হ'ল। উপস্থাপিত প্রাক্কলনে সর্বমোট ব্যয়ভার ১,৯৪,০২০.০৬৫(এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিশ দশমিক শূন্য ছয় পাঁচ) টাকা মাত্র। উক্ত ব্যয়ভার ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুকূলে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার Package No:13.40 হতে নির্বাহ করা হবে। পি.পি.আর-২০০৮ অনুযায়ী ডি.পি.এম (DPM) পদ্ধতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স রসুলপুর এন্টারপ্রাইজ" এর সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে কাজটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১২/৪/২৩ ১১:০০ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, "Repairing and maintenance of delivery water line at Gobindopur, North Rayerbagh, Nama Shyampur and others water pump under MODS Zone-7 area, Dhaka WASA." শীর্ষক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি দ্রুত বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে, প্রস্তাবিত ব্যয়ভার সর্বমোট ১,৯৪,০২০.০৬৫(এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিশ দশমিক শূন্য ছয় পাঁচ) টাকা মাত্র এর সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো। কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর ধারা ৭৬/১(ট) অনুযায়ী ডি.পি.এম পদ্ধতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স রসুলপুর এন্টারপ্রাইজ" এর সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। আলোচ্য ব্যয়ভার অনুমোদনের আর্থিক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১২/৪/২৩ ১১:০৪ পূর্বাহ্ন
মনোজ ডাকুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১২/৪/২৩ ১১:২৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১২/৪/২৩ ১:১৮ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১২/৪/২৩ ৯:৩৬ অপরাহ্ন
শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

১৩/৪/২৩ ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১৩/৪/২৩ ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৪/৪/২৩ ১২:১৯ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.2.

১৬/৪/২৩ ৮:৪৩ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

~~১৬/৪/২৩ ৮:৪৩ অপরাহ্ন~~
~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৬/৪/২৩ ১০:০৭ অপরাহ্ন

Okay

২৬/৪/২৩ ১০:০৭ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৬/৪/২৩ ১১:০৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

৩০/৪/২৩ ৬:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৩০/৪/২৩ ৬:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

প্রাপ্ত বিল পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে।
পরীক্ষা করিয়া স্বাক্ষর করা হইল।
০২/০৫/২৩
(সহ সীল)
জান্নাতুন তাজরিন
সহকারী কর্মকর্তা (ফিন্যান্স এন্ড ভ্যাট ট্যাক্স)
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

UDA

৩০/০৪/২৩
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭
ঢাকা ওয়াসা।