

সম্পাদিত কাজের তালিকা।

SL	Zone	Name of pump Station	VFd	Hz	Amper	Pro
1	4	Adorsho Chaya nir	Mitshubishi	48	65	1800
2	4	Ahammed Nagar_1	Mitshubishi	49	95	2100
3	4	Ahammed Nagar_2 Haboler pukur	Mitshubishi	48	70	1600
4	4	Ahammed Nagar_2 Haboler pukur	Mitshubishi	44	60	1300
5	4	Agargon_3 Shapla Housing	Mitshubishi	48	90	2200
6	4	Agargon_Sparso	Mitshubishi	48	95	2300
7	4	Uttor Bishil-2 Kusumbag	Mitshubishi	50	65	1500
8	4	Darus Salam	Mitshubishi	48	98	2300
9	4	Diyabari	Mitshubishi	47	60	1000
10	4	Judhahoto muktijodda Zoo road	Mitshubishi	50	95	No meter
11	4	Mirpur-2/D	Mitshubishi	50	90	1800
12	4	Mirpur-2/G-1	Mitshubishi	45	80	1300
13	4	Mirpur-6/C	Mitshubishi	50	85	1400
14	4	Mirpur-6/16	Mitshubishi	45	90	No meter
15	4	Mirpur-12 Sujad Nagar	Mitshubishi	43	80	1700
16	4	Mollika Housing section-7	Mitshubishi	45	105	No meter
17	4	Monipur-2	Mitshubishi	48	80	1500
18	4	Monipur-3	Mitshubishi	48	40	500
19	4	Monipur-5	Mitshubishi	46	90	No meter
20	4	Modho paikpara-1	Mitshubishi	47	70	1700
21	4	Modho paikpara-2 Biharipara	Mitshubishi	43	70	No meter
22	4	Modho Pিরerbag-3	Mitshubishi	44	85	No meter
23	4	Priyangan Housing	Mitshubishi	50	100	1900
24	4	Dokkin pochim Shewrapara-1	Mitshubishi	40	60	No meter
25	4	Dokkin pochim Shewrapara-1	Mitshubishi	48	80	1600
26	4	Gudoraghat	Mitshubishi	48	85	1700

স্বাক্ষর
২০/০৯/২০২৬

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

স্বাক্ষর
২০/০৯/২৩

স্বাক্ষর
২০/৯/২৬
(সজন চন্দ্র বর্মণ)

27	4	Dokkin Pollabi	Mitshubishi	48	55	1100
28	4	Bordhito Pollabi	Mitshubishi	45	90	1800
29	4	Pollabi-21	Mitshubishi	48	60	1300
30	4	Pollabi-21 O.H Tank	Mitshubishi	47	75	1600
31	4	Duyaripara Anobik Shokti	Mitshubishi	45	100	2200
32	4	Horirampur	Mitshubishi	46	100	2300
33	4	Kalwalapara	Mitshubishi	45	55	1200
34	4	Kajipara-6	Mitshubishi	43	55	faulty
35	4	Lalkuthi	Mitshubishi	48	100	faulty
36	4	Rupnagar-1	Mitshubishi	47	90	2000
37	4	Rupnagar-2	Mitshubishi	47	60	1600
38	4	Rupnagar-2	Mitshubishi	50	80	1750
39	4	Rupnagar-3	Mitshubishi	47	100	No meter
40	4	Rupnagar-4	Mitshubishi	48	100	2300
41	4	Rupnagar-5	Mitshubishi	42	60	No meter
42	4	Shewrapara-1	Mitshubishi	44	115	2200
43	4	Shewrapara-2	Mitshubishi	50	95	faulty
44	4	Shohid Buddigibi	Mitshubishi	42	60	faulty
45	4	Senpara Somaj Kollan	Mitshubishi	49	70	1400
46	4	Tolar bag-1	Mitshubishi	42	80	No meter
47	4	Tolar bag-2	Mitshubishi	45	50	700
48	5	BG Press math	Mitshubishi	45	80	1900
49	5	Bonani DOHS-2	Mitshubishi	45	60	No meter
50	5	Bonani-5	Mitshubishi	48	75	1700
51	5	Bonani-6	Mitshubishi	44	96	2100
52	5	Dhaka Politeknik Lotif Chatrabas	Mitshubishi	45	60	1300
53	5	Gulshan Wanderland	Mitshubishi	42	41	1200
54	5	Gulshan-5	Mitshubishi	42	52	faulty
55	5	Gulshan-6 road-55	Mitshubishi	44	85	2100

২০/০৭/২০২৬
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

২০/০৭/২৩

২০/০৭/২৬
(স্বাক্ষর চন্দ্রনন্দন)



PROGRESSIVE ENGINEERING CORPORATION

Noakhali Tower (9th Floor), Suit# 10-G, 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : +88-02-9582498, Fax : +88-02-9582498, E-mail : progasia88@gmail.com

৩০
জং-২০/০৭/২৬



বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

AE/SAE
20/07/26

বিষয়ঃ মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত ওয়ারেন্টি পিরিয়ড উত্তীর্ণ মিতসুবিসি-জাপান (৯০কিলোওয়াট) ব্র্যান্ডের ভিএফডি/ইনভার্টার এর পেরিয়ডিক্যাল/ প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের প্রথম চলতি বিলের আবেদন।

স্মারক নং:- ৪৬.১১৩.৮২৪.০০.০০.৩৭.০৭৫.২৩-৭১ তারিখঃ- ০৮/০৮/২০২৩ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত ওয়ারেন্টি পিরিয়ড উত্তীর্ণ মিতসুবিসি-জাপান (৯০কিলোওয়াট) ব্র্যান্ডের ভিএফডি/ইনভার্টার এর পেরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত লোকবল খাটানোর প্রয়োজন হয়। উক্ত কাজে মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজে বিল দীর্ঘ বকেয়ার কারনে লেবার পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, কাজ চলমান রাখা তথা মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত ওয়ারেন্টি পিরিয়ড উত্তীর্ণ মিতসুবিসি-জাপান (৯০কিলোওয়াট) ব্র্যান্ডের ভিএফডি/ইনভার্টার এর পেরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আলোচ্য কাজের ৭০% বিল চলতি বিল প্রদানের অনুরোধ করছি।

M/s. Progressive Engineering Corporation

Proprietor

Authorized Distributor of MITSUBISHI ELECTRIC, JAPAN



PROGRESSIVE ENGINEERING CORPORATION

Noakhali Tower (9th Floor), Suit# 10-G, 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : +88-02-9582498, Fax : +88-02-9582498, E-mail : progasia88@gmail.com

তাঃ-২০/০২/২০২৬



KE/GAE
20/02/26

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ- মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত মিতসুবিসি(৯০কিলোওয়াট) ব্র্যান্ডের ভিএফডি/ইনভার্টার এর পিরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিংকাজের প্রথম চলতি বিলের আবেদন।

স্মারক নং:- ৪৬.১১৩..৪২৪.০০.০০.৩৭.০৭৫.২৩-৭১ তারিখঃ- ০৮/০৮/২০২৩ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত মিতসুবিসি(৯০কিলোওয়াট) ব্র্যান্ডের ভিএফডি/ইনভার্টার এর পিরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের চুক্তি (০২/০৮/২০২৩ হতে ০৩/০২/২০২৪) মোতাবেক কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত লোকবল খাটানোর প্রয়োজন হয়। উক্ত কাজে মেইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজে বিল দীর্ঘ বকেয়ার কারনে লেবার পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজের মোট= ৯,৯৭,১৫০/- (নয় লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত পঞ্চাশ মাত্র) বিলের ৭০% হিসেবে =৬,৯৮,০০৫/- (ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচ) বিল প্রথম চলতি বিল হিসেবে প্রদানের অনুরোধ করছি।

M/s. Progressive Engineering Corporation

[Signature]

Proprietor

Authorized Distributor of MITSUBISHI ELECTRIC, JAPAN