




টাস্কফোর্স-০২ এর প্রতিবেদন

১।	চাহিদা প্রদানকারী বিভাগের নাম	:	এফ এম বিভাগ-১ ও ২
২।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
৩।	কাজের নাম	:	Procurement of 150 m ³ /hr, 125 m head submersible Pump-Motor sets for F.M. Division, Dhaka WASA.
৪।	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৫,২৭,০০,০০০.০০
৫।	প্রাক্কলন অনুমোদনকারী	:	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
৬।	টেন্ডার পদ্ধতি	:	ওএসটিইটিএম, ই-জিপি
৭।	চুক্তি নং	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০৭/২৪/cGP/২০২৪-২৫-সি১৯;
৮।	চুক্তি মূল্য	:	৪,৪৮,২৫,০০০.০০১
৯।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০৭.২০২৪-৮২১; তারিখ : ০৯/০৩/২০২৫ইং।
১০।	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার
১১।	মালামাল সরবরাহের স্থান	:	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
১২।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	০৩/০৯/২০২৫ ইং।

সংগ্রহ বিভাগ-০২ এর মতামত : আলোচ্য সরবরাহ কাজটির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে গত ০৩/০৯/২০২৫ইং তারিখে মালামাল সমূহ ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ১১/০৯/২০২৫ইং তারিখে যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় PCC clause-32(ii) অনুযায়ী পারফরমেন্স টেস্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও যৌথ পারদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ১৬/০৯/২০২৫ইং তারিখে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়। ভান্ডার বিভাগ হতে ১৭/০৯/২০২৫ইং তারিখে গৃহীত মালামালের SRIN পাওয়া গিয়েছে।



উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


উপ-বিভাগীয়/সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

টাস্কফোর্স টিম-০২ এর মতামতঃ

আলোচ্য কাজটির আওতায় সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে বলে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা রয়েছে। পারফরমেন্স টেস্ট নির্দেশ মতো পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মালামাল সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়া গিয়েছে।


26/9/25
Jeni Chakma
Executive Engineer-1 (Tec-2)
PMU, DWSNIP
Dhaka WASA


26/9/25
মোঃ নাজিম ইমতিয়াজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক-কোরোনাল ওয়েলফেয়ার প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।


18.09.25
এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
সি.এস.টি (পানি ও স্বাস্থ্য) বিভাগ
৩ নম্বর মহল
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।


18/09/25
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আইসিআর
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোনঃ- অফিসঃ ০২২২৩৩৮৫১৯৪, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৮৯০০০০০৯২৭, ০২৫৫০০৮০৪৭, ০১৮০০০০০৯৩৭

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৫-৯৬

তারিখঃ ১৮/০৯/২০২৫ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২,

ঢাকা ওয়াসা।


বিষয়: "Procurement of 150m³/hr 125 m Head Capacity Submersible Pump-Motor Set for Dhaka WASA" শীর্ষক

সংগ্রহ কাজের আওতায় সাবমার্সিবল পাম্প-মোটর স্থাপন এর পারফরমেন্স রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং:- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০৭.২০২৪-৩১২ তারিখ: ১৬/০৯/২০২৫ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, **Procurement of 150m³/hr 125 m Head Capacity Submersible Pump-Motor Set for Dhaka WASA** শীর্ষক কাজের আওতায় United Trade Center কর্তৃক ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ০৩(তিন) সেট সাব-পাম্প বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্থাপনকৃত পাম্প-মটরের কার্যকারিতা রিপোর্ট তৈরি করত: এতদ্বসংঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল।

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হ'ল।


১৪/০৯/২০২৫

(মোঃ নওশাদ আলম)

নির্বাহী প্রকৌশলী


এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি :-

০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর পি ই এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

০২। অফিস কপি।


১৪/০৯/২৫


১৪/০৯/২৫



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা


২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোনঃ- অফিসঃ ০২২২৩৩৮৫১৯৪, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৮৯০০০০০৯২৭, ০২৫৫০০৮০৪৭, ০১৮০০০০০৯৩৭

বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব মার্সিবল পাম্প মোটর স্থাপন এর কার্যকারিতা রিপোর্ট :-

ক্রঃ নং	পাম্প-মোটর ক্যাপাসিটি		সিরিয়াল নং মোটর ও পাম্প	স্থাপনকৃত কূপের নাম	পানি উৎপাদন (লিঃ/মিঃ)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)	কারেন্ট (এম্পিয়ার)	পি এফ আই রিডিং	হার্জ	ফলাফল	মন্তব্য
	কিউসেক	হেড									
১.	১.৫	১২৫	২৫২১০২৮৭ ৯২২৫১৭১০০৩	কলাবাগান ল কলেজ	২৪০০ লিঃ/মি	৪০০	১১৫	০.৯৯	৪৩	সন্তোষজনক	
২.	১.৫	১২৫	২৫২১০২৭৫ ৯২২৫১৭০৯৯৮	রফিক হাউজিং	২৫০০ লিঃ/মি	৪০০	১১৮	০.৯৯	৪৪	সন্তোষজনক	
৩.	১.৫	১২৫	২৫২১০২৭৯ ৯২২৫১৭১০০৪	নূর মসজিদ	২৫০০ লিঃ/মি	৪০০	১১৬	০.৯৯	৪৫	সন্তোষজনক	


বিভিন্ন কূপে Water Level ভিন্নতা থাকায় ফ্রিকুয়েন্সি সমন্বয় করা হয়েছে। যার কারনে উৎপাদনে ভিন্নতা আছে। এমতাবস্থায়, স্থাপনকৃত পাম্প মোটর সমূহের ফিল্ড কার্যকারিতা রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়া গিয়াছে।


২৮/০৯/২৫

মোঃ আরাফাত ইসলাম খান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


১৪/৯/২৫

মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


১৪/০৯/২০২৫

মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।