


যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন


কাজের নাম	: Supply of screen with related services for Narinda CPS inlet chamber (South side middle part).
ঠিকাদারের নাম	: আর. আই. এন্টারপ্রাইজ।
কার্যাদেশ নং	: ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.২৬৬-১৬৬, তারিখ : ২৪/০৮/২০২৬ইং।
মালামাল সরবরাহের তারিখ	: ০৭/০৯/২০২৬
পরিদর্শনের তারিখ	: ০৮/০৯/২০২৬ইং তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।
পরিদর্শনের স্থান	: পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগীয় স্টোর।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ	জমাকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
০১.	stainless steel (S.S) flat bar screen with related accessories (like Top base plate, Bottom base plate, Middle channel, Side angle bar, Flat bar, Shaft, Bush, Nut-bolt for bush, Clamp bar, Triangular bar, Nut-bolt for shaft, Washer etc) at Narinda CPS inlet chamber (South side middle part). Type: Flat S.S bar screen, Operation: Manual raking, screen size: W2100mm x H2820mm (63.74 sqft), Installation angle: 60 degree, Spacing between bars: 50mm	63.740 sft	63.740 sft	63.740 sft


যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব
(ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট :-


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল।


(মোঃ মাসুমুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(মোঃ হাসিবুল হাসান)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(মোঃ হাসিনুর রহমান)
ডেপুটি মেইনটেনেন্স ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২ (ও এন্ড এম)
ঢাকা ওয়াসা।


(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।