

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

বিষয় : Supply of screen with related services for Narinda CPS inlet chamber (North side top part).

ঠিকাদারের নাম : মেসার্স আয়শা এন্টারপ্রাইজ।

সূত্র: (১) ক্রয়াদেশ নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.১৭৮-১৭০, তারিখ: ৩০/০৮/২০২৬ইং

(২) চুক্তি নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.১৭৮-১৭৯, তারিখ: ২৩/০৮/২০২৬ইং

সরবরাহের তারিখ: ১৩/০৯/২০২৬ ইং।

সরবরাহের স্থান : পাগলা পয়ঃ শোধনার বিভাগীয় ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ১৩/০৯/২০২৬ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালামালের পরিমাণ	জমা দেয়া মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
1	Stainless steel(S.S) flat bar screen of Narinda CPS inlet chamber(North side top part). Screen size: W2100mm x H2820mm(63.74 sqft), Type: Flat S.S bar screen, Operation: Manual raking, Installation angle: 60 degree, Spacing between bars: 50mm, Brand: Steeltech, Country of Origin: Bangladesh.	63.74 sqft	63.74 sqft	63.74 sqft




ইঞ্জি: মো: নূর মোহাম্মদ

সরবরাহকারী

মেসার্স আয়শা এন্টারপ্রাইজ।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ সিডিউলে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'ল।



সশাট মিয়া

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।



মোঃ হাসিবুল হাসান

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।



সৈয়দ শিহাবুর রহমান

নির্বাহী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।



মো: হাসিনুর রহমান

ডেপুটি মейনটেনেন্স ম্যানেজার

সায়দাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২(ও এন্ড এম),

ঢাকা ওয়াসা।



মির্জা গোলাম কিবরিয়া

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল ও

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ(অ: দ:)

ঢাকা ওয়াসা