

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২১৬.২২ নথির বিষয়: Procurement of Spare Parts and related services of 60K maintenance of 1 (One) set 1.00MW GE Jenbacher Gas Generator A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-1.

নোট: ১ নোটের বিষয়: সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট জিই জেন ব্যাকার গ্যাস জেনারেটর অ-৩ এর ৬০কে মেন্টেনেন্স এর স্পেয়ার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৯/৯/২২ ৩:৪০ অপরাহ্ন

ক্রমিক নং ১ হইতে ১৩ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কুল এর আওতায় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ নামে ২টি শোধনাগার রয়েছে। ফেজ-১ এ GE Jenbacher gas generator এ ৪.৪ মেগাওয়াট (১ মেগাওয়াট ৩সেট এবং ১.৪ মেগাওয়াট ১ সেট মোট ৪ সেট) ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর পাওয়ার স্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে। Manufacturer এর গাইড লাইন অনুসারে প্রতিটি জেনারেটর এর আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর (প্রতি বছর রানিং আওয়ার ৮০০০ ঘন্টা প্রায়) বা ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) রানিং আওয়ার। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ এ ২০০৭-২০০৮ সাল থেকে এর মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ৮০% এই ৪ (চার) সেট gas generator দ্বারা পূরণ করা হতো। বর্তমানে গ্যাস জেনারেটর A-3 জেনারেটর প্রায় ৫৭০০০ (সাতান্ন হাজার) ঘন্টা অপারেশন আওয়ার অতিক্রম করেছে। উক্ত জেনারেটরটি Manufacturer এর গাইড লাইন অনুযায়ী মেজর ওভার হোলিং সম্পন্ন করার জন্য SUEZ International এর নির্দেশনা রয়েছে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-৩দ্র:)। জেনারেটর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জেনারেটরের রানিং আওয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নাম ম্যানুয়ালে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন ২,০০০ ঘন্টা, ১০,০০০ ঘন্টা, ২০,০০০ ঘন্টা, ৩০,০০০ ঘন্টা, ৬০,০০০ ঘন্টা ইত্যাদি। বর্তমানে জেনারেটরটি চলমান আছে। উল্লেখ থাকে যে gas generator রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত GE Jenbacher এর Authorized Distributor and Service Provider, Clarke Energy Bangladesh Ltd. এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে A-3 গ্যাস জেনারেটরের রানিং আওয়ার ৫৭,০০০ ঘন্টারও কম বেশী সময় অতিক্রম করেছে। GE Jenbacher gas generator প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুযায়ী ৬০,০০০ ঘন্টার মেজর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কথা বলা হয়েছে। সেই আলোকে A-3 গ্যাস জেনারেটর এর ৬০,০০০ ঘন্টার মেজর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ আগামী ২৩ জানুয়ারী/২০২৩ সালে সম্পন্ন করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে GE Jenbacher gas generator এর একমাত্র Authorized Distributor and Service Provider, Clarke Energy Bangladesh Ltd এর ওয়াসার সাথে সরাসরি চুক্তিতে কাজ করে না বিদায় Clarke Energy Bangladesh Ltd প্রাপ্ত কোটেশন এর ভিত্তিতে রেট এনালাইসিস করতঃ আলোচ্য ক্রয় কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ টা: ৪,৯৬,৬১,৪৪৪/- (চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার চারশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) টাকা যা কারিগরী ও আর্থিক পর্যালোচনা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। কারিগরী ও আর্থিক পর্যালোচনা কমিটিতে মতামত অনুযায়ী আলোচ্য ক্রয় কাজের জন্য সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা মাত্র নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট করাদ্বয়ের জেনারেটর মেরামত খাত হতে বাজেটভুক্ত স্বাপেক্ষে হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।


অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৯/৯/২২ ৩:৪০ অপরাহ্ন

সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট জিই জেন ব্যাকার গ্যাস জেনারেটর A-3 এর ৬০কে মেন্টেনেন্স এর স্পেয়ার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজটি পাবলিক

প্রকিউমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৯/৯/২২ ৩:৪১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট GE Jenbacher gas generator A-3 এর ৬০কে মেটেনেস এর স্পেয়ার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

			
২৯/৯/২২ ৪:০০ অপরাহ্ন মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৯/৯/২২ ৪:১০ অপরাহ্ন মেহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৯/৯/২২ ৫:৫৮ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১/১০/২২ ৮:৫৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল (অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১/১০/২২ ৮:৫৯ পূর্বাহ্ন

বর্ণিত গ্যাস জেনারেটর A-3 হতে কি পরিমান পাওয়ার জেনারেট করা হয়েছে, একক উৎপানের খরচের হিসাব, সম্পাদিত ২/১০/৪০ K রক্ষনাবেক্ষন কাজ প্রভৃতি রিপোর্টসহ পেশ করুন।

			
১/১০/২২ ৮:৫৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল (অপারেশন)	১/১০/২২ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৩/১০/২২ ১২:২৭ অপরাহ্ন মেহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৫/১০/২২ ১২:৫৭ অপরাহ্ন মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ১৫/১০/২২ ১২:৪৭ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৩ এ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের নোটের আলোকে সবিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বর্ণিত গ্যাস জেনারেটর A-3 হতে অদ্যাবধি ৩৪৫৮৩.৬ মেগাওয়াট পাওয়ার জেনারেট করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। গ্যাস জেনারেটর A-3 এর 30K+40K ওভারহোলিং কাজ ২০১৭ইং সালে সম্পন্ন করা হয়েছিল, ইহাছাড়া ও সিডিউল মোতাবেক 2K মেরামত কাজ এবং কারেকটিভ Corrective Maintenance কাজের বিভিন্ন সার্ভিস রিপোর্ট নিয়ে সংযুক্ত করা হ'ল। এখানে উল্লেখ থাকে যে, গ্যাস জেনারেটর সমূহ সৃষ্টভাবে পরিচালনার স্বার্থে ম্যানুফ্যাকচারের গাইড লাইন অনুসারে 2K, 20K, 30K, 40K, 60K মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হয়। আলোচ্য গ্যাস জেনারেটর A-3 বর্তমানে 60K মেজর ওভারহোলিং এর কাছাকাছি রয়েছে, যা আগামী বৎসরের জানুয়ারী/ ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ১৫/১০/২২ ১২:৪৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট GE Jenbacher gas generator A-3 এর ৬০কে মেটেনেস এর স্পেয়ার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

ঢাকা ওয়াসা

১৫/১০/২২ ১২:৫৭ অপরাহ্ন মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৫/১০/২২ ১:০৪ অপরাহ্ন মোহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৫/১০/২২ ২:১৮ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৫/১০/২২ ১১:০৪ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	---	---	---

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ১৫/১০/২২ ১১:০৪ অপরাহ্ন

উপরোক্ত সংযুক্তি ও বর্ণনার আলোকে সাপাশো ফেজ-১ এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও বৈদ্যুতিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অনুচ্ছেদ ১.৫ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

১৫/১০/২২ ১১:০৪ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৬/১০/২২ ৩:৫৩ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২২/১০/২২ ২:৩০ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর	
	২৩/১০/২২ ৩:১৯ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৭/১০/২২ ৯:৩৪ পূর্বাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৬/১১/২২ ১১:২৮ পূর্বাহ্ন মোহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ৬/১১/২২ ১১:২৫ পূর্বাহ্ন

A-3 গ্যাস জেনারেটর এর ৬০,০০০ ঘণ্টার মেজর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ আগামী ২৩ জানুয়ারী/২০২৩ সালে সম্পন্ন করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে GE Jenbacher gas generator এর একমাত্র Authorized Distributor and Service Provider, Clarke Energy Bangladesh Ltd এর ওয়াসার সাথে সরাসরি চুক্তিতে কাজ করে না বিদায় Clarke Energy Bangladesh Ltd প্রাপ্ত কোটেশন এর ভিত্তিতে রেট এনালাইসিস করতঃ আলোচ্য ক্রয় কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ টা: ৪,৯৬,৬১,৪৪৪/- (চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ একষটি হাজার চারশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) টাকা যা কারিগরী ও আর্থিক পর্যালোচনা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। কারিগরী ও আর্থিক পর্যালোচনা কমিটিতে মতামত অনুযায়ী আলোচ্য ক্রয় কাজের জন্য সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা মাত্র নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট করাদ্দের জেনারেটর মেরামত খাত হতে বাজেটভুক্ত স্বাপেক্ষে হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ৬/১১/২২ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে সাপাশো ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট GE Jenbacher gas generator A-3 এর ৬০কে মেন্টেনেন্স এর স্প্যার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

 ৬/১১/২২ ১১:২৮ পূর্বাহ্ন মোঃ মেহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ৬/১১/২২ ১১:৫৮ পূর্বাহ্ন মোঃ আবদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ৮/১১/২২ ৯:৪১ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	---	---

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ৮/১১/২২ ৯:৪১ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত সংযুক্তি ও বর্ননার আলোকে সাপাশো ফেজ-১ এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও বৈদ্যুতিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অনুচ্ছেদ ১.৮ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

 ৮/১১/২২ ৯:৪১ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	 ৯/১১/২২ ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ১১/১১/২২ ১০:৩০ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর
--	---	--

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ১১/১১/২২ ১০:৩০ পূর্বাহ্ন

The estimated rates differ from the quotation rates, please discuss.

 ১১/১১/২২ ১০:৩০ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর

 ১২/১১/২২ ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ১৭/১১/২২ ১১:০৫ পূর্বাহ্ন মোঃ আবদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)
--	--

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ১১:১৩ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১০ (330610), মোতাবেক আলাপ হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক উপস্থাপন করুন।

 ১৭/১১/২২ ১১:০৫ পূর্বাহ্ন মোঃ আবদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ১৭/১১/২২ ১২:৩৮ অপরাহ্ন মোঃ মেহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)
--	---

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ১২:৩২ অপরাহ্ন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। অনুচ্ছেদ: ১.১১ মোতাবেক, কারিগরী ও আর্থিক পর্যালোচনা কমিটির মতামত অনুযায়ী আলোচ্য ক্রয় কাজের জন্য সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা মাত্র নির্ধারণ করা হয়। (সংযুক্তি -১৮)। এবং সেই মোতাবেক প্রাক্কলণ প্রস্তুত করা হয় (সংযুক্তি - ১৯)।

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ১২:৩৩ অপরাহ্ন
এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে, সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট GE Jenbacher gas generator A-3 এর ৬০কে মেটেনেস এর স্পেয়ার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যার অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন। আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট করাদেয় জেনারেটর মেরামত খাত হতে বাজেটভুক্ত স্বাপেক্ষে হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

১৭/১১/২২ ১২:৩৮ অপরাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১৭/১১/২২ ২:৪৮ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১৯/১১/২২ ৯:৫৩ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২১/১১/২২ ৯:২২ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ২১/১১/২২ ৯:২৭ পূর্বাহ্ন
Forwarded for the approval of note 1.13.

২১/১১/২২ ৯:২২ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

২৬/১১/২২ ১১:৪২ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখঃ ২৩/১১/২২ ১১:৪২ পূর্বাহ্ন
Please speak

২৩/১১/২২ ১১:৪২ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৬/১১/২২ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ২৫/১১/২২ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
Please join in the discussion.

২৫/১১/২২ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা



২৭/১১/২২ ৯:০৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৫/১২/২২ ১২:২০ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখ: ৫/১২/২২ ১২:১৬ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৫ (335130), প্রেক্ষিতে আলোচনা হয়েছে।


এমতাবস্থায়, প্লান্ট পরিচালনার স্বার্থে উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে, সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ১ (এক) সেট GE Jenbacher gas generator A-3 এর ৬০কে মেন্টেনেন্স এর স্প্যার আইটেম ও তদসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট টা: ৪,৯২,৮৭,৯৪৪/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যার অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন। আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট করাদ্বয়ের জেনারেটর মেরামত খাত হতে বাজেটভুক্ত স্বাপেক্ষে হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।



৫/১২/২২ ১২:২০ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



৫/১২/২২ ১:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল



৬/১২/২২ ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৬/১২/২২ ৯:০৭ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখ: ৬/১২/২২ ৯:০৬ অপরাহ্ন

Discussed and forwarded for the approval of note 1.17.



৬/১২/২২ ৯:০৭ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
এর দপ্তর

৯/১২/২২ ৬:৪৭ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১৯ - তারিখ: ৯/১২/২২ ৬:৪৬ অপরাহ্ন

Okay




৯/১২/২২ ৬:৪৭ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর



১০/১২/২২ ৫:৪৬ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
এর দপ্তর

ঢাকা জেলা




১০/১২/২২ ৬:০০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১০/১২/২২ ৮:৫৫ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়াদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.২০ - তারিখ: ১০/১২/২২ ৮:৫৪ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৯ (340535), এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।



১০/১২/২২ ৮:৫৫ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়াদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২০/১/২৩ ১২:৫৩ পূর্বাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়াদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২০/১/২৩ ১২:৫৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়াদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

- (২৫) Tender Notice.
(২৬) পত্রিকার পেপার কার্টিং।
(২৭) Standard tender document (TDS)
(২৮) Standard tender document (PCC)
(২৯) Tender Opening Report (TOR 1&2)
(৩০) Tender Evaluation Report (TER)
(৩১) Workflow History
(৩২) Technical Specification
(৩৩) Price and Delivery Schedule for Goods
(৩৪) Notification of Awards (NOA)
(৩৫) পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা।

১.২১। ক্রমিক নং-২৫ হতে ৩৫ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। Procurement of Spare Parts and Related Services of 60K maintenance of 01(One) Set 1.00 MW GE Jenbacher Gas Generator.A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-1 কাজের জন্য গত ০৯.০২.২০২৩ ইং তারিখে **Azmi & Brothers** এর দাখিলকৃত ৳:৪,১৭,৫০,৩৭০.০৩৮ (চার কোটি সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত সত্তর দশমিক শুন্য তিন আট) টাকার দরপত্রটি Tender Evaluation Committee (TEC) কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ায় দরপত্রটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ Delegation of financial power এর অফিস আদেশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে **Azmi & Brothers** এর অনুকূলে Notification of Awards (NOA) ইস্যু করা হয়। সে মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের Performance security জমা প্রদান করেন।

১.২২। এমতাবস্থায় উপরোক্ত বর্ণনামতে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার **Azmi & Brothers** এর সহিত প্রচলিত স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিপত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

৩০/০৩/২৩
৩০/০৩/২৩
৩০.০৩.২০২৩
সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।

- (৩৬) Contract No. 46.05.0000.430.07.216.22-23/NOA-139, Date: 30/03/2023 মোতাবেক ঠিকাদারের সহিত আলোচ্য কাজের সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

১.২৩। সংযুক্ত ক্রমিক নং-৩৬ সদয় দেখা যেতে পারে। Procurement of Spare Parts and Related Services of 60K maintenance of 01(One) Set 1.00 MW GE Jenbacher Gas Generator A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-1 বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ৩০/০৩/২০২২ইং তারিখে **Azmi & Brothers** এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত ক্রয় কাজটি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কার্যাদেশ পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২৬/০৪/২৩
২৬/০৪/২৩
১৩.০৪.২০২৩
সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।

- (৩৭) স্মারক নং:৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.০৭.২১৬.২০২২-২৩.১৭৩,তারিখ:১৩/০৪/২০২৩ইং মোতাবেক ঠিকাদারের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ পত্র।

ঢাকা ওয়াসা

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৩৮। রিসিভ নং-১৫০, তাং-২৭/০৮/২০২৩
বিষয় : সরবরাহকৃত মালামালের জমা চালান।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৩৯। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.০৭.২১৬.২০২৩.১৫৬ তাং-১০/০৯/২০২৩
বিষয় : যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪০। যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪১। Procurement of Spare Parts and related services of 60K maintenance of 1 (One) set
1.00MW GE Jenbacher Gas Generator A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-
1.ওভারহোলিং কাজের সিডিউল।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪২। ফিল্ড সার্ভিস রিপোর্ট।

সংযুক্ত ক্রমিক নং-৪৩। Procurement of Spare Parts and related services of 60K maintenance of 1 (One) set
1.00MW GE Jenbacher Gas Generator A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-
1.ওভারহোলিং কাজের পুরাতন মালামাল পাগলা কেন্দ্রীয় ভান্ডারে জমা প্রসঙ্গে।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪৪। অনলাইন পার্সেস অর্ডার রিপোর্ট।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪৫। ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে।

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪৬। Procurement of Spare Parts and related services of 60K maintenance of 1 (One) set
1.00MW GE Jenbacher Gas Generator A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-1
কাজের পারফরমেন্স রিপোর্ট।

১.২৪। ক্রমিক নং - ২৫ হতে ৪৬ পর্যন্ত দয়া কণ্ডে দেখা যেতে পারে। কার্যাদেশ নং- ৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.০৭.২১৬.২০২২-২৩.১৭৩,
তাং-১৩/০৮/২০২৩ইং, চুক্তি নং-46.05.0000.430.07.216.22-23/NOA-139, তাং-৩০/০৩/২০২৩ এর প্রেক্ষিতে Procurement of
Spare Parts and related services of 60K maintenance of 1 (One) set 1.00MW GE Jenbacher Gas Generator
A-3 of Saidabad Water Treatment Plant Phase-1 কাজটি ঠিকাদার মোসার্স আজমী এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক গত ২৬/১০/২০২৩ইং
তারিখে সিডিউল মোতাবেক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সৃষ্টভাবে সম্পাদন করেন। উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি টেস্ট রান হিসাবে প্রথম ১০০ ঘন্টায়
হাফ লোডে অর্থাৎ প্রায় ৫২.৩০% এবং পরবর্তীতে ৮০০ কিলোওয়াট লোডে অর্থাৎ ৮০% দক্ষতায় চলমান রয়েছে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-৪৬দ্রঃ)।
গ্যাস জেনারেটরটির পারফরমেন্স সন্তোষজনক। পারফরমেন্স রিপোর্ট সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

মোঃ বেলায়েত হোসেন রাহু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মহিনাজ মুশফিকা
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মিজা মোনাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।