

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। আলোচ্য কাজের সার্ভে রিপোর্ট।
- ৩। রোট সিডিউলের কপি।
- ৪। কাজের প্রতিবেদন।
- ৫। কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Repair, maintenance, servicing and concealing of existing electrical wiring system at 10 nos. different water pump house under MODS zone-10, DWASA. কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সংযুক্ত ক্রমিকগুলি দেখা যেতে পারে। মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬০০টির অধিক গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এফএম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। মডস জোন-১০ হতে হতে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবং অত্র বিভাগ হতে বর্ণিত পাম্পসমূহ সার্ভে করা হয়। পরিদর্শনকালে বর্ণিত পাম্প কম্পাউন্ডে পাম্প ঘরের অভ্যন্তরে ইলেকট্রিক ক্যাবলগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। এভাবে ক্যাবল ছড়ানো থাকায় একদিকে যেমন পাম্প চালকদের জন্য ডিউটি করা ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি ক্যাবল ফল্টের কারণে মাঝে মাঝেই পাম্প বন্ধ হয়ে এলাকায় সরবরাহ পরিস্থিতি বিঘ্নিত হয়ে থাকে। WOP প্রকল্প ঢাকা ওয়াসার পাম্প স্টেশন পরিদর্শন করে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ক্যাবল ব্যবস্থাপনা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সে কারণে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক পাম্প হাউজের বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবলগুলো পুনঃবিন্যাস ও রেকটিফিকেশন করার জোর নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। মডস জোন-১০ এর বর্ণিত ১০(দশ)টি পাম্প হাউজের সকল ধরনের বৈদ্যুতিক ক্যাবল নিরাপদ ও ওয়ার্ক স্পেস সেফটি নিশ্চিত করার স্বার্থে পাম্প স্টেশনের বিদ্যমান ক্যাবল ট্রে, লেডার এর মাধ্যমে স্থাপন, ক্যাবল জয়েন্ট কিট ব্যবহার করে জয়েন্টগুলো নিরাপদ করা, ঝুলন্ত ওয়্যারিং তারগুলো কনসিড করা প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক ক্যাবলিং ব্যবস্থায় ক্যাবল স্থাপন করার জন্য পিডব্লিউডি রোট সিডিউল ২০২২ এর আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট = ৪,৯৭,৭৭১.১৯৫/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একাত্তর দশমিক এক নয় পাঁচ টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৫৮ (PW-51) এ LTM (e-GP) তে অন্তর্ভুক্ত আছে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

২। আলোচ্য কাজটি বিশেষ ধরনের বিধায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ ২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র LTM, e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে।

৩। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে উপস্থাপিত মোট = ৪,৯৭,৭৭১.১৯৫/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একাত্তর দশমিক এক নয় পাঁচ টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ বিধি অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবান করে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

SE/PP/PM

০৪/ আলোচনা করণ।

EE/PM-2

মোঃ আরশাদুল
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মার.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৫। অনুচ্ছেদ-৪ এর প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রমিক নং-২ এ বর্ণিত পাম্প স্টেশনগুলিতে ইলেকট্রিক ক্যাবলগুলি সম্পূর্ণ অগোছানো অবস্থায় রয়েছে, যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। উক্ত ক্যাবলগুলি ক্যাবল ট্রে ব্যবহার করে দেয়ালে কনসিড করা জরুরী।

০৬। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Repair, maintenance, servicing and concealing of existing electrical wiring system at 10 nos. different water pump house under MODS zone-10, DWASA কাজে উপস্থাপিত টা- ৪,৯৭,৭৭১.১৯৫/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একাত্তর দশমিক এক নয় পাঁচ টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ বিধি অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবান করে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৭.৬.২৫

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিডপ-১০, ঢাকা ওয়াসা

২৭/৬/২৫

মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিডপ-১০, ঢাকা ওয়াসা

২৭/৬/২৫

মোঃ আরিফ রহমান (জি)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিডপ-১০, ঢাকা ওয়াসা

২৭/৬/২৫

২৭.৬.২৫

মোঃ আবু নজির
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিডপ-১০, ঢাকা ওয়াসা

২৭/৬/২৫

২৭/৬/২৫


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ক্যাপিরা
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


৩৫, fmd-২



ঢাকা ওয়াসা

- (০৬) e-GP website এ APP format copy.
 (০৭) e-GP website এ APP approved e-mail copy.
 (০৮) e-GP এর আওতায় দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য TOC এবং TEC গঠনের অনুমোদন কপি।
 (০৯) e-GP website এ Notice format copy.
 (১০) e-GP website এ TDS format copy.
 (১১) e-GP website এ PCC format copy.
 (১২) e-GP website এ Section 6 format copy.
 (১৩) e-GP website এ Tender Notice float copy.
 (১৪) e-GP website এ Tender Notice float news paper circular forwarding to Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA copy.

০৪। e-Tender Notice প্রকাশের জন্য " Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে তৈরী কৃত পএ সদয় স্বাক্ষর করা যাইতে পারে।



 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা



 মোঃ আমিনুল হক
 সহকারী প্রকৌশলী
 এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা





 ২৬/০৭/২০২০
 (শেখ আরিফ রহমান জিতু)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

- (১৫) e-Tender Notice প্রকাশের copy.
 (১৬) e-GP website এ Tender Opening Report (TOR 1 & 2) copy.
 (১৭) e-GP website এ Tender Submission Necessary Document copy.
 (১৮) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) copy.
 (১৯) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.
 (২০) e-GP website এ NOA issue copy.
 (২১) e-GP website এ NOA Receive and Performance Security Receive copy.

০৫। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স এন এস এন্টারপ্রাইজ এর সহিত করণের নিমিত্তে চুক্তি পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।


 ২৭-০৭-২০
 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


 ২৭/০৭/২০২০
 মোঃ আমিনুল হক
 সহকারী প্রকৌশলী
 এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা




 ২৭/০৭/২০২০.
 (শেখ আরিফ রহমান জিতু)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


(২২)

চুক্তিপত্রের মূল কপি।

০৬। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স এন এস এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে প্রদানের নিমিত্তে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।


২৭-০২-২৬
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


২৭/০২/২৬
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা



২৭/০২/২৬
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


- (২৩) স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.০৪৫.২৫.৮৩.৮৬.৮৬, তারিখ-২৭/০১/২০২৬ মোতাবেক আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।
(২৪) আলোচ্য কাজের সম্পাদিত কার্য বিবরণী।
(২৫) আলোচ্য কাজের পরিদর্শন রিপোর্ট।
(২৬) আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট।

৭। সংযুক্ত ক্রমিক নং ২৩ থেকে ২৬ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং ২৩ এ সংযুক্ত কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার মেসার্স এন.এস এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Repair, maintenance, servicing & concealing of existing electrical wiring system at 10(ten) nos. different water pump house under MODS Zone-10, DWASA. কাজটি সিডিউল মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজ শেষে ঠিকাদার কার্যাদেশের আওতায় সম্পাদিত কাজের একটি বিবরণী দখিল করেন (ক্রমিক নং-২৪)। পরিদর্শন কালে আলোচ্য কাজটি সিডিউল মোতাবেক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (ক্রমিক নং-২৫)।


৮। এমতাবস্থায়, মেসার্স এন.এস এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Repair, maintenance, servicing & concealing of existing electrical wiring system at 10(ten) nos. different water pump house under MODS Zone-10, DWASA কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট (ক্রমিক নং-২৬) গ্রহন করতঃ ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করণের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


২৭/০২/২৬
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


২৭/০২/২৬
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


২৭/০২/২৬
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

OK


২৭/০২/২৬
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (৮৪ দাঃ)
আর.পি.ই.এস এম সার্কেল
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ঢাকা ওয়াসা