

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

বিষয় : Supply of different capacity Scum return pump motor set with related services under PSTP.

ঠিকাদারের নাম : মেসার্স সুজানা এন্টারপ্রাইজ।

সূত্র: (১) ক্রয়াদেশ নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.১৮৫-১৭৭, তারিখ: ০১/০৯/২০২৬ইং

(২) চুক্তি নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.১৮৫-১৯০, তারিখ: ৩১/০৮/২০২৬ইং

সরবরাহের তারিখ: ১২/০৯/২০২৬ ইং।

সরবরাহের স্থান : পাগলা পয়ঃ শোধনার বিভাগীয় ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ১৩/০৯/২০২৬ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালামালের পরিমান	জমা দেয়া মালামালের পরিমান	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমান
1	Scum return pump motor Type: Submersible sewage dewatering pump-motors. Rated Power: 2.95 KW, 3-phase, Voltage: 400V, 50HZ, Insulation class: H, Rated current: 6.4A, motor rpm: 1437 1/min, Pump capacity: Q(max):157 m ³ /hr, Head: 13 meter(max), Delivery outlet: DN100mm	02(Five) sets	02(Five) sets	02(Five) sets
2	Submersible sewage dewatering pump-motors set. Rated Power: 1.5 KW, 3-phase, Voltage: 400V, 50HZ, Pump capacity: 25-440 liter/min @ 19-4 meter Head Delivery outlet: DN50mm	03(Three) sets	03(Three) sets	03(Three) sets



মোঃ জাহিরুল ইসলাম
সরবরাহকারী
মেসার্স সুজানা এন্টারপ্রাইজ।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ সিডিউলে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'ল।


১২/০৯/২৬
সদ্যট মিয়া

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


১৩.৯.২০২৬
মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী


পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


১৩/০৯/২৬
সৈয়দ শিহাবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


১৩/০৯/২৬
মোঃ হাসিনুর রহমান

ডেপুটি মেইনটেনেন্স ম্যানেজার
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২(ও এন্ড এম),
ঢাকা ওয়াসা।


১৩/০৯/২০২৬

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল ও
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ(অ: দঃ)
ঢাকা ওয়াসা