


যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

কাজের নাম	৪ Supply of various capacity dewatering pump motor set with related work for PSTP/different SLSSs under PSTP. (Lot-5).
ঠিকাদারের নাম	৪ মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স।
কার্যাদেশ	৪ ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.১৭৪.২৫-১০৬, তারিখ : ১২/১১/২০২৫ইং।
মালামাল সরবরাহের তারিখ	৪ ১৬/১২/২০২৫
পরিদর্শনের তারিখ	৪ ১৭/১২/২০২৫ইং তারিখ বুধবার সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
পরিদর্শনের স্থান	৪ পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগীয় স্টোর।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ	জমাকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
০১.	6.0 KW(8 HP) 3-phase 400V Submersible sewage dewatering pump-motors set	1 Set	1 Set	1 Set
০২.	2.24 KW(3 HP) 3-phase 400V Submersible sewage dewatering pump-motors set	1 Set	1 Set	1 Set

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব
(ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট :-


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল।


17-12-25

ঠিকাদারের স্বাক্ষর:-
মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স।


17-12-25


(মোঃ মামুনুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


17-12-2025

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


17-12-25

(সৈয়দ শাহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


17/12/25

(সাদিদ শাহরিয়ার হোসাইনী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (ইএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


17/12/25

(মিজা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।