ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৭

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯০.০২০.২৩** নথির বিষয়: Repair and maintenance of 225 mm dia water line leakage at south Jatrabari (near Padma Hotel) under MODS Zone-7, Dhaka WASA

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Repair and maintenance of 225 mm dia water line leakage at south Jatrabari (near Padma Hotel) under MODS Zone-7, Dhaka WASA**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/৫/২৩ ১২:১৬ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিকগুলি সদয় দেখা যেতে পারে। অত্র জোনের আওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী এলাকার পদ্মা হোটেল সংলগ্ন ২২৫ মি.মি. পানির লাইনে হেভী লিকেজ হওয়ায় ও ময়লা পানি পাওয়ায় জনসাধারণ সরাসরি জোন অফিসের অভিযোগ কেন্দ্রে সম্মানিত গ্রাহকগণ অভিযোগ করেন। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারী প্রকৌশলীসহ সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে দেখা যায়, ২২৫ মি.মি. ব্যাসের পানির লাইন হেভী লিকেজ হয়ে প্রচুর পরিমাণ পানির অপচয় হচ্ছে এবং পানির লাইনে পানির চাপ কমে যাওয়ায় সম্মানিত গ্রাহকগণ পানি না পাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রাস্তায় চলাচলকারী পথচারী ও যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ঢাকা ওয়াসার সম্মানিত গ্রাহকগণের ময়লা পানি পাওয়া সহ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবণা রয়েছে। এছাড়াও পানির লাইনে পানির চাপ কমে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির সংকট দেখা দিতে পারে। পানির অপচয় রোধ করা এবং জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা সংরক্ষণের স্বার্থে বর্ণিত এলাকার লিকেজটি অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৪/৫/২৩ ১২:১৬ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে ময়লা পানি দূরীকরণ, পানির লাইনের লিকেজসমূহ মেরামত কাজের জন্য পূর্বানুমোদিত দরের (সংযুক্তি-৩) ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন (সংযুক্তি-৫) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে "পার্ট-এ"-তে মালামাল বাবদ ১৯,২০০/- (উনিশ হাজার দুই শত) টাকা মাত্র এবং "পার্ট-বি"-তে লেবার চার্জ বাবদ ৪,১৯,৩৩২.২৭৬ (চার লক্ষ উনিশ হাজার তিন শত বত্রিশ দশমিক দুই সাত ছয়) টাকা মাত্র সহ সর্বমোট ৪,৩৮,৫৩২.২৭৬ (চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচ শত বত্রিশ দশমিক দুই সাত ছয়) টাকা মাত্র। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের জন্য "পার্ট-এ"-তে অন্তর্ভুক্ত মালামাল সমূহ বিভাগীয় উপ-ভান্ডার হতে সরবরাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৪/৫/২৩ ১২:১৭ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার প্যাকেজ নং-বি -১৩.৪১ (থোক বরাদ্দ) হতে ব্যয়ভার বহন করা হবে (সংযুক্তি-১)।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৪/৫/২৩ ১২:১৭ অপরাহ্ন

আলোচ্য ক্রয় বাস্তবায়নে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, MODS Zone-7, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Executive Engineer, MODS Zone-7, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

১। ১। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অত্র জোনের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ফটোকপি।.
২। ২। প্রস্তাবিত ঠিকাদারের (ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট, ট্যাক্স, এনআইডি ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির কপি।.
৩। ৩। পূর্বানুমোদিত দর।.
৪। ৪। ক্যালকুলেশন শীট।.
৫। ৫। প্রাক্কলন।.
৬। ৬। প্রতিবেদন।.

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৪/৫/২৩ ১২:১৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, “Repair and maintenance of 225 mm dia water line leakage at south Jatrabari (near Padma Hotel) under MODS Zone-7, Dhaka WASA” শীর্ষক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি অতি জরুরী বিধায় ন্যূনতম সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬ নং বিধির ১(ট) উপ-বিধি মোতাবেক সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাদার মেসার্স সুনাম এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্তে “পার্ট-বি”-তে পেশকৃত সর্বমোট ৪,১৯,৩৩২.২৭৬ (চার লক্ষ উনিশ হাজার তিন শত বত্রিশ দশমিক দুই সাত ছয়) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন। সবিনয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

১৪/৫/২৩ ১২:৩৪ অপরাহ্ন
পল সরকার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১৪/৫/২৩ ৩:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ আফজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১৪/৫/২৩ ৩:৫৪ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১৫/৫/২৩ ৪:৫১ অপরাহ্ন
শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

১৬/৫/২৩ ৯:৪১ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

১৬/৫/২৩ ৩:১৪ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

১৮/৫/২৩ ৬:০২ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১৮/৫/২৩ ৬:০২ পূর্বাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২১/৫/২৩ ৪:২১ অপরাহ্ন

Needs discussion on estimating.

২১/৫/২৩ ৪:২১ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২২/৫/২৩ ৮:০০ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২২/৫/২৩ ৮:০০ পূর্বাহ্ন~~
~~মোঃ শাহ আলম~~
~~নির্বাহী প্রকৌশলী~~
~~মডস জোন-৭~~

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৩/৫/২৩ ১২:০৪ অপরাহ্ন

Please Take Necessary Steps/Actions According to the Discussion with DMD(O & M) Sir.

২৩/৫/২৩ ১২:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

~~২৩/৫/২৩ ১২:০৪ অপরাহ্ন~~
~~পল সরকার~~
~~উপ-সহকারী প্রকৌশলী~~
~~মডস জোন-৭~~

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৩/৫/২৩ ১২:৫৯ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ: ১.৫ এর প্রেক্ষিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক প্রাক্কলনটি সংশোধন (সংযুক্তি-৮) করা হ'ল। "পার্ট-বি"-তে লেবার চার্জ বাবদ সংশোধিত প্রাক্কলনে মোট টাকার পরিমাণ ৩,৪৮,৮১১.৫৩৮ (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আট শত এগার দশমিক পাঁচ তিন আট) টাকা মাত্র।

সংযুক্তিসমূহ (২):
১। ক্যালকুলেশন শীট।.
২। সংশোধিত প্রাক্কলন।.

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ২৩/৫/২৩ ১:০০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, "Repair and maintenance of 225 mm dia water line leakage at south Jatrabari (near Padma Hotel) under MODS Zone-7, Dhaka WASA" শীর্ষক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি অতি জরুরী বিধায় ন্যূনতম সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬ নং বিধির ১(ট) উপ-বিধি মোতাবেক সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাদার মেসার্স সুনাম এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্তে "পার্ট-বি"-তে পেশকৃত সর্বমোট ৩,৪৮,৮১১.৫৩৮ (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আট শত এগার দশমিক পাঁচ তিন আট) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন। সবিনয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

২৩/৫/২৩ ১:০০ অপরাহ্ন
পল সরকার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৩/৫/২৩ ২:০৭ অপরাহ্ন
মোঃ আফজাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৪/৫/২৩ ১১:৩৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৭/৫/২৩ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২৭/৫/২৩ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ৩১/৫/২৩ ৯:১১ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.8.

৩১/৫/২৩ ৯:১১ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

~~৩১/৫/২৩ ৯:১১ অপরাহ্ন~~
~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ৪/৬/২৩ ৯:১৩ অপরাহ্ন

Okay

৪/৬/২৩ ৯:১৩ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

৫/৬/২৩ ৯:৩৬ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

৫/৬/২৩ ৯:৩৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৫/৬/২৩ ১২:২৪ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

৭/৬/২৩ ১২:১৬ অপরাহ্ন
পল সরকার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা