

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৬৯.২৩ নথির বিষয়: Replacement/Changing of Faulty electric transformer & ancillary works at 15 Nos. different pump stations under Zone-5,8 & 9, DWASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Replacement/Changing of Faulty electric transformer & ancillary works at 15 Nos. different pump stations under Zone-5,8 & 9, DWASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৭/৭/২৩ ২:৪৯ অপরাহ্ন

মডুস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬৫৬টির অধিক গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এফএম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বিদ্যমান পাম্প স্টেশনের ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার দীর্ঘদিন চলার কারণে এইচটি/এলটি কয়েল জ্বলা, ওয়্যাবিং জ্বলাসহ এইচটি ফল্ট (ফেজ টু ফেজ শর্ট, ফেজ টু আর্থ শর্ট) ঘটে ব্যবহার অনুপযোগী হিসাবে উত্তোলন করে অফিসে জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে অত্র বিভাগ হতে সচল ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করে দিনে/রাতে যে কোন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পাম্প চালু করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য প্রতি মাসেই প্রায় ৪-৫টি ট্রান্সফরমার জ্বলা অবস্থায় অত্র বিভাগীয় ভান্ডারে জমা হয়। জ্বলা ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের সময় ফেসিং নেট খোলার প্রয়োজন হয়ে থাকে, যা কখনও কখনও ফেসিং নেট ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া জ্বলা ট্রান্সফরমার পরিবর্তন কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ অর্থাৎ পর্যাপ্ত ওয়ার্কিং স্পেস না থাকায় ট্রান্সফরমার সি.সি প্যাড ডিসমেন্টলিং করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। যে সব পাম্প স্টেশনে এপ্রোচ রোড সরু সেখানে ট্রান্সফরমার পরিবর্তনে ওভারহেড ক্রেন গাড়ী প্রবেশ করানো যায় না বিধায় ঠিকাদারের জনবল দিয়ে ট্রাইপড ব্যবহার করে নষ্ট ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করে সচল ট্রান্সফরমার স্থাপন করতে হয়। বিভাগীয় জনবল পাম্প মোটর ব্রেক-ডাউন ও বিভিন্ন মডুস জোনের পাম্প বন্ধের অভিযোগ দেখার কাজে নিয়োজিত থাকায় জ্বলা ট্রান্সফরমার পরিবর্তন কাজটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিকাদার নিয়োগ করেই করতে হয়। সে কারণে দিনে/রাতে-২৪ ঘন্টা জরুরী ভিত্তিতে ১৫টি বিভিন্ন পাম্প স্টেশনের জ্বলা/এইচটি ফল্ট ঘটে বিকল হওয়া ট্রান্সফরমার জরুরী ভিত্তিতে পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপন কাজে ঢাকা ওয়াসা ও পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ও পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হ'ল, যাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ৪,৯৫,৮৩৬.৩৬৩(চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত ছত্রিশ দশমিক তিন ছয় তিন) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনায় ক্রমিক নং-২৮, পিডব্লিউ-২২ এ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৭/৭/২৩ ২:৫১ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র LTM (e-Gp) পদ্ধতিতে আহবান করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৭/৭/২৩ ২:৫৩ অপরাহ্ন

Replacement/Changing of Faulty electric transformer & ancillary works at 15 Nos. different pump stations under Zone-5,8 & 9, DWASA কাজে উপস্থাপিত=৪,৯৫,৮৩৬.৩৬৩(চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত ছত্রিশ দশমিক তিন ছয় তিন) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র LTM (e-Gp) পদ্ধতিতে আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৭/৭/২৩ ৩:১৫ অপরাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

১৭/৭/২৩ ৩:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামানিক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-২

১৭/৭/২৩ ৪:৫৭ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

১৭/৭/২৩ ৫:১০ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

১৭/৭/২৩ ৫:১০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৯/৭/২৩ ৬:১৬ অপরাহ্ন
অনুমোদিত

১৯/৭/২৩ ৬:১৬ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১৯/৭/২৩ ৬:৩৫ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

১৯/৭/২৩ ৭:৪৩ অপরাহ্ন
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামানিক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-২

২০/৭/২৩ ৯:১৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

অনুচ্ছেদ: ১.৪

দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন।

সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা