

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠতলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্ট

চুক্তি নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৩৮/২৫-২৬/CA-4;	তারিখ : ২৯/১০/২০২৫ইং।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৩৮/২০২৫-৪৩০;	তারিখ : ৩০/১০/২০২৫ইং।
কাজের নাম	:	Procurement of Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA.	
সরবরাহকারীর নাম	:	নিকন টেক, রুপায়ন তাজ (এফ-১), প্লট-১, ১/১ নয়্যাপল্টন, বক্স কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০।	
সংগ্রহকারী বিভাগ	:	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	:	ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ-১ ও ২।	
সরবরাহের স্থান	:	ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগ, পাগলা।	
সরবরাহের তারিখ	:	০৯/১১/২০২৫ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ১১/১১/২০২৫ইং।

ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	একক	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ	প্রস্তুতকারী দেশের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬
1	Input Protection Plate (3 Phase) PCBA-84AX90C (F840-90K).	Nos	10	10	জাপান
2	IGBT Module for 90KW VFD CM400DXA-24S (F840-90K).	Nos	18	18	জাপান
3	Rectifier Diode 90KW VFD PD250KN16A (F840-90K)	Nos	18	18	জাপান
4	Control Module Card/Terminal Board Assembly 90KW VFD BKO CA2160H01 (F840-90K)	Nos	10	10	জাপান
5	Control Circuit 90KW VFD PCB A84MA90B 60(F840-90K)	Nos	8	8	জাপান
6	Main Circuit Board/CPU board/Mother Board 90KW VFD A80CA800D-260(840-90K)	Nos	9	9	জাপান
7	Capacitor-450V, 4400uF for BKO-CA2187H21 90KW VFD.	Nos	15	15	জাপান
8	LCD Parameter unit 90KW VFD (P/N-FR-DU08) (F840-90K)	Nos	9	9	জাপান
9	Wire Harness 90KW VFD C105C357G51 (F840-90K)	Nos	9	9	জাপান
10	Cooling Fan 90KW VFD MMF-12J24DS-CPI (F840-90K)	Nos	9	9	জাপান

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হইল। এফ.এম বিভাগ-১ হইতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/ বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।

11.11.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

11/11/2025

মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

11.11.25

মোঃ আর. লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা এর স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.২০২৫-১৮৩, তারিখ: ১৬/১১/২০২৫ ইং মোতাবেক প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টটি সন্তোষজনক।
টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হ'ল।

16.11.25


মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

16/11/2025

মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

16.11.25

মোঃ আর. লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোন : অফিস : ০২২২ ৩৩৮৫ ১৯৪ ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইলঃ-০১৮১৯ ২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০১৮০০০০০৯২৭, ০১৮০০০০০৯৩৭

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৫.১৮৩

তারিখঃ-১৬/১১/২০২৫ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ: Procurement of different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA. কাজের প্রেরিত মালামাল সমূহের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

- সূত্র : (১) চুক্তি নং:- 46.113.428.00.00.038/25-26/CA-4, Date:29/10/2025
(২) কার্যাদেশ নং-46.113.428.00.00.038.2025-430, Date: 30/10/2025
(৩) স্মারক নং-46.113.428.00.00.038.2025-470, Date: 11/11/2025

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Procurement of different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA কাজের আওতায় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার Necon Tech কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট করা হয়েছে এবং ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে।

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

AE
26.11.25

16/11/2025

(মোঃ নওশাদ আলম)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

১৬/১১/২০২৫

অনুলিপিঃ

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর পি ই এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। অফিস কপি।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোন : অফিস : ০২২২ ৩৩৮৫ ১৯৪ ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইল : ০১৮১৯ ২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৮০০০০০৯২৭, ০১৮০০০০০৯৩৭

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৫.১৮৩

তারিখঃ-১৬/১১/২০২৫ ইং

Performance Test Report

Name of the Work : Procurement of different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA.

Name of the Contractor : Necon Tech

Contact Agreement & Date : 46.113.428.00.00.038/25-26/CA-4, Date:29/10/2025


Work order no & Date : 46.113.428.00.00.038.2025-430, Date: 30/10/2025


Performance test duration : 13/11/2025-15/11/2025


Description of executed works:

SL No	Name of goods	Qty	Remarks
1	Input Protection Plate (3 Phase), Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
2	IGBT Module for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
3	Rectifier Diode for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Set	Satisfactory
4	Control Module card for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
5	Control Circuit for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
6	Main Circuit Borad/Mother Board/CPU Board for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
7	Capacitor-4400uF, 450V for for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
8	LCD Parameter Unit /Keypad for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
9	Wire Harness for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory
10	Three Wire Cooling Fan for 90 KW VFD, Brand: Mitsubishi, Japan.	1 Nos	Satisfactory

The above mentioned different components of VFD were installed on 13/11/2025 in Doyagonj-2 Pump Station. It was observed for three days and found its performance satisfactory. So, the Performance report may be accepted.


16/11/2025
Sub-Assistant Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


26/12/25
Assistant Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


16/11/2025
Executive Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA