- ৩১ -

ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২২০.২২

বিষয়: **Supply of 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) with necessary arrangement of AVR Installation & Commissioning in Existing Sub-Station at Saidabad Water Treatment Plant(Phase-1)**

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৬ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ২০০২ সালে চালু হয়। প্লান্টটি ৪.৪ মেগাওয়াট জেনারেটর পাওয়ার প্লান্ট এবং ডিপিডিসির নারিন্দা সাব স্টেশন ও বর্তমানে মানিকনগর সাবস্টেশনের ১১ কেভি সংযোগের মাধ্যমে প্লান্টে পাওয়ার সরবরাহ করা হয়। স্বাভাবিক নিয়মে ৮০% পাওয়ার জেনারেটর হতে আর ২০% পাওয়ার ডিপিডিসি হতে ব্যবহার করা হয়। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ম্যানুয়াল বা সেমি অটোমেটিক টেকনোলিজেতে স্থাপন করা হয়। আর সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) স্কাডা অপারেটেড সম্পূর্ণ অটোমেটিক ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর বিদ্যুৎ সংযোগ ৩৩ কেভি লাইন হতে নেওয়া হয় এবং তা ১১ কেভি সাব ষ্টেশনের মাধ্যমে প্লান্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। স্কাডা অপারেটেড হওয়ায় ১১ কেভি লাইনে Automatic Voltage Regulator (AVR) স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ভোল্টেজ আপ ডাউনে স্কাডা কন্ট্রোলে স্থাপিত লো ভোল্টেজ মডিউল, সেনসর,কমিউনিকেশন ক্যাবল, সার্ভারের বিভিন্ন সিগনাল ইকুপমেন্ট সমুহ খুব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্কাডা কন্ট্রোলের মডিউল, সেনসর,কমিউনিকেশন ক্যাবল, সার্ভারের বিভিন্ন সিগনাল ইকুপমেন্ট সমুহ খুবই সেনসেটিভ এবং ব্যয়বহুল। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ম্যানুয়াল বা সেমি অটোমেটিক হতে স্কাডা অপারেটেড অটোমেটিক টেকনোলিজেতে রুপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে র ওয়াটার ও ফিল্টার গ্যালারি স্কাডার মাধ্যমে অপারেট করা যায়। অন্যান্য স্থাপনাগুলি অটোমেটিক ভাবে স্কাডা হতে অপারেট করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল স্কাডা সিস্টেমটি কার্যকর রাখা এবং এর বিভিন্ন পার্টস যেমন মডিউল, সেনসর,কমিউনিকেশন ক্যাবলের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর ন্যায় AVR স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়াও সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে AVR স্থাপন করা হলে voltage fluctuation এর কারনে মোটর বার্ন হওয়া অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

অনুচ্ছেদ: ১.১

বিদ্যমান সাব-স্টেশনে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর ন্যায় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে AVR(স্থাপনের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেয়া হয় এবং তাদের থেকে USA Siemens Brand এর AVR স্থাপনের জন্য কোটেশন সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত কোটেশনের সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ- ২,৮৬,৭১,১০০.০০ (টাকা দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ একাত্তর হাজার একশত)মাত্র।

অনুচ্ছেদ: ১.২

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার মূলধন অংশে অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন খাতের সিরিয়াল নং-২৮৬ তে ক্রমিক নং ২৮৭ প্যাকেজ নং UUS-৫ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.৩

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে AVR(স্থাপনের লক্ষ্যে Supply of 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) with necessary arrangement of AVR Installation & Commissioning in Existing Sub-Station at Saidabad Water Treatment Plant সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ টাঃ- ২,৮৬,৭১,১০০.০০ (টাকা দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ একাত্তর হাজার একশত)টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সংযুক্তি	
১	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সাপাশো ফেজ-১ এর অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২	ক্যাটালগ
৩	কোটেশন প্রদানের জন্য ঠিকাদারের নিকট পত্র জারি
৪	Technical Specification of 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR)
৫	সরবরাহকারী ৩টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশন ও কোটেশন দরের তুলনামুলক বিবরন।
৬	প্রাক্কলন।

৬-১০-২০২২ ১৫:৩২:৫৩ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৬-১০-২০২২ ১৫:৪৯:৪৮ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৬-১০-২০২২ ১৬:৫৭:০৩ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~৬-১০-২০২২ ২০:৪৬:১৪~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ: ১.৪

সংযুক্ত কোটেশনের স্পেসিফিকেশন ও দর চূড়ান্ত করনের সভা আহবানের ব্যবস্থা নিন।

৬-১০-২০২২ ২০:৪৬:১৪ মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৬-১০-২০২২ ২২:৩১:৩৪ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৭-১০-২০২২ ১৭:১৮:৪৫ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~[illegible]~~ ~~মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ~~ ~~উপ-সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ: ১.৫

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গত ১৮/১০/২০২২ ইং তারিখে প্রস্তাবিত 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) স্থাপনের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আর্থিক ও কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত AVR এর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং AVR এর কার্য পক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি AVR এর স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলনে তাদের মতামত সন্নিবেশ করত সুপারিশ প্রদান করেন। উল্লেখ্য,Single Line Diagram ও Installation Lay out Diagram ও চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করেন। আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত, প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমান দাড়িয়েছে টাঃ- ২,৮০,০০,১০০.০০ (টাকা দুই কোটি আশি লক্ষ) মাত্র।

অনুচ্ছেদ: ১.৬

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, Single Line Diagram ও Installation Lay out Diagram অনুযায়ী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে AVR স্থাপনের লক্ষ্যে Supply of 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) with necessary arrangement of AVR Installation & Commissioning in Existing system at Saidabad Water Treatment Plant(Phase-1) সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ২,৮০,০০,১০০.০০ (টাকা দুই কোটি আশি লক্ষ) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সংযুক্তি	
১	আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সভার পত্র।
২	আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত PPT ।

ঢাকা ওয়াসা

৩	আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সভার কার্যপত্র।
৪	আর্থিক ও কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, Single Line Diagram ও Installation Lay out Diagram।

৭-১১-২০২২১৫:৫:৫৩ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~৭-১১-২০২২১৫:৫৫:১২~~ ~~মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ: ১.৭

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গত ১৮/১০/২০২২ ইং তারিখে প্রস্তাবিত 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) স্থাপনের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আর্থিক ও কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত AVR এর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং AVR এর কার্য পক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি AVR এর স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলনে তাদের মতামত সন্নিবেশ করত সুপারিশ প্রদান করেন। উল্লেখ্য,Single Line Diagram ও Installation Lay out Diagram ও চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করেন। আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত, প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমান দাড়িয়েছে টাঃ- ২,৮০,০০,০০০.০০ (টাকা দুই কোটি আশি লক্ষ) মাত্র।

অনুচ্ছেদ: ১.৮

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, Single Line Diagram ও Installation Lay out Diagram অনুযায়ী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে AVR স্থাপনের লক্ষ্যে Supply of 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) with necessary arrangement of AVR Installation & Commissioning in Existing system at Saidabad Water Treatment Plant(Phase-1) সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ২,৮০,০০,০০০.০০ (টাকা দুই কোটি আশি লক্ষ) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৭-১১-২০২২১৫:৩৫:১২ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৭-১১-২০২২১৬:১৯:৫০ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~৮-১১-২০২২৯:৪৪:২৬~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ: ১.৯

উপরোক্ত সংযুক্তি ও বর্ননার আলোকে সাপাশো ফেজ-১ এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও বৈদ্যুতিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অনুচ্ছেদ ১.৮ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

৮-১১-২০২২৯:৪৪:২৬ মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৯-১১-২০২২৪:৫৭:৪১ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~১১-১১-২০২২১০:৪৩:২১~~ ~~এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~ ~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ: ১.১০

Needs discussion on the VAT issue.

১১-১১-২০২২১০:৪৩:২১
এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

১২-১১-২০২২৫:৫৭:৪৮	১২-১১-২০২২১১:২৩:৪২	১৪-১১-২০২২১৩:৫৭:৪৯	~~১৭-১১-২০২২১১:৫৬:০২~~

মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ~~ ~~উপ-সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ: ১.১১

অনুচ্ছেদ ১.১০ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়। আলোচনা মোতাবেক সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হতে তাদের কোটেশন টি পুনরায় প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। ঠিকাদারের প্রদত্ত কোটেশন দরে All Taxes, Duty, VaT & Others Charges included বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ: ১.১২

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, Single Line Diagram ও Installation Lay out Diagram অনুযায়ী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর ১১ কেভি লাইনে AVR স্থাপনের লক্ষ্যে Supply of 11KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) with necessary arrangement of AVR Installation & Commissioning in Existing system at Saidabad Water Treatment Plant(Phase-1) সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ২,৮০,০০,১০০.০০ (টাকা দুই কোটি আশি লক্ষ) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সংযুক্তি	
১	Vat, Tax, duty এর বিষয়টি স্পষ্ট করে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশন ।

১৭-১১-২০২২ ১১:৫৬:০২ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৭-১১-২০২২ ১২:৩৪:১০ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৭-১১-২০২২ ১৪:৫৪:২৭ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২০-১১-২০২২ ৫:২২:৩৫ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~[illegible]~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ: ১.১৩

Forwarded for the approval of note 1.12.

২১-১১-২০২২ ১৬:৪৯:৩২ এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর	~~[illegible]~~ ~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~ ~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~ ~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ: ১.১৪

Okay

২৩-১১-২০২২ ২২:৫৭:২৮
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৫-১১-২০২২ ১২:৪৬:০১
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর

২৭-১১-২০২২ ৯:১৮:৫৮ মোঃ কামরুল হাসান	~~[illegible]~~ ~~মোঃ আবিদ হোসেন~~

ঢাকা ওয়াসা

প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ: ১.১৫

অনুচ্ছেদ ১.১৪, এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন ।

২৭-১১-২০২২ ১৮:৪৩:৫৬ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~২৫-০১-২০২৩ ১২:২২:৪৬~~ ~~মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ: ১.১৬

Tender Invitation and opening successfully Evaluation completed & Notification of award (NOA) have Issued to the wining bidder. Please Take necessary action for contract.

২৫-০১-২০২৩ ১২:২২:৪৬ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৯-০২-২০২৩ ১০:৫৫:৪৬ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)