

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

বিষয় : Supply of 03 (Three) nos pump motor suction & delivery pipe line, non-return valve, gate valve and other accessories with related works at Asad Gate SLS under PSTP.

ঠিকাদারের নাম : মেসার্স আয়েশা এন্টারপ্রাইজ।

সূত্র: (১) চুক্তি নং-46.113.433.00.00.118.25-56, তারিখ: ১৬/১১/২০২৫ইং


(২) চুক্তি নং-46.113.433.00.00.118.25-138, তারিখ: ২৬/১১/২০২৫ইং

সরবরাহের তারিখ: ২৩/১২/২০২৫ ইং।

সরবরাহের স্থান : পাগলা পয়ঃ শোধনার বিভাগীয় ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪/১২/২০২৫ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালামালের পরিমান	জমা দেয়া মালামালের পরিমান	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমান
1	black steel pipe 20 ERW. Ø 200, wall thickness 6.11 mm. Country of Origin: Bangladesh	30 rft	30 rft	30 rft
2	black steel pipe 20 ERW Ø 150, wall thickness 4.85 mm. Country of Origin: Bangladesh	60 rft	60 rft	60 rft
3	black steel pipe 20 ERW Ø 50, wall thickness 3 mm. Country of Origin: Bangladesh	30 rft	30 rft	30 rft
4	SS gate valve Ø 200. Country of Origin: Bangladesh	2 Nos	2 Nos	2 Nos
5	SS gate valve Ø 150. Country of Origin: Bangladesh	4 Nos	4 Nos	4 Nos
6	SS gate valve Ø 50. Country of Origin: Bangladesh	2 Nos	2 Nos	2 Nos
7	SS non-return valves Ø 200. Country of Origin: Bangladesh	1 No	1 No	1 No
8	SS non-return valves Ø 150. Country of Origin: Bangladesh	2 Nos	2 Nos	2 Nos
9	SS non-return valves Ø 50. Country of Origin: Bangladesh	1 No	1 No	1 No
10	CI dresser coupling Ø 200. Country of Origin: Bangladesh	2 Nos	2 Nos	2 Nos
11	CI dresser coupling Ø 150. Country of Origin: Bangladesh	4 Nos	4 Nos	4 Nos
12	MS bend 90°, 20 ERW. Ø 200, wall thickness 5 mm. Country of Origin: Bangladesh	4 Nos	4 Nos	4 Nos
13	MS bend 90°, 20 ERW. Ø 150, wall thickness 5 mm. Country of Origin: Bangladesh	8 Nos	8 Nos	8 Nos
14	MS bend 90°, 20 ERW. Ø 50, wall thickness 2mm. Country of Origin: Bangladesh	4 Nos	4 Nos	4 Nos
15	MS Tee (Ø 200 x Ø 200 x Ø 200), wall thickness 5 mm. Country of Origin: Bangladesh	1 Nos	1 Nos	1 Nos
16	MS flange, 20 ERW. Ø 200, wall thickness 1 inch, hole-8 no. Country of Origin: Bangladesh	16 Nos	16 Nos	16 Nos



ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালামালের পরিমান	জমা দেয়া মালামালের পরিমান	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমান
17	MS flange, 20 ERW. Ø 150, wall thickness 1 inch, hole-8 no. Country of Origin: Bangladesh	32 Nos	32 Nos	32 Nos
18	MS flange, 20 ERW. Ø 50, wall thickness 3/4 inch, hole-4 no. Country of Origin: Bangladesh	1 Nos	1 Nos	1 Nos
19	MS long bend Ø 200. Country of Origin: Bangladesh	2 Nos	2 Nos	2 Nos
20	MS long bend Ø 150. Country of Origin: Bangladesh	4 Nos	4 Nos	4 Nos
21	Geo textile bag. size-600 mm x 500 mm. Country of Origin: Bangladesh	30 Nos	30 Nos	30 Nos
22	Geo textile bag. size-800 mm x 500 mm. Country of Origin: Bangladesh	20 Nos	20 Nos	20 Nos
23	Geo textile bag. size-1000 mm x 1000 mm. Country of Origin: Bangladesh	20 Nos	20 Nos	20 Nos
24	Solvent Cement 500 ml can. Country of Origin: Bangladesh	25 Nos	25 Nos	25 Nos
25	Construction concert admixture. Country of Origin: Bangladesh	20 Kg	20 Kg	20 Kg
26	Grade 400 (B400DWR / B420DWR: complying BDS ISO 6935-2:2016 / ASTM A615) ribbed or deformed bar. Country of Origin: Bangladesh	527.85 Kg	527.85 Kg	527.85 Kg
27	SS Nut bolt (6 inch x 7/8 inch). Country of Origin: Bangladesh	300 Nos	300 Nos	300 Nos
28	Rubber gaskets (8, 6, 4, 2 inch). Country of Origin: Bangladesh	50 Nos	50 Nos	50 Nos
29	SS u-clamp (8, 6, 4, 2 inch). Country of Origin: Bangladesh	20 Nos	20 Nos	20 Nos
30	welding rod (3.1 mm). Country of Origin: Bangladesh	30 packet	30 packet	30 packet

Emamur

ইঞ্জি. নুর মোহাম্মদ

সরবরাহকারী

মেসার্স আয়েশা এন্টারপ্রাইজ।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ সিডিউলে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'ল।

24/12/25

(সম্রাট মিয়া)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

24.12.2025

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

24/12/25

(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)

নির্বাহী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

24.12.2025

(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।