

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ ----

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫৮.২৫ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservoir." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservoir." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৫/১০/২৫ ৯:৩৬ পূর্বাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৩০ হতে ২৫০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। শোধনাগারের বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল/অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর পারফরমেন্স কমে যাওয়ার কারনে রুটিন মেইনটেন্যান্স হিসাবে প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়। পদ্মা পানি শোধনাগার এর বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট স্কাডা এর মাধ্যমে অপারেট করা হয়ে থাকে। পাম্পের বিভিন্ন সিগন্যাল মেকানিক্যাল ডেটা পি.এল.সি কেবিনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করে অপারেট করতে হয়। পদ্মা পানি শোধনাগার-এর IPS এবং BPS ইউনিটে পি.এল.সি কেবিনেটে ব্যবহৃত বেশ কিছু গেটওয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্কাডাতে পাম্পের বিভিন্ন ডেটা দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও সম্প্রতি শোধনাগারের WTP ইউনিটের ট্রিটেট ট্যাংকে ব্যবহৃত water level sensor নষ্ট হয়ে গিয়েছে; ; যেহেতু প্লান্টটি পুরোপুরি অটোমেটেড তাই পানি পরিশোধন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে উক্ত মালামালগুলো সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য শোধনাগারের বিভাগীয় ভান্ডারে প্রয়োজনীয় মালামাল মজুদ থাকলে শোধনাগারের নিজস্ব জনবল দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ করা সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservoir." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

১। ১) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা কপি।pdf

২। ২) পূর্বানুমোদিত দর।pdf

৩। ৩) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন.pdf

৪। ৪) বিভাগীয় প্রাক্কলন।pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৫/১০/২৫ ৯:৩৬ পূর্বাহ্ন

পদ্মা পানি শোধনাগার-এর WTP ও BPS ইউনিটের ট্রিটেট ট্যাংকে ব্যবহৃত Water Level Sensor ও পি.এল.সি কেবিনেটে ব্যবহৃত Moxa Gateway জরুরিভাবে সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দর ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২ ও ০৩ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.২৪,৯৯,৮০০/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত মাত্র) (ক্রমিক নং-০৪ দ্রষ্টব্য)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের SCADA Maintenance খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-53, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/20) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৫/১০/২৫ ৯:৩৭ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে WTP ও BPS ইউনিটের ট্রিটেট ট্যাংকে ব্যবহৃত Water Level Sensor ও পি.এল.সি কেবিনেটে ব্যবহৃত Moxa Gateway জরুরিভাবে সংগ্রহের নিমিত্তে “Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservior.” কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।


খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৳.২৪,৯৯,৮০০/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের SCADA Maintenance খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-53, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/20) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।





৫/১০/২৫ ৯:৪০ পূর্বাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার





৫/১০/২৫ ৯:৪৯ পূর্বাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



৫/১০/২৫ ৯:৪৯ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা



প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

= ০৬ =
ঢাকা ওয়াসা

- ০৫। Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservoir এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।
০৬। e-GP তে Tender এর TDS, PCC এবং IFT এর কপি।

১.৩। আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

05.01.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

05/01/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

05.01.26
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

- ০৭। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-৬৫১; তারিখঃ ০৫/০১/২০২৬ ইং বহুল প্রচারিত ৩ (তিন) টি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণ প্রসঙ্গে।
০৮। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫-৩৪; তারিখঃ ১১/০১/২০২৬ ইং বহুল প্রচারিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।
০৯। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.
১০। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).
১১। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।
১২। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।
১৩। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।
১৪। Copy of Notification of Award (NOA) to Innovation Energy
১৫। Innovation Energy কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৫। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

03.03.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

03/03/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

03.03.26
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

- ১৬। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০০৫৮.২৫.১৪৩.১৫০-৩৩৯; তারিখঃ ০৩/০৩/২০২৬ ইং আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৭। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

03.03.26

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

SDE

03/03/26

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

03.03.26

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৭।

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০০৫৮.২৫.১৪৩.১৫০-৩৪০; তারিখঃ ০৬/০৩/২০২৬ ইং আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

১৮।

মালামালের চালানের কপি।

১৯।

স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫৮.২৫- ; তারিখঃ /০৬/২০২৬, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১.১১। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservior." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

16.06.26

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

SDE

16/06/26

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

16.06.26

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২১।

Work Completion Report এর কপি।

২২।

আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২৩।

সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন।

২৪।

সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

ঢাকা ওয়াসা

১.১৫। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫৮.২৫.১৪৩.১৫০-৩৪০; তারিখঃ ০৩/০৩/২০২৬ খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of water level sensor & gateway for maintenance of SCADA water level measurement in WTP & BPS reservior." কাজের মালামাল M/S. INNOVATION ENERGY কর্তৃক চালানের মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১.১৭। অনুচ্ছেদ ১.১৬ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ট.২১,৭৫,৩৭৮.২৪৬/- (টাকা একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত আটাত্তর দশমিক দুই চার ছয় মাত্র) টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি M/S. INNOVATION ENERGY এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

২৫।

স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫৮.২৫ -
আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

; তারিখ:

/

/২০২৬ ইং