- ৭ -

ঢাকা ওয়াসা

১। ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২। প্রস্তাবিত কাজের সার্ভে রিপোর্ট।
৩। পূর্বানুমোদিত দর।
৪। প্রতিবেদন।
৫। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে ।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ হতে ০৫ দেখা যেতে পারে। এফ.এম বিভাগ-২ এর আওতাধীন বর্তমানে ৫৬৮টি পাম্প স্টেশনে ১২২ টি ডুয়াল কূপসহ সর্বমোট ৬৯০টির অধিক নলকূপে পাম্প মোটর চালু আছে। প্রতিটি পাম্প-স্টেশনে একটি করে এবং ১১২ টি পাম্প-স্টেশনে বৈদ্যুতিক ডুয়াল সোর্স থাকায় দুইটি করে ট্রান্সফরমার চালু আছে। অর্থাৎ, সর্বমোট= ৫৬৮+১১২=৬৮০টি ট্রান্সফরমার বিভিন্ন পাম্প-স্টেশনে চালু আছে। এই বিপুল সংখ্যক চালু ট্রান্সফরমারের বিপরীতে পর্যাপ্ত ভাল ট্রান্সফরমার মজুদ থাকা জরুরী। আসন্ন শুস্ক মৌসুমে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরনের জন্য প্রায় প্রতিটি পাম্প স্টেশনে ডুয়াল কূপ চালু রাখার জন্য মড্‌স জোন হতে চাহিদা প্রদান করা হচ্ছে। অত্র বিভাগীয় ভান্ডারে বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য ট্রান্সফরমারের মজুদ আছে ১৫ টি। তাছাড়া প্রতি মাসেই বিভিন্ন ত্রুটির কারনে প্রায় ৩/4 টি ট্রান্সফরমার সাইট থেকে উত্তোলিত হয়ে অত্র বিভাগীয় ভান্ডারে জমা হয়। বর্তমানে বিভাগীয় ভান্ডারে অকেজো অবস্থায় মোট ৪৫টি ট্রান্সফরমার জমা রয়েছে। ট্রান্সফরমারে ত্রুটি দেখা দিলে পানি সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। তাই, ব্যবহারযোগ্য ট্রান্সফরমার এর পর্যাপ্ত মজুদ থাকা আবশ্যক। সে লক্ষ্যে অত্র নথিতে ত্রুটিযুক্ত ট্রান্সফরমারগুলো হতে সার্ভে রিপোর্টের আলোকে ১০টি ট্রান্সফরমার মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । আলোচ্য কাজে প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহসহ মেরামত-রক্ষণাবেক্ষন কাজ করার জন্য ঢাকা ওয়াসা ও পি.ডব্লিউ.ডি রেট সিডিউল এবং পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে =১১,৯৬,৯০৮.৪৩৬ (এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত আট দশমিক চার তিন ছয় টাকা মাত্র)। বর্তমানে ট্রান্সফরমারের পুরাতন তেলের কোন বাজার মূল্য না থাকায় রিসেল ভ্যালু নির্ধারণ করা যায়নি। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার "পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষন খাত" এর ক্রমিক নং-২২, প্যাকেজ নং PW-14 এ LTM, e-GP তে অর্ন্তভূক্ত আছে। যার অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

০২। আলোচ্য কাজটি বিশেষ ধরণের কারিগরি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ ২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে।

০৩। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2) কাজটি করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত মোট = ১১,৯৬,৯০৮.৪৩৬ (এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত আট দশমিক চার তিন ছয় টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

02/09/25
মোঃ ...জ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

AE
02/09/25
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE
02/9/2025
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

SE/RDE
2.9.25
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

03/09/2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD(O&M)

-২-

০৪। পূর্ব পৃষ্ঠার ১-৩ অনুচ্ছেদ সদয় দেখা যেতে পারে।

FM-2 বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত "Rewinding of Ten (10) Nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under FMD-2 DWASA (Lot-2)" কাজের প্রাক্কলন ও কাজের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স-2 বরাবর প্রেরণ করা যায়।

১৯/১০/২৫
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন)
ঢাকা ওয়াসা

২২/১০/২৫
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
মোঃ শাহজাহান মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

২০৮৬
২২/১০/২৫

টাস্কফোর্স-2

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স-2

২৩/১০/২৫
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

24.10.2025

আব্দুল কাদের, সদস্য, টাস্কফোর্স-02

ঢাকা ওয়াসা

০৫। "Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2)" কাজের পর্যবেক্ষণ এবং এর আলোকে টাস্কফোর্স টিম-২ এর সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণসমূহ	সুপারিশসমূহ
১	বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি গঠন করা হয়নি।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি-৯ অনুযায়ী বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায় টাস্কফোর্স টিম-২ এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হল।

সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স টিম-2

30.10.2025

এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স-2

30/10/2025

মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

SE, RPEEM

EE/FM-2

3.11.2025

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

30/10/25

০৬। অনুচ্ছেদ-৫ এর টাস্কফোর্স-২ এর মতামতের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এফ,এম বিভাগ-২ এর কাজের বিভাগীয় প্রাকল্লন প্রস্তুত করার জন্য পিপিআর ২০২৫ এর ধারা ৯(১) অনুসারে প্রাক্কলন কমিটি গঠন করা হয়েছে (অফিস আদেশ সংযুক্ত) এবং অত্র নথিতে উপস্থাপিত প্রাক্কলনটি গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

০৭। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2) কাজটি করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত মোট=১১,৯৬,৯০৮.৪৩৬ (এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত আট দশমিক চার তিন ছয়) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৬/১১/২৫
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

AE
৬/১১/২৫
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE
6/11/2025
(শেখ আরিফ রহমান ...)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

SE/RPE&M
10.11.25
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

৩০/১১/২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD (O&M)

০৮। নোটানুচ্ছেদ ১-৭ সদয় দেখা যেতে পারে, প্রস্তাবিত কাজটি OTM পদ্ধতিতে সম্পন্নের জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

অনুমোদিত
০৭/১২/২০২৫

০১/১২/২৫
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

০১/১২/২৫
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
(যুগ্নসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অঃ দাঃ)
ঢাকা ওয়াসা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

SE(RPE&M)

EE/FM-2

ঢাকা ওয়াসা

(০৬) e-GP website এ APP format copy.
(০৭) e-GP website এ APP approved e-mail copy.
(০৮) e-GP এর আওতায় দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য TOC এবং TEC গঠনের অনুমোদন কপি।
(০৯) e-GP website এ Notice format copy.
(১০) e-GP website এ TDS format copy.
(১১) e-GP website এ PCC format copy.
(১২) e-GP website এ Section 6 format copy.
(১৩) e-GP website এ Tender Notice float copy.
(১৪) e-GP website এ Tender Notice float news paper circular forwarding to Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA copy.

০৯। e-Tender Notice পত্রিকায় প্রকাশের জন্য " Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA বরাবর প্রেরনের নিমিত্তে তৈরী কৃত পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যাইতে পারে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

AE
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

(১৫) e-Tender Notice পত্রিকায় প্রকাশের copy.
(১৬) e-GP website এ Tender Opening Report (TOR 1 & 2) copy.
(১৭) e-GP website এ Tender Submission Necessary Document copy.
(১৮) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) copy.
(১৯) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.
(২০) e-GP website এ NOA issue copy.
(২১) e-GP website এ NOA Receive and Performance Security Receive copy.

১০। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ এর সহিত করণের নিমিত্তে চুক্তি পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

AE
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

CamScanner

(২২) চুক্তিপত্রের মুল কপি।

১১। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে প্রদানের নিমিত্তে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

AE EE

২৪/০২/২৫
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

১০/০২/২০২৫
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

CamScanner

ঢাকা ওয়াসা

(২৩) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.০৭৬.২৫.১০৩.১০৩.১০৩; তাং-১০/০২/২০২৬ ইং মোতাবেক আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

(২৪) আলোচ্য কাজের সম্পাদিত কার্য বিবরণী।

(২৫) আলোচ্য কাজের পরিদর্শন রিপোর্ট।

(২৬) টাস্কফোর্স-২ এর সুপারিশের কপি।

(২৭) আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট ।

৮। সংযুক্ত ক্রমিক নং ২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং ২৩ এ সংযুক্ত কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Rewinding of 10(Ten) Nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2, DWASA (Lot-2) কাজটি সিডিউল মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজ শেষে ঠিকাদার কার্যাদেশের আওতায় মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারগুলি ভান্ডারে জমা করেন (ক্রমিক নং-২৪)। পরিদর্শন কালে আলোচ্য কাজটি সিডিউল মোতাবেক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় (ক্রমিক নং-২৫)। অতঃপর আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির সুপারিশ প্রেরণের জন্য টাস্কফোর্স-২ বরাবর পত্র ইস্যু করা হয়। ক্রমিক নং-২৭ এ কার্য সমাপ্তির সুপারিশ সংযুক্ত করা হলো।

৯। এমতাবস্থায়, মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Rewinding of 10(Ten)Nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2, DWASA (Lot-2) কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট (ক্রমিক নং-২৭) গ্রহন করতঃ ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

AE   E/E   SE/RPEEM

24/06/26
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

24/6/26
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

24/6/2026
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

২০। ok.

EE/FM-2

25.6.2026
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CamScanner