

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার


আফতাবনগর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।


পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির রিপোর্ট


কাজের নাম	ঃ Procurement of Blower for SDIP of DasherKandi STP.
কার্যাদেশ নং-	ঃ ৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০৫৬.২০২৫-৭৮২; তারিখঃ ২৭/০১/২০২৬।
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ M/S AL-HASIB INTERNATIONAL
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	ঃ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।
সরবরাহের স্থান	ঃ প্র্যান্টের উপ-ভান্ডার।
সরবরাহের তারিখ	ঃ ২০/০৫/২০২৬ইং।
পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ২৫/০৬/২০২৬ইং

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামাল ও কাজের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামাল ও সম্পাদিত কাজের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাস্তবিকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Cooling blower for SDIP Type: YVP-132S2-2, Power (KW):7.5kW, Torque (N.m):25. Voltage: 400 V. Protection level: IP55F. Frequency: 50Hz. Connection: Y/star. Capacity: 8000m3/h. Total Pressure:2000Pa. Speed of Main Shaft: 2900rpm. Medium: Air. Air Density: 1.2kg/m3. Design standard of Motor: Y series three-phase asynchronous motor technical conditions JB/T 11710- 2013.Medium Temperature:40°Celsius. Origin: China.	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
2.	Diesel Burner control programmer Type: LMV37; Oil/gas burner control, ratio control, continuous, AC230V, Power Consumption: <30W, Perm. mains primary fuse: Max. 16AT, Mode of operation: Type 2B in accordance with DIN EN 60730-1, Voltage Detection (ON): 180V-253VAC, Voltage Detection (OFF): <80VAC, Temperature: -20C ~ +60 C, Origin: China or Equivalent. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge).	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
3.	AI Signal Isolator Type:1042; Input:2, 3 wire transmitter(4-20mA); Output:(4- 20mA) (Active Passive model), (1-5V); Brand: To be mention, Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge)	11 Nos	11 Nos	11 Nos	নাই
4.	Signal Isolator Type: NPPD-G11D; Channel: single-input and single-output; Input: 4-20 mA, current source: 1-, 2+; OR 2-wire transmitter: 2-, 3+; OR 3-wire transmitter: 1-, 2signal, 3+; Output (5+, 6-): source, 4 ~ 20 mA; Power supply (9+, 10-): 18~32 V DC; Ambient Temp.: -20 °C ~ +60 °C . Origin: China. (As per existing sample/Updated sample/approved by the Engineer-in-charge)	2 Nos	2 Nos	2 Nos	নাই

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ২৫/০৬/২০২৬ তারিখে সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শন করা হল। মালামালের পরিমাণ সঠিক আছে, Technical specification অনুযায়ী যথাযথ আছে এবং গুণগত মান সন্তোষজনক; বিধায় সমুদয় মালামাল পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হ'ল।


25/6/26
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার ও
সদস্য-সচিব, পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


25/06/2026
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (তড়িৎ ও যান্ত্রিক)
ও
সদস্য, পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


25/6/26
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল ও
আহবায়ক, পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।