

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৩৫.২৩ নথির বিষয়: Supply of different accessories for reconditioning of 20 Nos defective submersible pump-motor set with related services under FMD-2 DWASA.(Lot- 7) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of different accessories for reconditioning of 20 Nos defective submersible pump-motor set with related services under FMD-2 DWASA.(Lot-7) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৩০/৪/২৩ ২:১৮ অপরাহ্ন

মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬৪০টির অধিক গভীর নলকূপের সাব-পাম্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এফএম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। চলমান শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাওয়া ও পাম্প-মোটর ব্রেক ডাউন (মোটর জ্বলা/পাম্প অংশ খারাপ/ উৎপাদন কম) কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি সংকট নিরসনের লক্ষ্যে মডস জোনের চাহিদা অনুযায়ী এফ.এম বিভাগ-২ এর দুইটি শিফটের জনবল ও মহাখালী সাব-অফিস, উত্তরা সাব অফিস এবং আউট সোর্সিং এর জনবলের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় একাধিক পাম্প স্টেশনে পাম্প মোটর পরিবর্তন/ব্রেক ডাউন কাজ করতে হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ গভীর নলকূপের বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাম্প-মোটর বর্তমানে পাগলা কেন্দ্রীয় ভান্ডারে ও বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে মজুদ না থাকায় এবং পানি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় পাম্প পরিবর্তন, মোটর জ্বলা ও অন্যান্য কারণে পাম্প পরিবর্তন তথা পাম্প-মোটর ব্রেক ডাউন কাজে বিঘ্ন হচ্ছে। বর্তমানে বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে মেরামতযোগ্য পুরাতন বেশকিছু পাম্প-মোটর (ব্রান্ড: ভ্যানসান, এড্রিস, ওডিসি, সিআরআই, গুসান, কেএসবি, আইডিয়াল, মতলুসু, ডাইকট প্রভৃতি) রয়েছে। বর্তমানের পাম্প-মোটর গুলো কর্মদক্ষতাও অনেক বেশি। একেজো পাম্প-মোটরের জ্বলা মোটর অংশ রি-ওয়াইন্ডিং এবং পাম্প অংশ মেরামত করলে কর্তৃপক্ষের আর্থিক সাশ্রয় হবে। একেজো পাম্প-মোটরগুলো মোটর রি-ওয়াইন্ডিং করণের উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। বেশ কিছু পাম্প স্টেশনে কূপের উৎপাদন কমে যাওয়ায় পাম্প মোটরের অভাবে কাজ করা বিঘ্নিত হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২০সেট বিভিন্ন ব্রান্ড ও ক্যাপাসিটির সাব-পাম্প এর মোটর রিওয়াইন্ডিং সহ রি-কন্ডিশন কাজ ধরা হয়েছে। বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে রক্ষিত মেরামতযোগ্য বিভিন্ন ব্রান্ড ও ক্যাপাসিটির ২০সেট সাব-পাম্প মোটর রিওয়াইন্ডিং মালামাল সংগ্রহ সহ রিকন্ডিশনিং কাজের লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দর এর ভিত্তিতে পুরাতন মালামালের মূল্যবাদে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে=১১,৯৮,২২৫.২৫৯ (এগার লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত পঁচিশ দশমিক দুই পাচ নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৫৯, প্যাকেজ নং-পি.জি -০৭ এ OTM(e-GP) তে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৩০/৪/২৩ ২:১৯ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পাবলিকপ্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-১ এর ৬১ বিধি অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে OTM (e-GP) দরপত্র আহবান করা যেতে পারে। কাজটি টেন্ডার ডকুমেন্ট PG-2-A/B এর ফরম্যাটের আলোকে করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৩০/৪/২৩ ২:২১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, Supply of different accessories for reconditioning of 20 Nos defective submersible pump-motor set with related services under FMD-2 DWASA.(Lot-7) কাজে উপস্থাপিত=১১,৯৮,২২৫.২৫৯ (এগার লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত পঁচিশ দশমিক দুই পাচ নয়) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ উন্মুক্ত দরপত্র OTM (e-GP) পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



৩০/৪/২৩ ৩:৩৫ অপরাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২



৩০/৪/২৩ ৩:৪১ অপরাহ্ন
আব্দুল্লাহ-আস-সাদ্দ
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২



৩০/৪/২৩ ৫:৩২ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

৩০/৪/২৩ ৫:৩২ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১/৫/২৩ ৩:৩০ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2



১/৫/২৩ ৩:৩০ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

১/৫/২৩ ৩:৪০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৮/৫/২৩ ৬:০১ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



১৮/৫/২৩ ৬:০১ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৮/৫/২৩ ৬:৪৪ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২



২০/৫/২৩ ৫:৩১ অপরাহ্ন
আব্দুল্লাহ-আস-সাদ্দ
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২



২১/৫/২৩ ১০:৪৬ পূর্বাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২