

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-১০

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৫.২৬.১৬৫.২৩ নথির বিষয়: মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর সেনপাড়ায় ১৬০ মিঃমিঃ ব্যাস এইচডিপিই পানির লাইনের লিকেজ মেরামত ও পাকার মাথায় লিকেজ মেরামত করণ প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর সেনপাড়ায় ১৬০ মিঃমিঃ ব্যাস এইচডিপিই পানির লাইনের লিকেজ মেরামত ও পাকার মাথায় লিকেজ মেরামত করণ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৯/৮/২৩ ১২:২০ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র বিভাগের ডিএমএ-১০০৬ এর ইব্রাহিমপুর সংলগ্ন পাকার মাথা রোডে পানির লাইন লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছিল। গত ২৫/০৬/২০২৩ইং তারিখ রাত্তা খনন করে দেখা যায় দুইটি পরিত্যক্ত সার্ভিস সংযোগ লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে। লিকেজ মেরামতে পরিত্যক্ত সার্ভিস সংযোগ সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও হোল্ডিং নং-২৪৩/২, সেনপাড়া এর সামনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্ট্রম ড্রেনেজ লাইন স্থাপন কাজের সময় গত ০৬/০৮/২০২৩ইং তারিখ ইং ঢাকা ওয়াসার ১৬০মিঃমিঃ ব্যাস এইচডিপিই পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রচুর পানি অপচয় সহ বর্গিত সড়কের পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। স্ট্রম ড্রেনেজ লাইন সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত পানির লাইনটি যথাযথ ভাবে মেরামত করণে ইলেক্ট্রোফিউশন স্লিব জয়েন্ট করা প্রয়োজন দেখা দেয়। স্ট্রম ড্রেনেজ লাইনের পানি এবং পানির লাইনের পানি বন্ধ করতে না পাড়ায় ইলেক্ট্রোফিউশন স্লিব জয়েন্ট করতে বিরতনায় পড়তে হয়। বেশ কয়েকটি জায়গায় স্ট্রম ড্রেনেজ পিট ব্লক করে এবং ডি-ওয়াটারিং করে পানি নিয়ন্ত্রণে রেখে গত ০৭/০৮/২০২৩ইং তারিখ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। পানির লাইন সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করার জন্য দুইটি গেইট ভালভ বন্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে দুইটি গেইট ভালভ চেম্বার রাস্তার কার্পেটিং এর নিচে ঢেকে পড়ায় পানি বন্ধ করার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে খোজে বের করার প্রয়োজন হয়েছে। বর্গিত কাজ সমূহ সম্পন্ন করণে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলণ তৈরী করা হল। প্রাক্কলণে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪৯,১২৪/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত চব্বিশ টাকা মাত্র) টাকা মাত্র (সংযুক্তি-২ এর প্রাক্কলণ)। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ইং অর্থ বছরের অত্র বিভাগের বাজেট বরাদ্দের পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত(০১-০৪-০০১) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (২):

- ১। স্থির আলোক চিত্র।
- ২। প্রাক্কলণ।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৯/৮/২৩ ১২:২৩ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, সম্পাদিত মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর সেনপাড়ায় ১৬০ মিঃমিঃ ব্যাস এইচডিপিই পানির লাইনের লিকেজ মেরামত ও পাকার মাথায় লিকেজ মেরামত করণ কাজটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬/১ (ট) বিধি অনুযায়ী রুসাফা কর্পোরেশন অনুকূলে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ৪৯,১২৪/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত চব্বিশ টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির Post Facto অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে, যা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

৯/৮/২৩ ১২:৪১ অপরাহ্ন
মানিক চন্দ্র মহানায়ক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৯/৮/২৩ ২:৫১ অপরাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

১০/৮/২৩ ১২:০৮ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

১০/৮/২৩ ১২:০৮ অপরাহ্ন
মানিক চন্দ্র মহানায়ক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৬/৮/২৩ ৩:২১ অপরাহ্ন

নথিটি সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, সম্পাদিত মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর সেনপাড়ায় ১৬০ মিঃমিঃ ব্যাস এইচডিপিই পানির লাইনের লিকেজ মেরামত ও পাকার মাথায় লিকেজ মেরামত করণ কাজটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬/১ (ট) বিধি অনুযায়ী রুসাফা কর্পোরেশন সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ৪৯,১২৪/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত চব্বিশ টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির Post Facto অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে, যা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

১৬/৮/২৩ ৩:২৩ অপরাহ্ন
মানিক চন্দ্র মহানায়ক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

১৬/৮/২৩ ৩:২৮ অপরাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

১৬/৮/২৩ ৫:২৩ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

১৭/৮/২৩ ৯:৩৫ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

১৯/৮/২৩ ১:৩৫ অপরাহ্ন

মোঃ কামরুল হাসান

প্রধান প্রকৌশলী

প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৯/৮/২৩ ১:২০ অপরাহ্ন


অনুমোদিত



১৯/৮/২৩ ১:২০ অপরাহ্ন

মোঃ কামরুল হাসান

প্রধান প্রকৌশলী

প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২০/৮/২৩ ২:২৭ অপরাহ্ন

মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-১০

২০/৮/২৩ ২:২৭ অপরাহ্ন

মানিক চন্দ্র মহানায়ক

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মডস জোন-১০