

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র।

মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নং-	%	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১০.২৪/২০২৩-২৪/eGP-সি৩১;	তারিখ : ২৪/০৬/২০২৪ ইং।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	%	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১০.২০২৪-১০৮৭,	তারিখ : ২৫/০৬/২০২৪ ইং।
কাজের নাম	%	ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য ২০০ এম্পস চেঞ্জওভার সুইচ সহ প্রয়োজনীয় খুচরা মালামাল সংগ্রহ কাজের মালামাল সরবরাহ প্রসঙ্গে।	
সরবরাহকারীর নাম	%	ইন্টিজেল সলুশন, ৩৭৪/১ পশ্চিম রামপুরা, (নিচ তলা), ঢাকা-১২১৯।	
সংগ্রহকারী বিভাগ	%	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	%	ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগ।	
সরবরাহের স্থান	%	ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগ, পাগলা।	
সরবরাহের তারিখ	%	২৭/০৬/২০২৪ ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখ: ২৭/০৬/২০২৪ ইং।

ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	একক	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
1	Change Over Switch 200 Amps	Nos	60	60
2	AVR Circuit. (50 KVA Generator to 250 KVA Generator)	Nos	20	20
3	Speed Control Unit. (50 KVA Generator to 250 KVA Generator)	Nos	20	20
4	200 Amps Circuit Breaker	Nos	20	20

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল সমুহ পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হল। মালামাল সমুহের ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগ হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হইবে।

২৭/৬/২৪

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

২৭/৬/২৪

পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের উপর
যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত
ও স্বাক্ষরঃ

২৭/৬/২৪

মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী/ভান্ডার

বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

২৭/৬/২৪

মোহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

২৭/৬/২৪

লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা
ও

গোয়েন্দা বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

২৭.৬.২৪

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,

আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আব্বায়ক, যৌথ
পরিদর্শন কমিটি।

স্মারক নং ৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.২০২৪/১৩২২, তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৪ ইং; মোতাবেক এফ. এম বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত। পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।

৩০/৬/২৪

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি

৩০/৬/২৪

পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের উপর
যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত
ও স্বাক্ষরঃ

৩০/৬/২৪

মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী/ভান্ডার

বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

৩০/৬/২৪

মোহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

৩০/৬/২৪

লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা
ও

গোয়েন্দা বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

৩০.৬.২৪

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,

আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আব্বায়ক, যৌথ
পরিদর্শন কমিটি।

ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
জেনারেটর বিভাগ

সেগুন বাগিচা অফিস কম্পাউন্ড, ঢাকা ওয়াসা।

মোবাইল নং- ০১৮১৯৪০৬০২২, অভিযোগ কেন্দ্র-০২-৪৭১২১৭২৬

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নংঃ ৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.২০২৪/৩১২

তারিখঃ ৩০/৬/২০২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য ২০০ অ্যাম্পস চেইঞ্জ ওভার সুইচ সহ প্রয়োজনীয় খুচরা মালামাল সংগ্রহ কাজের মালামাল হতে কার্যকারিতা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র স্মারক নংঃ- ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১০.২০২৪-১১৩২ তারিখঃ ২৭/৬/২০২৪ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ এর কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার ইন্সটিয়াল সলিউশন ,৩৭৪/১, পশ্চিম রামপুরা,ঢাকা-১২১৯ কর্তৃক জেনারেটর বিভাগের জন্য সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ হতে প্রতিটির ১(এক) টি করে নমুনা কার্যকারিতা পরীক্ষার লক্ষ্যে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত নমুনাগুলো হতে চেইঞ্জ ওভার সুইচ ২০০ অ্যাম্পস, নিমতলা পানির পাম্পের জেনারেটরে (সিরিয়াল নং POO-110308/168), এভিআর সার্কিট (৫০-২৫০ কেভিএ জেনারেটর) নিমতলা পানির পাম্পের জেনারেটরে (সিরিয়াল নং POO-110308/168) স্পীড কন্ট্রোল ইউনিট (৫০-২৫০ কেভিএ জেনারেটর) নগরভবন পানির পাম্পের জেনারেটরে (সিরিয়াল নং POO-110308/123) এবং ২০০ অ্যাম্পস সার্কিট ব্রেকার অফিস কম্পাউন্ডের ইলেকট্রিক প্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত নমুনাগুলোর কার্যকারিতা লোড টেস্ট এর মাধ্যমে সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

- (২৪) স্মারকনং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১০.২০২৪-১১৩২, তারিখঃ ২৭/০৬/২০২৪ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেটর বিভাগ এ প্রেরিত পত্র)।
- (২৫) পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের প্রসঙ্গে জেনারেটর বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্র।
- (২৬) মালামাল পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেস্ট/পরীক্ষণ রিপোর্টের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত।

১৮। ইন্টিগ্রাল সলিউশন, কর্তৃক সরবরাহকৃত ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য ২০০ এম্পস চেঞ্জওভার সুইচ সহ প্রয়োজনীয় খুচরা মালামাল সংগ্রহ কাজের মালামালের বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কার্যক্রম গত ২৭/০৬/২০২৪ ইং তারিখ সম্পন্ন হয়। যৌথ পরিদর্শনে দৈবচয়নে নির্বাচিত (১) Change Over Switch 200 Amps- ১(এক) টি, (২) AVR Circuit. (50 KVA Generator to 250 KVA Generator) - ১(এক) টি, (৩) Speed Control Unit. (50 KVA Generator to 250 KVA Generator)- ১(এক) টি, (৪) 200 Amps Circuit Breaker- ১(এক) টি করে কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরসহ নমুনার কার্যকারিতা পরীক্ষা জন্য জেনারেটর বিভাগ এ প্রেরণ করা হয়। সনাক্তকৃত নমুনা সমূহের জেনারেটর বিভাগ হতে পারফরমেন্স সন্তোষজনক বলিয়া পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃনং-২৫)। জেনারেটর বিভাগ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি মালামালগুলি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন (ক্রঃনং- ২৬)। যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য ২০০ এম্পস চেঞ্জওভার সুইচ সহ প্রয়োজনীয় খুচরা মালামাল সংগ্রহ কাজের মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট এবং মালামালগুলি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৩০/৬/২৪

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

৩০/৬/২৪

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

৩০/৬/২৪

৩০.৬.২৪
মোঃ আঃ লতিফ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

৩০/৬/২৪

৩২/ অনুমোদিত।

৩০.০৬.২৪
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

৩০/৬/২৪