ঢাকা ওয়াসা

১। এফ এম বিভাগ-১ ও ২ হতে প্রাপ্ত চাহিদা
২) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি ।
৩) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ।
৪) সর্বশেষ গৃহীত দর ।
৫) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়: **Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division Dhaka WASA (Lot-2) শীর্ষক সংগ্রহ কাজ প্রসঙ্গে।**

১। সংযুক্তি নং-১ হতে ৫ দেখা যেতে পারে। এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২ এর আওতাধীন এলাকায় প্রায় ১২০০ টির অধিক গভীর নলকূপ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লিখিত গভীর নলকূপগুলোর আধুনিক ও বিদ্যুত সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) প্রয়োজন। গভীর নলকূপ এর বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) ব্যবহার করা হলে মোটর কন্ট্রোল কিউবিক্যাল, পিএফআই ইউনিট, এভিআর ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে অটো এনার্জি সেভিং মোড এবং বিল্ট-ইন অটোমেশন এপ্লিকেশন থাকায় বিদ্যুত সাশ্রয় হবে ও পাম্প-মোটর নিরাপদ থাকবে। এই ধরনের মালামাল মজুদ রাখা জরুরী এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ বিধায় মজুদের লক্ষ্যে ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) দুত সংগ্রহ কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন।

২। এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২ হতে ৯০ কিলোওয়াট ভিএফডি চাহিদার প্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতঃ এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২ এর জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) সেট ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। অত্র বিভাগ হতে সংযুক্তি-৩ এ উপস্থাপিত সর্বশেষ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্প্রতি গৃহীত ৯০ কিলোওয়াট ভিএফডি এর VAT, TAX, Transportation, Installation, Warranty Service and all other Expanses সহ প্রতিটির দর ৬, ৮০,০০০/-(কথায় ছয় লক্ষ আশি হাজার) টাকা এবং রিলেটেড সার্ভিস বাবদ প্রতিটি ভিএফডি এর জন্য ডাক্টিং সিস্টেম সহ ভিএফডি ইন্সটলেশন ও কমিশনিং, ওয়াটার লেভেল সেন্সর স্থাপন ও এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন বাবদ দর ১০,০০০/- (কথায় দশ হাজার) টাকা (সংযুক্তি-০৪ দ্রঃ) । সেই মোতাবেক ৩৬ (ছত্রিশ) সেট ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহের জন্য প্রাক্কলন প্রনয়ন করা হয়েছে যেখানে Cost of Goods বাবদ ৩৬ (ছত্রিশ) সেট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৪৪,৮০,০০০/- (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা) এবং Cost of Related Service বাবদ ৩৬ (ছত্রিশ) সেট ডাক্টিং সিস্টেম সহ ভিএফডি ইন্সটলেশন ও কমিশনিং, ওয়াটার লেভেল সেন্সর স্থাপন ও এলইডি ডিসপ্লে স্থাপনের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,৩৬,০০০/- (তিন লক্ষ ছত্রিশ টাকা মাত্র) টাকা। তদানুযায়ী, ৩৬ (ছত্রিশ) সেট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ কাজের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৳-২,৪৮,৪০,০০০/- (দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার "ভিএফডি ক্রয়" খাতের ক্রমিক নং-০৯ হতে নির্বাহ করা হবে। DOFP অনুযায়ী আলোচ্য কাজের Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

৩। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে One Stage Two Envelope Method (OSTETM) পদ্ধতিতে Standard Tender Document (STD) ePG3 অনুযায়ী Tender Document প্রণয়ন করতঃ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তিসম্পাদন ও চুক্তিবাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1 (b) The minimum specific experience as Supplier in supply of similar Goods of at least one contract successfully completed within the last 03 years with the value of at least TK 175.00 Lakh। টাকা

রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16 (a) তে দর দাতার নুন্যতম লিকুইড এসেট ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে।

৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১ হতে ৩ এর বর্ণনা অনুযায়ী Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M. Division Dhaka WASA (Lot-2) শীর্ষক সংগ্রহ কাজের আওতায় ৩৬ (ছত্রিশ) সেট ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

(ক) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের জন্য উপস্থাপিত ৳- ২,৪৮,৪০,০০০/- (দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)' টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

(খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয়ভার ব্যয় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার "ভিএফডি ক্রয়" খাতের ক্রমিক নং-০৯ হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

গ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন পুর্বক ই-জিপি সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রনয়ন করতঃ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

(ঘ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত,আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

04/09/25
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE

04/09/25
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

04.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE(RP&M)

04.9.25
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

04/09/2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O+M)

4/9/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD.

05.09.25
মোঃ শাহজাহান মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

১৮৫৭ /সিসি
তাং 07.09.2025

ঢাকা ওয়াসা

(০৬) APP Package Details.

(০৭) Notice ও Tender Docurment.

০৫। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য 90 KW VFD With Submersible Level Sensor, LED display unit, Pannel Box and Ducting System সংগ্রহ কাজের e-GP System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

17.09.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(০৮) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে।

(০৯) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

(১০) Tender Evaluation Report.

(১১) Approval of Approving Authority.

(১২) Contract No. 46.113.428.00.00.023.25/eGP/CA-13; Date: 28/12/2025 মোতাবেক মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ এর অনুকূলে Notification of Award (NOA) প্রদান প্রসঙ্গে।

(১৩) e-GP System এ দাখিলকৃত Performance Security from NRB Commercial Bank Limited, Rampura Sub- Branch.

০৬। ক্রমিক নং-১২ ও ১৩ দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-১৩ এর প্রেক্ষিতে মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ নথিভুক্ত ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ (লট-২) কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত বাবদ ১৭১৯৯২৫.২০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১৩ দ্রঃ)। যেহেতু মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

01.01.26

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৪) চুক্তিপত্রের কপি।

CamScanner

০৭। মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ এর সাথে Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M Division, Dhaka WASA ((Lot-2) সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সরবরাহকারীর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রদানের লক্ষ্যে সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে নথিতে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০২/০২/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
০২/০২/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
01.02.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৫) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৩.২০২৫-৫৯৫; তারিখঃ ০১/০১/২০২৬ ইং মোতাবেক ঢাকা ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ (লট-২) কাজের সরবরাহ আদেশ।

(১৬) Factory Visit & performance test কার্য সম্পাদন বিষয়ে সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত পত্র।

(১৭) Third Party Inspection সম্পাদন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের কপি।

৮। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ এর জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান HQTS, China এর মাধ্যমে Third Party ইন্সপেকশন এর বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচারক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নং-১৭ দ্রঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান HQTS, China এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ বরাবর প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২৭/০৫/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
২৭/৫/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
17.05.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৮) Third Party Inspection (HQTS, China) সম্পন্ন করার জন্য সরবরাহকারীকে প্রেরীত পত্র।

CamScanner

ঢাকা ওয়াসা

১৯) ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ এর জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) (লট-২) সংগ্রহ কাজের সময় বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ হতে প্রাপ্ত চিঠি।

০৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৪ হতে ১৬ দেখা যেতে পারে। Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M Division, Dhaka WASA ((Lot-2) সংগ্রহ কাজের জন্য গত ০১/০১/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রঃ নং-১৪)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারীর অনুকূলে ১৮০ (একশত আশি) দিনের সময়সীমা নির্ধারিন পূর্বক ০১/০১/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৫)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমূদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ৩০/০৬/২০২৬ ইং। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ এর আবেদন ও ঢাকা ওয়াসার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষ্যে ১৭/০৫/২০২৬ ইং HQTS, China এর মাধ্যমে Third Party Inspection সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৭)। গত ০৭/০৬/২০২৬ ইং তারিখে সুরবরাহকারী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ৫০(পঞ্চাশ) দিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রঃ নং-১৬)। VFD সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের কারনে ভিএফডি উৎপাদানে প্রয়োজনীয় কয়েকটি যন্ত্রাংশের (TGPT, Diode, Chips etc) কাঁচামাল না পাওয়া এবং বর্নিত যুদ্ধের কারনে সারা বিশ্বের সাপ্লাই চেইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারনে ভিএফডি সমূহ প্রস্তুত সম্পন্ন ও যথাসময়ে VFD Shipment করতে দেরী হচ্ছে মর্মে সরবরাহকারী পত্রে উল্লেখ করেন (ক্রমিক নং-১৬)। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পত্রে উল্লেখিত বিষয় সমূহ যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতঃ ৫০(পঞ্চাশ) দিনের পরিবর্তে ৩৬(ছত্রিশ) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৩৬(ছত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি GCC clasuse-34.4 অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

১০। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ০৯ এর বনর্ণার আলোকে Procurement of 90 KW Variable Frequency Drive (VFD) for F.M Division, Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ আবেদনের প্রেক্ষিতে সমূদয় মালামাল সরবরাহের ৩৬(ছত্রিশ) দিন বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১১/০৬/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

১১/০৬/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

OK
11.06.26
মোঃ শাহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২০) Contract Amendment No-1 প্রসঙ্গে সরবরাহকারীকে প্রেরীত পত্র।

২১) Contract Amendment No-1

CamScanner

(২২) HQTS, China এর Third Party Inspection Rerort.

(২৩) সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ হতে প্রাপ্ত ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ প্রসঙ্গে।

১১। সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ আগামী ০৪/০৮/২০২৬ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করবেন বলে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। উক্ত সরবরাহতব্য মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০৩/০৮/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
০৩/০৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
03.08.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৪) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৩.২০২৫-১১৩; তারিখঃ ০৩/০৮/২০২৬ ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ এ প্রেরিত পত্র)।

(২৫) তারিখঃ ০৩/০৮/২০২৬ ইং মোতাবেক; সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ হতে প্রাপ্ত মালামাল জমার চালান।

(২৬) মালামাল জমার প্রতিবেদন।

১২। ক্রমিক নং-১৫ এর সরবরাহ আদেশ মোতাবেক সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ গত ০৪/০৮/২০২৬ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) (লট-২) কজের মালামাল ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল আগামী ০২/০৯/২০২৬ ইং তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের লক্ষ্যে দিনক্ষণ ধার্য্য করে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০১/০৯/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
০১/০৯/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
01.09.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৭) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৩.২০২৫-১৩২; তারিখঃ ০১/০৯/২০২৬ ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ এর অনুকূলে মালামাল যৌথ পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত পত্র)।

ঢাকা ওয়াসা

১৩। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) টি ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ (লট-২) কাজের জন্য মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ গত ০৪/০৮/২০২৬ ইং তারিখ মালামাল সমূহ ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গিয়েছে। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় কার্যকারিতা পরীক্ষার লক্ষ্যে সরবরাহকৃত ৩৬ (ছত্রিশ)টি VFD হতে ০৬ (ছয়) টি VFD সরবরাহকারীর প্রতিনিধি জনাব মোঃ জুলহাস এর নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০২/০৯/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

০২/০৯/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

02.09.26
মোঃ নাজমুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৮) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৩.২০২৫-১৪১; তারিখঃ ০২/০৯/২০২৬ ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ এর অনুকূলে হতে ০৬ (ছয়) টি 90 KW VFD With level sensor সরবরাহকারীর প্রতিনিধি জনাব মোঃ জুলহাস এর নিকট প্রদানের জন্য প্রেরিত পত্র)।

১৪। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) টি ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ (লট-২) কাজের মালামাল সরবরাহকারী গত ০৪/০৮/২০২৬ ইং তারিখ ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৭দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গিয়েছে। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় কার্যকারিতা পরীক্ষার লক্ষ্যে সরবরাহকৃত ৩৬ (ছত্রিশ) টি 90 KW VFD With Level Sensor হতে ০৬ (ছয়) টি 90 KW VFD With level sensor এফ এম বিভাগ-২ এর আওতাধীন পাম্প হাউজে স্থাপন পূর্বক কার্যকারিতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কার্যকারিতা পরীক্ষা করতঃ 90 KW VFD With With level sensor, সমূহের টেষ্ট রিপোর্ট অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০২/০৯/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

০২/০৯/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

02.09.26
মোঃ নাজমুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৯) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৩.২০২৫-১৪২; তারিখঃ ০২/০৯/২৬ ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২ এর অনুকূলে কার্যকারিতা পরীক্ষা করতঃ 90 KW VFD With With level sensor, সমূহের টেষ্ট রিপোর্ট অত্র দপ্তরে প্রদান প্রসঙ্গে প্রেরিত পত্র)।

CamScanner

(৩০) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.২০২৬.১৮৯; তারিখঃ ০৮/০৯/২০২৬ ইং,ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত কার্যকারিতা রিপোর্ট।

(৩১) মালামাল পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্টের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ।

১৫। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ৩৬ (ছত্রিশ)টি ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) সংগ্রহ (লট-২) কাজে সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ এর সাথে গত ০১/০১/২০২৬ ইং তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী গত ০৪/০৮/২০২৬ইং তারিখে ৩৬ (ছত্রিশ)টি 90 KW VFD With Level Sensor ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল গত ০২/০৯/২০২৬ ইং তারিখ যৌথ পরিদর্শন কমিটি পরিদর্শন করেন (ক্রমিক নং-২৮ দ্রঃ)। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনে বাহ্যিক ভাবে মালামালগুলো সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেষ্ট করার লক্ষ্যে ৬ (ছয়)টি 90 KW VFD With Level Sensor এফ এম বিভাগ-২ এ প্রেরণ করা হয়। এফ এম বিভাগ-২ হতে পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রঃ নং-৩০)। এফ এম বিভাগ-২ হতে সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি মালামালগুলো চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন (ক্রঃ নং-৩১)।

১৬। এমতাবস্থায়, HQTS, China এর Third Party Inspection Rerort (ক্রঃ নং-২২), এফ এম বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় এবং যৌথ-পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী মেসার্স মোনালিসা কন্সট্রাকশন লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ৩৬ (ছত্রিশ)টি 90 KW VFD With Level Sensor মালামালসমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৮/০৯/২৬

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
০৮/০৯/২৬
EE

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

08.09.26

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE(RPE&M)

১৭। OK.

৮.৯.২৬

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

EE/P&O-2

CamScanner