

সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

ঢাকাওয়াসা।

মালামাল যৌথ পরিদর্শনরিপোর্ট

কার্যাদেশ নংঃ-৪৬.১১৩.৪৩১.০০.০০.১৭১.২০২৩.০৫

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৩ ইং।

কাজেরনামঃ-Supply Installation and commissioning of PLC based RTU Telemetry Panel & SCADA System for the Automation of SWIP Chambers under MODS zone-6 connected with e-PRV of transmission network (Package-A).

সরবরাহকারীর নামঃ-রোটেশন ওয়ার্ল্ড লিঃ।

ব্যবহারকারী বিভাগের নামঃ- সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১, ঢাকাওয়াসা।

মালামাল সরবারহের তারিখঃ-০৩/০৯/২০২৩ইং


সরবারহের স্থানঃ-বিভাগীয় উপ-ভান্ডার,সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন), ঢাকাওয়াসা।

যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ-০৮/১১/২০২৩ইং

ক্রঃ নং	সরবরাহকৃত মালামালের বিবরণ	ছত্তি অনুযায়ী মালামালের		একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের		একই কিস্তিতে গ্রহন যোগ্য মালামালের		একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমান
		পরিমান	একক	পরিমান	একক	পরিমান	একক	
01	Control and Telemetry Unit Set (RTU) Specifications: Digital Input: 16 DC-24V, Digital Output: 16 TR (NPN: Sink), Analog Input: 4 Channel (V/C, 14 bit), Analog Output: 4 Channel (V/C, 14 bit), Power: 24 VDC, Built-in Ethernet port (Dual), Communication & Expansion: RS-232C (1), RS-422/485 (1), Ethernet (Dual Port), Mod BUS, Device NET, Max. 352 I/O points. Data logging function: SD Memory (Up to 8 GB), FTP link, FTP server support, Web Server with RTU CPU / PLC monitoring, Time synchronization, E-mail service. Model: XBM-DN32H Brand: LS, Country of Origin: South Korea	4	Set	4	Set	4	Set	নাই
02	Industrial Router (4G LTE, Dual SIM) Specifications: Cellular: DUAL SIM (with Redundancy) LTE /WCDMA(HSPA+)/EDGE/GPRS, LAN: ARP, Ethernet, WAN: Static IP, DHCP, PPPoE, IP Routing: Static Routing, RIP, OSPF, IGMP Proxy, LAN: ARP, Ethernet, Firewall: Stateful Packet Inspection (SPI), Anti-DoS Attack, Filtering Multicast/Ping package, Access Control List (ACL), NAT, PAT, DMZ, Port Mapping, Virtual Server, Data Security: GRE, L2TP, IPSec, DMVPN, OpenVPN, CA Certificate: PEM, PKCS12, SCEP Model: IR912L Brand: In Hand Networks, Country of Origin: China	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই



ক্রঃ নং	সরবরাহকৃত মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের		একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের		একই কিস্তিতে গ্রহণ যোগ্য মালামালের		একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
		পরিমাণ	একক	পরিমাণ	একক	পরিমাণ	একক	
03	Water Level Detection Sensor Specifications: Power supply: 12-30VDC (ripple P-P: max. 10%), Accuracy: Max. $\pm 0.5\%$ F.S, Protection structure: IP67 (IEC standard), Connection type: DIN43650-A connector type, Output specification: Digital Brand: Autonics, Country of Origin: South Korea	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই
04	Power Supply Specifications: Size (Watts): SPB-120-24; Input 220 VAC, Output: 24 VDC & 5 A. Model: SPB-120-24 Brand: Autonics, Country of Origin: South Korea	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই
05	RTU Panel Enclosure Box with Accessories Specifications: Dimension: 380 x 560 x 180 mm., Protection Grade: IP-67, Thickness: 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, Certificate: CE, IEC, RoHS, TUV, SGS, IP67, IP67. Brand: Boxco, Country of Origin: South Korea	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই
06	HRI Sensor (High Resolution Interface) Specifications: Power supply 3V Lithium battery with expected lifetime 12 years. 1.5 m -Possible cable extension up to max. 30 m. Transient voltage protection is highly recommended for wiring outside buildings Pulse Weight (pulselength): 124 ms, 500 ms. Brand: Autonics, Country of Origin: South Korea	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই
07	1 KVA Online UPS Specifications: Capacity 1 KVA/900W, Input voltage 220VAC, 50 Hz, Battery Voltage/Capacity3X12V/7AH, Minimum backup time 60 Min. at full load. Model: HP Series Brand: Apollo, Country of Origin: China	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই
08	Pressure Transducer Specifications: Power supply: 12-30VDC (ripple P-P: max.10%), Accuracy: Max. $\pm 0.5\%$ F.S, Protection structure: IP67 (IEC standard), Connection type: DIN43650-A connector type, Output specification: Current output (DC4-20mA), Analog. Model: TPS20 Brand: Autonics, Country of Origin: South Korea	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই




ক্রঃ নং	সরবরাহকৃত মালামালের বিবরণ	ছক্তি অনুযায়ী মালামালের		একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের		একই কিস্তিতে গ্রহণ যোগ্য মালামালের		একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
		পরিমাণ	একক	পরিমাণ	একক	পরিমাণ	একক	
09	MS Pole Specifications: MS POLE: Providing following seamless tubular pole fabricated with 4.76 mm (1/16")thick MS sheet having different sections with 152.40 mm long MS reducing collar joint complete with MS base plate, top cover & duly painted with two coats of superior quality paint over two Prime coats of red oxide etc. as required. Total Length: 25', Inner Dia: 3", Thickness: 4mm Brand: Any, Country of Origin: Bangladesh	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই
10	Electric energy meter with required service cable complete Specifications: prepaid/ prepaid Commercial meter: Sanctioned Load: 2 kw.1 Phase 2 Wire 240 Volt. Online Application, Site Visit & Meter Charge. Meter Installation & Commissioning with dement note Deposit for new connection.Necessary service wire etc all complete Brand: DPDC or DESCO Country of Origin: Bangladesh	4	Nos	4	Nos	4	Nos	নাই

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কতৃক মালামাল পরিদর্শন করা হ'ল এবং বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়া গেল।
সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কতৃক গ্রহণযোগ্য বলে
বিবেচিত হ'ল।




সুব্রত কুমার দেব
(রোটেসন ওয়ার্ল্ড লিঃ এর পক্ষে)




সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ




মোঃ মশিউর রহমান ভূঞা
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ



সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ



সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ



মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপাশো সার্কেল