

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠতলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এডিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নং-	: ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৭/২০২৪-২৫/eGP-সি২১;	তারিখ : ১০/০৩/২০২৫ইং।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	: ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৭/২০২৪-৮৪২,	তারিখ : ১৩/০৩/২০২৫ ইং।
কাজেরনাম	: Procurement of Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA.	
সরবরাহকারীরনাম	: ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ, রূপায়ন তাজ (এফ-১), প্লট-১, ১/১ নয়াপল্টন, বক্স কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০।	
সংগ্রহকারী বিভাগ	: সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	: ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ-২।	
সরবরাহের স্থান	: ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগ, পাগলা।	
সরবরাহের তারিখ	: ০৬/০৫/২০২৫ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ১৪/০৫/২০২৫ইং।

ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	একক	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমান	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমান
১	২	৩	৪	৮
1	IGBT MODULE FOR 90KW VFD.	Nos	18	18
2	INPUT PROTECTION PLATE 3 PHASE.	Nos	16	16
3	RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD.	Nos	20	20
4	TERMINAL BOARD ASSEMBLY.	Nos	20	20
5	CONTROL CIRCUIT.	Nos	22	22
6	MAIN CIRCUIT BORAD/MOTHER BOARD/CPU BOARD.	Nos	22	22
7	LCD PARAMETER UNIT /KEYPAD FOR 90KW VFD.	Nos	22	22
8	THREE WIRE COOLING FAN FOR 90 KW VFD.	Nos	50	50
9	WIRE HARNESS FOR 90 Kw VFD.	Nos	18	18

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল সমুহ পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হল। মালামাল সমুহের ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হইবে।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ নওশাদ আলম (চঃ দাঃ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা
ও গোয়েন্দা বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.ই.
এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা ও
আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ নওশাদ আলম (চঃ দাঃ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা
ও গোয়েন্দা বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.ই.
এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা ও
আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

স্বাক্ষর নং ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৭.৫১৭, তারিখঃ ২৫/০৫/২০২৫ইং; মোতাবেক এফ. এম বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত। পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষ
পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২১৩

টেলিফোনঃ- ০২২২৩৩৮৫১৯৪, মোবাইলঃ ০১৮১৯২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৭২৬৯১৫৩৮০

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.০০০.২০২৫.৫১৭

তারিখ- ২৫/০৫/২০২৫ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয় : ঢাকা ওয়াসার এফ এম বিভাগ এর জন্য ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর সরবরাহকৃত স্পেয়ার পার্টস স্থাপন পূর্বক পারফরম্যান্স রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৭.২০২৪-৯৯২ তাং-১৪/০৫/২০২৫ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ এর মাধ্যমে মেসার্স ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ভিএফডি স্পেয়ার পার্টস (খুচরা যন্ত্রাংশ) ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহকৃত মালামাল হতে 1. IGBT MODULE for 90 KW VFD, 2. INPUT Protection Plate (3 Phase), 3. Rectifier Diode for 90 KW VFD, 4. TERMINAL BOARD ASSEMBLY, 5. Control Circuit, 6. Main Circuit Board/Mother Board/CPU Board, 7. LCD Parameter Unit/ Key Pad for 90 KW VFD, 8. Three Wire Cooling Fan, 9. Wire Harness for 90 KW VFD প্রতিটি আইটেম এর ০১ (এক) টি করে পার্টস এর পারফরম্যান্স টেস্ট এর জন্য অত্র বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত পার্টস দ্বারা বিভিন্ন পাম্প-স্টেশন হতে একেজো অবস্থায় উঠে আসা অত্র বিভাগের বিভাগীয় ভান্ডারে জমাকৃত ২(দুই)টি ৯০কিলোওয়াট ভিএফডিতে স্থাপন করে সচল করা হয়। উক্ত ভিএফডি এফ.এম.বিভাগ-১ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প-স্টেশনে স্থাপন পূর্বক পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরী করতঃ এতদসংগে সংযুক্ত করা হল।

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।


25/05/2025
(মোঃ নওশাদ আলম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি :

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর পি ই এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। অফিস কপি।


২৫/০৫/২৫

নির্বাচী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩


টেলিফোনঃ- ০২২২৩৩৮৫১৯৪, মোবাইলঃ ০১৮১৯২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৭২৬৯১৫৩৮০

সরবরাহকৃত ৯০ কিলোওয়াট ক্যাপাসিটির ভিএফডি স্পয়ার পার্টস এফ.এম.বিভাগ-১ এর আওতাধীন ২টি অকেজো ভিএফডিতে স্থাপন করে বিভিন্ন পাম্প-স্টেশনে স্থাপন পূর্বক পারফরম্যান্স রিপোর্টঃ-


সূত্রঃ- স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০২৭.২০২৪-৯৯২ তাং-১৪/০৫/২০২৫ ইং।

ক্রঃ নং	সিরিয়াল নং	ক্যাপাসিটি	পাম্প স্টেশনের নাম	ভোল্টেজ (ভোল্ট)	কারেন্ট (এম্পিয়ার)	পি এফ আই রিডিং	হার্জ	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	P7636F002	৯০ কিলোওয়াট	শুক্রাবাদ	৪০০	১৩০	০.৯৯	৪৮	চলমান আছে	
০২	R7ZC1K001	৯০ কিলোওয়াট	শ্যামলী বারাবো	৪০০	১১৮	০.৯৯	৪৭	চলমান আছে	


স্থাপনকৃত ভিএফডি সমূহের ফিল্ড কার্যকারিতা রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়া গিয়াছে।


২৬/০৫/২৫

মোঃ আরাফাত ইসলাম খান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


২৬/০৫/২৫

মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


২৬/০৫/২০২৫

মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাচী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।