

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪/২৫/২০২৪-২৫/এ-৩০,	তারিখ: ২৪/০৬/২০২৫ ইং।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪.২০২৫-১২৪৭;	তারিখ: ২৬/০৬/২০২৫ ইং।
কাজের নাম	:	Procurement of 200 Amps Fuse Disconnect switch, 200 Ams Circuit Breaker, Heat shrink kit etc. For F.M Division Dhaka WASA .	
সরবরাহকারীর নাম	:	মেসার্স ফাতেমা ট্রেডার্স, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭।	
ক্রয়কারী বিভাগের নাম	:	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	:	ঢাকা ওয়াসার এফ.এম. বিভাগ।	
সরবরাহের স্থান	:	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের তারিখ	:	২৯/০৬/২০২৫ ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখ: ২৯/০৬/২০২৫ ইং।


ক্র.নং	মালামালের বিবরণ	উৎপাদনকারী দেশ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
১।	200 Amps Fuse Disconnect switch	চায়না	১৫০ সেট	১৫০ সেট	নাই
২।	200 Amps Circuit Breaker	চায়না	২০০ টি	২০০ টি	নাই
৩।	100 Amps Circuit Breaker	চায়না	১০০ টি	১০০ টি	নাই
৪।	Heat shrink termination kit out-door use	চায়না	১০০ টি	১০০ টি	নাই
৫।	Magnetic Contractor (32A-40A)	চায়না	২০ টি	২০ টি	নাই
৬।	Cable Socket 95 RM	বাংলাদেশ	১০০০ টি	১০০০ টি	নাই
৭।	Cable Socket 70 RM	বাংলাদেশ	৪০০০ টি	৪০০০ টি	নাই
৮।	Cable Socket 50 RM	বাংলাদেশ	১৫০০ টি	১৫০০ টি	নাই

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল সমুহ পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হল। মালামাল সমুহের ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হইবে।


২৭.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


২৭/৬/২৫
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭/০৬/২০২৫
মোঃ নওশাদ আলম (চঃ দাঃ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭.৬.২৫
শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
নিরাপত্তা ও
গোয়েন্দা বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



২৭.৬.২৫
মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক, যৌথ
পরিদর্শন কমিটি।


পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের উপর
যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত ও
স্বাক্ষরঃ


স্মারক নং ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.২০২৪.৬১৪, তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৫ইং; মোতাবেক এফ. এম বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টটি
সন্তোষজনক। পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ
করা হল।


৩০.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


৩০/৬/২৫
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী/ভান্ডার বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


৩০/০৬/২০২৫
মোঃ নওশাদ আলম (চঃ দাঃ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ. এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


৩০.৬.২৫
শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
নিরাপত্তা ও
গোয়েন্দা বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


৩০.৬.২৫
মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.ই.
এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা ও
আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোনঃ- ০২২২৩৩৮৫১৯৪, মোবাইলঃ ০১৮১৯২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৮০০০০০৯২৭

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০.০০৬.২০১৪.৬০৪

তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৫ ইং।

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ Procurement of 200 Amps Fuse Disconnect Switch, 200 Amps Circuit Breaker, Heat Shrink Kit etc. for F.M Division, Dhaka WASA. শীর্ষক ক্রয় কাজের পারফরম্যান্স রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪.২০২৫-১৩০৬ তারিখঃ ২৯/০৬/২০২৫ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার এফ এম বিভাগ এর জন্য সংগ্রহকৃত Procurement of 200 Amps Fuse Disconnect Switch, 200 Amps Circuit Breaker, Heat Shrink Kit etc. for F.M Division, Dhaka WASA. শীর্ষক ক্রয় কাজের ০১। ০১ (এক) সেট 200 Amps Fuse Disconnect Switch, ০২। ০১ (এক) সেট 200 Amps Circuit Breaker, ০৩। ০১ (এক) সেট Magnetic Contractor, ০৪। Heat Shrink Kit ও ০৫। Cable Socket সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Installation করা হয়েছে। উক্ত স্থাপনকৃত এর রিপোর্ট তৈরী করতঃ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল।

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।


30/06/2025

(মোঃ নওশাদ আলম)

নির্বাহী প্রকৌশলী


এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা


30/06/25

অনুলিপিঃ-

০১। তথ্যবাহক প্রকৌশলী, আর পি ই এন্ড এম, ঢাকা ওয়াসা।

০৩। অফিস কপি।


30.06.25



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোনঃ- ০২২২৩৩৮৫১৯৪, মোবাইলঃ ০১৮১৯২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২২২৩৩৮৮৭০৫, ০১৮০০০০০৯২৭

স্থাপনকৃত মালামালের এর তালিকা :-

ক্রঃ নং	স্থাপনকৃত ক্রপের নাম	মালামালের বিবরণ	ভোল্টেজ (ভোল্ট)	কারেন্ট (এম্পিয়ার)	পি এফ আই রিডিং	হার্জ	মন্তব্য
০১	বিভাগীয় টেস্টবেড	200 Amps Fuse Disconnect Switch	৪০০	১০৯	০.৯৯	৪৮	সন্তোষজনক
০২	বিভাগীয় টেস্টবেড	200 Amps Circuit Breaker	৪০০	১০৮	০.৯৮	৪৮	সন্তোষজনক
০৩	বিভাগীয় টেস্টবেড	Magnetic Contractor(32/40 A)	৪০০	২৫	০.৯৮	৪৮	সন্তোষজনক
০৪	বিভাগীয় টেস্টবেড	Heat Shrink Kit					সন্তোষজনক
০৫	বিভাগীয় টেস্টবেড	Cable Socket					সন্তোষজনক


স্থাপনকৃত মালামাল সমূহের ফিল্ড কার্যকারিতা রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়া গিয়াছে।


৩০/০৬/২০২৫

মোঃ আরাফাত ইসলাম খান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


৩০/০৬/২৫

মোঃ ফটিক চাদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


৩০/০৬/২০২৫

মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


৩০/৬/২৫

-০২-

ঢাকা ওয়াসা

টাস্কফোর্স-০২ এর প্রতিবেদন

১।	চাহিদা প্রদানকারী বিভাগের নাম	:	এফ এম বিভাগ-১ ও ২
২।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
৩।	কাজের নাম	:	Procurement of 200 Amps Fuse Disconnect switch, 200 Amps Circuit Breaker, Heat shrink kit etc. For F.M Division Dhaka WASA.
৪।	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৯৯,৩৬,৩০০/-
৫।	প্রাক্কলন অনুমোদনকারী	:	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
৬।	টেন্ডার পদ্ধতি	:	ওটিএম, ই-জিপি
৭।	চুক্তি নং	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪/২৫/২০২৪-২৫/e-GP-সিএ-৩০,
৮।	চুক্তি মূল্য	:	৫২০৬৫০৭.০৭১
৯।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪.২০২৫-১২৪৭; তারিখ: ২৬/০৬/২০২৫ ইং।
১০।	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স ফাতেমা ট্রেডার্স
১১।	মালামাল সরবরাহের স্থান	:	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
১২।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	২৯/০৬/২০২৫ ইং।

সংগ্রহ বিভাগ-০২ এর মতামত : আলোচ্য সরবরাহ কাজটির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে গত ২৯/০৬/২০২৫ইং তারিখে মালামাল সমূহ ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ২৯/০৬/২০২৫ইং তারিখে যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় PCC clause-32(ii) অনুযায়ী পারফরমেন্স টেষ্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও যৌথ পারদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ৩০/০৬/২০২৫ইং তারিখে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়। ভান্ডার বিভাগ হতে ৩০/০৬/২০২৫ইং তারিখে গৃহীত মালামালের SRIN পাওয়া গিয়েছে।

এমতাবস্থায় উক্ত সংগ্রহ কাজের বিল প্রদানের নিমিত্তে টাস্কফোর্স এর মতামত প্রদানের জন্য নথিটি উপস্থাপন করা হল।

[Signature]
৩০/৬/২৫

[Signature]
৩০/৬/২৫

[Signature]

[Signature]
SE(PDEGM)

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

30.06.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


[Signature]
30.6.25

Convenor / Taskforce-2

টাস্কফোর্স-০২ এর প্রতিবেদন

১।	চাহিদা প্রদানকারী বিভাগের নাম	:	এফ এম বিভাগ-১ ও ২
২।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
৩।	কাজের নাম	:	Procurement of 200 Amps Fuse Disconnect switch, 200 Ams Circuit Breaker, Heat shrink kit etc. For F.M Division Dhaka WASA .
৪।	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৯৯,৩৬,৩০০/-
৫।	প্রাক্কলন অনুমোদনকারী	:	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
৬।	টেন্ডার পদ্ধতি	:	ওটিএম, ই-জিপি
৭।	চুক্তি নং	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪/২৫/২০২৪-২৫/e-GP-সিএ-৩০,
৮।	চুক্তি মূল্য	:	৫২০৬৫০৭.০৭১
৯।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৮৪.২০২৫-১২৪৭; তারিখ: ২৬/০৬/২০২৫ ইং।
১০।	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স ফাতেমা ট্রেডার্স
১১।	মালামাল সরবরাহের স্থান	:	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
১২।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	২৯/০৬/২০২৫ ইং।

সংগ্রহ বিভাগ-০২ এর মতামত : আলোচ্য সরবরাহ কাজটির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে গত ২৯/০৬/২০২৫ইং তারিখে মালামাল সমূহ ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ২৯/০৬/২০২৫ইং তারিখে যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় PCC clause-32(ii) অনুযায়ী পারফরমেন্স টেষ্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও যৌথ পারদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ৩০/০৬/২০২৫ইং তারিখে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়। ভান্ডার বিভাগ হতে ৩০/০৬/২০২৫ইং তারিখে গৃহীত মালামালের SRIN পাওয়া গিয়েছে।


 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২
 ঢাকা ওয়াসা।



 উপ-বিভাগীয়/সহকারী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২
 ঢাকা ওয়াসা।



 নির্বাহী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২
 ঢাকা ওয়াসা।


টাস্কফোর্স টীম-০২ এর মতামতঃ

আলোচ্য সরবরাহ কাজটি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সংগ্রহ বিভাগ-০২ এর মতামত : আলোচ্য সরবরাহ কাজটির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে গত ২৯/০৬/২০২৫ইং তারিখে মালামাল সমূহ ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ২৯/০৬/২০২৫ইং তারিখে যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পারদর্শন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় PCC clause-32(ii) অনুযায়ী পারফরমেন্স টেষ্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও যৌথ পারদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ ৩০/০৬/২০২৫ইং তারিখে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়। ভান্ডার বিভাগ হতে ৩০/০৬/২০২৫ইং তারিখে গৃহীত মালামালের SRIN পাওয়া গিয়েছে।


 30.06.25
 Md. Najmus Sakib


 30/6/25
 Jeni Chakma


 30.06.2025
 উপ-প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী